Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.68

Вычислитель:	ВКТ-7 №205779										
Подающ.тр.(М1):	№ 505625	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 526973	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 494939	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	95.32	85.43	9.89	73.89	47.72	26.17	0.69	0.49	9.19	-	9.19	9.39	-	9.39	-	73.28	-	-	-	2.97
24.11.24	24.00	-	97.35	86.61	10.74	74.14	47.88	26.26	0.69	0.49	10.01	-	10.01	10.24	-	10.24	-	73.62	-	-	-	3.07
25.11.24	24.00	-	97.06	88.04	9.02	74.59	48.42	26.17	0.69	0.49	8.31	-	8.31	8.52	-	8.52	-	74.04	-	-	-	2.98
26.11.24	24.00	-	100.30	90.46	9.84	75.04	49.69	25.35	0.69	0.49	9.11	-	9.11	9.33	-	9.33	-	74.48	-	-	-	3.04
27.11.24	24.00	-	99.58	90.44	9.14	75.50	50.25	25.25	0.69	0.49	8.47	-	8.47	8.67	-	8.67	-	74.99	-	-	-	2.98
28.11.24	24.00	-	99.40	89.89	9.51	73.88	49.41	24.47	0.69	0.49	8.89	-	8.89	9.14	-	9.14	-	73.31	-	-	-	2.91
29.11.24	24.00	-	98.86	89.97	8.89	73.15	48.72	24.43	0.69	0.49	8.29	-	8.29	8.49	-	8.49	-	72.43	-	-	-	2.85
30.11.24	24.00	-	97.74	88.48	9.26	71.53	47.64	23.89	0.69	0.49	8.62	-	8.62	8.82	-	8.82	-	70.99	-	-	-	2.78
01.12.24	24.00	-	100.05	89.31	10.74	71.45	47.89	23.56	0.69	0.49	10.13	-	10.13	10.35	-	10.35	-	70.84	-	-	-	2.87
02.12.24	24.00	-	98.36	88.51	9.85	72.41	48.07	24.34	0.69	0.49	9.27	-	9.27	9.50	-	9.50	-	72.01	-	-	-	2.87
03.12.24	24.00	-	99.33	89.24	10.09	75.02	49.27	25.75	0.69	0.49	9.48	-	9.48	9.73	-	9.73	-	75.14	-	-	-	3.06
04.12.24	24.00	-	95.62	86.24	9.38	76.98	49.22	27.76	0.69	0.49	8.81	-	8.81	9.05	-	9.05	-	76.35	-	-	-	3.12
05.12.24	24.00	-	94.88	85.78	9.10	78.47	49.38	29.09	0.69	0.49	8.53	-	8.53	8.76	-	8.76	-	78.42	-	-	-	3.21
06.12.24	24.00	-	96.27	87.31	8.96	80.44	50.81	29.63	0.69	0.49	8.41	-	8.41	8.63	-	8.63	-	79.75	-	-	-	3.31
07.12.24	24.00	-	97.40	88.04	9.36	80.51	51.19	29.32	0.69	0.49	8.64	-	8.64	8.88	-	8.88	-	79.85	-	-	-	3.34
08.12.24	24.00	-	97.92	87.12	10.80	80.35	50.90	29.45	0.69	0.49	10.27	-	10.27	10.57	-	10.57	-	79.63	-	-	-	3.44
09.12.24	24.00	-	97.17	87.97	9.20	80.28	51.08	29.20	0.69	0.49	8.60	-	8.60	8.84	-	8.84	-	79.57	-	-	-	3.31
10.12.24	24.00	-	97.80	90.10	7.70	80.29	51.70	28.59	0.69	0.49	6.91	-	6.91	7.12	-	7.12	-	79.39	-	-	-	3.20
11.12.24	24.00	-	99.44	90.25	9.19	80.11	51.61	28.50	0.69	0.49	8.44	-	8.44	8.71	-	8.71	-	79.32	-	-	-	3.31
12.12.24	24.00	-	96.71	87.15	9.56	80.33	50.62	29.71	0.69	0.49	8.92	-	8.92	9.17	-	9.17	-	79.62	-	-	-	3.36
13.12.24	24.00	-	97.50	88.51	8.99	83.44	51.84	31.60	0.69	0.49	8.32	-	8.32	8.62	-	8.62	-	83.26	-	-	-	3.55
14.12.24	24.00	-	97.45	88.61	8.84	85.82	53.34	32.48	0.69	0.49	8.21	-	8.21	8.46	-	8.46	-	85.11	-	-	-	3.64
15.12.24	24.00	-	100.64	89.46	11.18	86.04	53.93	32.11	0.69	0.49	10.58	-	10.58	10.90	-	10.90	-	85.13	-	-	-	3.84
16.12.24	24.00	-	98.73	89.08	9.65	86.90	53.66	33.24	0.69	0.49	8.99	-	8.99	9.30	-	9.30	-	86.26	-	-	-	3.80
17.12.24	24.00	-	94.81	86.75	8.06	87.87	53.50	34.37	0.69	0.49	7.38	-	7.38	7.63	-	7.63	-	86.95	-	-	-	3.70
18.12.24	24.00	-	92.58	84.08	8.50	88.91	52.55	36.36	0.69	0.49	7.88	-	7.88	8.14	-	8.14	-	87.85	-	-	-	3.82
19.12.24	24.00	-	97.14	88.94	8.20	86.66	53.10	33.56	0.69	0.49	7.59	-	7.59	7.82	-	7.82	-	85.15	-	-	-	3.70
20.12.24	24.00	-	100.17	91.68	8.49	84.35	54.13	30.22	0.69	0.49	7.88	-	7.88	8.12	-	8.12	-	83.08	-	-	-	3.49
21.12.24	24.00	-	98.23	88.73	9.50	82.97	52.33	30.64	0.69	0.49	8.87	-	8.87	9.11	-	9.11	-	82.14	-	-	-	3.51
22.12.24	24.00	-	100.43	89.85	10.58	81.67	52.54	29.13	0.69	0.49	9.96	-	9.96	10.27	-	10.27	-	80.70	-	-	-	3.49
Среднее	24.00	-	97.81	88.40	9.41	79.43	50.75	28.69	0.69	0.49	8.77	-	8.77	9.01	-	9.01	-	78.76	-	-	0.00	3.28
Итого	720.00	-	2934.24	2652.03	282.21	-	-	-	-	-	262.96	-	262.96	270.28	-	270.28	-	-	-	-	-	98.49

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	61843.860	54843.090	6678.250		6847.610			496.469	19374.000
	22.12.24	64778.100	57495.120	6941.210		7117.890			517.141	20094.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°C	0.44	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			98.05	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			270.28	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.