

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 24, лит. М
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 35019.046.6
 Стрелит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
 112515

Установленные приборы: Часовые и орг. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-Г-04 № 207249
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 27.07.2025
 Терморегуль.: КТТТР-05
 КТТТР-05
 ТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)	Qот = 0.559	Qвент = 0	Qтех = 0	Qгвс = M3*(h3-hвх)	Qгвс = 0.312
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:		Qот = 167.7	Qвент = 0	Qтех = 0	Qгвс ср = 0.1418	Qгвс ср = 56.72
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:		Qот = 167.7	Qвент = 0	Qтех = 0	Qгвс ср = 56.72	Qгвс ср = 56.72

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
23.11.2024	24.00		115.55	105.60	9.95	72.26	44.70	27.56	6.80	4.90	55.20	55.20	55.20	56.50	56.50	56.50	71.99	71.99					3.63	
24.11.2024	24.00		118.52	106.66	11.86	72.54	44.67	27.87	6.80	4.90	57.61	57.61	57.61	58.94	58.94	58.94	72.29	72.29					3.83	
25.11.2024	24.00		118.80	108.87	9.93	72.97	45.40	27.57	6.80	4.90	56.45	56.45	56.45	57.82	57.82	57.82	72.70	72.70					3.73	
26.11.2024	24.00		122.84	113.76	9.08	73.34	46.65	26.69	6.80	4.90	57.58	57.58	57.58	58.98	58.98	58.98	73.06	73.06					3.71	
27.11.2024	24.00		125.35	115.90	9.45	73.60	47.29	26.31	6.80	4.90	58.79	58.79	58.79	60.24	60.24	60.24	73.33	73.33					3.74	
28.11.2024	24.00		126.05	114.98	11.07	72.11	46.68	25.43	6.80	4.90	60.12	60.12	60.12	61.53	61.53	61.53	71.94	71.94					3.72	
29.11.2024	24.00		124.92	115.69	9.23	71.42	46.16	26.24	6.80	4.90	58.97	58.97	58.97	60.07	60.07	60.07	71.15	71.15					3.58	
30.11.2024	24.00		124.13	113.46	10.67	69.85	44.97	24.88	6.80	4.90	58.97	58.97	58.97	61.67	61.67	61.67	70.41	70.41					3.57	
01.12.2024	24.00		126.99	114.01	12.98	69.82	44.94	24.88	6.80	4.90	59.65	59.65	59.65	63.04	63.04	63.04	69.56	69.56					3.74	
02.12.2024	24.00		124.52	113.30	11.22	70.64	45.17	25.47	6.80	4.90	59.65	59.65	59.65	61.00	61.00	61.00	70.41	70.41					3.68	
03.12.2024	24.00		124.09	114.91	9.18	73.05	46.39	26.66	6.80	4.90	58.49	58.49	58.49	59.92	59.92	59.92	72.86	72.86					3.74	
04.12.2024	24.00		120.40	110.59	9.81	74.92	46.57	28.35	6.80	4.90	57.14	57.14	57.14	58.62	58.62	58.62	74.64	74.64					3.87	
05.12.2024	24.00		119.67	109.83	9.84	76.21	46.65	30.26	6.80	4.90	56.88	56.88	56.88	58.35	58.35	58.35	76.00	76.00					4.00	
06.12.2024	24.00		120.98	112.19	8.79	78.18	47.92	30.26	6.80	4.90	56.91	56.91	56.91	58.46	58.46	58.46	77.90	77.90					4.05	
07.12.2024	24.00		121.82	113.53	8.29	78.29	48.37	29.92	6.80	4.90	57.39	57.39	57.39	58.96	58.96	58.96	78.02	78.02					4.14	
08.12.2024	24.00		121.80	111.68	10.12	78.15	48.19	29.96	6.80	4.90	58.40	58.40	58.40	59.98	59.98	59.98	77.87	77.87					4.12	
09.12.2024	24.00		122.54	113.11	9.43	78.10	48.19	29.91	6.80	4.90	58.07	58.07	58.07	59.66	59.66	59.66	77.93	77.93					4.05	
10.12.2024	24.00		123.92	116.07	7.85	78.19	48.60	29.59	6.80	4.90	57.70	57.70	57.70	59.29	59.29	59.29	77.82	77.82					4.12	
11.12.2024	24.00		125.02	116.01	9.01	78.08	48.94	29.14	6.80	4.90	59.05	59.05	59.05	60.66	60.66	60.66	77.81	77.81					4.09	
12.12.2024	24.00		121.95	111.75	10.20	78.18	48.19	29.96	6.80	4.90	57.86	57.86	57.86	59.43	59.43	59.43	80.77	80.77					4.28	
13.12.2024	24.00		122.05	114.04	8.01	81.02	49.23	31.79	6.80	4.90	56.85	56.85	56.85	58.51	58.51	58.51	83.06	83.06					4.42	
14.12.2024	24.00		122.21	114.22	7.99	83.34	50.56	32.78	6.80	4.90	56.85	56.85	56.85	58.59	58.59	58.59	83.34	83.34					4.54	
15.12.2024	24.00		124.12	114.30	9.82	83.66	51.13	32.53	6.80	4.90	58.87	58.87	58.87	60.67	60.67	60.67	84.11	84.11					4.74	
16.12.2024	24.00		123.55	112.09	11.46	84.40	50.82	33.58	6.80	4.90	58.26	58.26	58.26	60.06	60.06	60.06	84.11	84.11					4.62	
17.12.2024	24.00		119.12	109.40	9.72	85.27	50.68	34.59	6.80	4.90	55.85	55.85	55.85	57.65	57.65	57.65	85.82	85.82					4.74	
18.12.2024	24.00		115.70	105.59	10.11	86.13	49.57	36.56	6.80	4.90	54.86	54.86	54.86	56.67	56.67	56.67	83.90	83.90					4.64	
19.12.2024	24.00		121.77	111.96	9.81	84.25	50.19	34.06	6.80	4.90	57.05	57.05	57.05	58.87	58.87	58.87	81.77	81.77					4.34	
20.12.2024	24.00		125.29	116.98	8.31	82.09	50.90	31.19	6.80	4.90	56.12	56.12	56.12	57.75	57.75	57.75	80.40	80.40					4.25	
21.12.2024	24.00		121.60	112.69	8.91	80.69	49.41	31.28	6.80	4.90	60.68	60.68	60.68	62.40	62.40	62.40	79.20	79.20					4.48	
22.12.2024	24.00		126.48	112.93	13.55	79.51	49.43	30.08	6.80	4.90	57.85	57.85	57.85	59.41	59.41	59.41	77.07	77.07					4.07	
Среднее	24.00		122.37	112.54	9.84	77.34	47.89	29.46	6.80	4.90	1735.60	1735.60	1735.60	1782.21	1782.21	1782.21							122.24	
Итого	720.00		3671.19	3376.10	295.09																			

Показатели счетчиков на момент снятия данных:												
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч			
22.11.2024	109800	97733.90	53870.80		55247.40		7174.16	26389.00				
23.12.2024	113588	101216.00	55662.60		57081.10		7437.74	27133.00				

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 121.67 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 301.11 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узвс мал.

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОБЕИТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЗНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2024г.

Солопов Д.А.

Представитель теплопоставляющей организации