

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **23561**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>28.07.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 253403</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,245</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,0033</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,0015</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот. = <b>74,4304</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>0,6</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				г	г	г	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	г	г	г	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.11.2024	24,00	*	91,14	91,12	0,02	74,46	46,25	28,21	6,80	4,90	0,10			0,10	0,10			0,10		46,15		5,80		2,57
24.11.2024	24,00	*	87,56	87,56	0,00	74,39	45,73	28,66	6,80	4,90	0,08			0,08	0,08			0,08		45,75		5,80		2,51
25.11.2024	24,00	*	79,77	79,67	0,10	74,38	44,55	29,83	6,80	4,90	0,16			0,16	0,16			0,16		41,25		5,80		2,39
26.11.2024	24,00	*	55,03	55,03	0,00	75,36	40,36	35,00	6,80	4,90	0,06			0,06	0,06			0,06		37,85		5,80		1,93
27.11.2024	24,00	*	57,74	57,68	0,06	73,78	40,69	33,09	6,80	4,90	0,17			0,17	0,17			0,17		39,85		5,80		1,91
28.11.2024	24,00	*	63,55	63,55	0,00	71,32	41,05	30,27	6,80	4,90	0,02			0,02	0,02			0,02		39,71		5,80		1,92
29.11.2024	24,00	*	68,53	68,50	0,03	70,77	41,71	29,06	6,80	4,90	0,12			0,12	0,12			0,12		61,08		5,80		1,99
30.11.2024	24,00	*	69,81	69,81	0,00	70,01	41,86	28,15	6,80	4,90	0,02			0,02	0,02			0,02		39,06		5,80		1,97
01.12.2024	24,00	*	58,15	58,15	0,00	70,14	39,61	30,53	6,80	4,90	0,00			0,00	0,00			0,00		29,19		5,80		1,78
02.12.2024	24,00	*	78,01	77,97	0,04	70,81	43,12	27,69	6,80	4,90	0,16			0,16	0,16			0,16		43,22		5,80		2,16
03.12.2024	24,00	*	71,64	71,64	0,00	73,83	43,27	30,56	6,80	4,90	0,05			0,05	0,05			0,05		41,62		5,80		2,19
04.12.2024	24,00	*	93,66	93,66	0,00	76,41	47,41	29,00	6,80	4,90	0,20			0,20	0,20			0,20		45,82		5,80		2,72
05.12.2024	24,00	*	92,50	92,50	0,00	79,00	47,88	31,12	6,80	4,90	0,04			0,04	0,04			0,04		44,93		5,80		2,88
06.12.2024	24,00	*	90,15	90,07	0,08	80,64	48,29	32,35	6,80	4,90	0,15			0,15	0,15			0,15		47,68		5,80		2,92
07.12.2024	24,00	*	89,58	89,58	0,00	80,21	48,13	32,08	6,80	4,90	0,00			0,00	0,00			0,00		31,35		5,80		2,88
08.12.2024	24,00	*	87,97	87,94	0,03	80,24	47,95	32,29	6,80	4,90	0,24			0,24	0,24			0,24		46,78		5,80		2,84
09.12.2024	24,00	*	85,24	85,24	0,00	80,49	47,78	32,71	6,80	4,90	0,00			0,00	0,00			0,00		31,21		5,80		2,79
10.12.2024	24,00	*	65,35	65,30	0,05	80,32	44,32	36,00	6,80	4,90	0,19			0,19	0,19			0,19		41,48		5,80		2,36
11.12.2024	24,00	*	65,31	65,31	0,00	80,17	44,07	36,10	6,80	4,90	0,06			0,06	0,06			0,06		42,88		5,80		2,36
12.12.2024	24,00	*	90,17	90,17	0,00	81,25	48,80	32,45	6,80	4,90	0,00			0,00	0,00			0,00		31,11		5,80		2,93
13.12.2024	24,00	*	92,04	92,01	0,03	83,97	50,19	33,78	6,80	4,90	0,14			0,14	0,14			0,14		47,55		5,80		3,12
14.12.2024	24,00	*	85,08	85,08	0,00	85,12	49,89	35,23	6,80	4,90	0,07			0,07	0,07			0,07		45,17		5,80		3,00
15.12.2024	24,00	*	81,06	81,06	0,00	85,49	49,14	36,35	6,80	4,90	0,14			0,14	0,14			0,14		46,31		5,80		2,95
16.12.2024	24,00	*	82,63	82,59	0,04	84,35	49,07	35,28	6,80	4,90	0,17			0,17	0,17			0,17		44,68		5,80		2,92
17.12.2024	24,00	*	91,39	91,39	0,00	89,64	52,05	37,59	6,80	4,90	0,13			0,13	0,13			0,13		45,60		5,80		3,44
18.12.2024	24,00	*	94,35	94,29	0,06	88,79	51,57	37,22	6,80	4,90	0,28			0,28	0,28			0,28		49,67		5,80		3,52
19.12.2024	24,00	*	82,98	82,98	0,00	87,64	49,85	37,79	6,80	4,90	0,00			0,00	0,00			0,00		31,77		5,80		3,14
20.12.2024	24,00	*	50,35	50,31	0,04	84,60	41,36	43,24	6,80	4,90	0,13			0,13	0,13			0,13		41,98		5,80		2,18
21.12.2024	24,00	*	79,32	79,32	0,00	82,32	47,41	34,91	6,80	4,90	0,08			0,08	0,08			0,08		48,19		5,80		2,77
22.12.2024	24,00	*	61,84	61,84	0,00	81,24	43,45	37,79	6,80	4,90	0,02			0,02	0,02			0,02		37,26		5,80		2,34
Среднее	24,00		78,06	78,04	0,02	79,04	45,89	33,14	6,80	4,90	0,10			0,10	0,10			0,10		42,21		5,80		2,58
Итого	720,00		2341,90	2341,32	0,58						2,98			2,98	2,98			2,98						77,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	36362,8	36382,80	56,11		56,11			1201,42	19570,00
23.12.2024	38613,6	38633,00	58,99		58,99			1276,34	20266,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,95 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **77,38** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **2,98** м.куб.

0 час

0 час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7e7e84dc-3f81-43dd-a898-f03bd4d975be6

25.12.24 15:38 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

25.12.24 17:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D