

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2024
 за период с 23.11.2024 по 22.12.2024
 Узел учета: Отопление
 Код УТЭ:

Порядитель: ЖЭС №2 Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Невзоровой, 3
 Телефон:
 Источники: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Невзоровой, 3
 Телефон:
 Установленные приборы: Выходные: ВКТ-7 №206893
 Расходомер: ПРМ
 Подано: тр.(М1): № 490754
 Расходомер: ПРМ
 Оборуд.: тр.(М2): № 519960
 Расходомер: ПРМ
 Тр.цирк.: ГВС(М3): №
 Расходомер:
 Тр.цирк.: ГВС(М4): №
 Расходомер:
 Тр.политики(У5):
 Расходомер:

Расчетный алгоритм: $Q_{\text{расч}} = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot K$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: $Q_{\text{догов}} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: $Q_{\text{догов ср}} =$
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: $G_{\text{догов}} =$

Режим (схема):
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Приборы УТЭ поверены до:
 № 25676Г
 № 25676Х
 Тух, гр.С=
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)												Общее теплотр-е Общ.								
	Т1	Т2	Т1	Т2	DT	Р1	Р2	М3	М4	DM	У3	У4	У5	У6		У7	У8	У9	У10	У11	У12		
23.11.24	24.00	533.19	533.19	0.00	56.94	50.01	6.93	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
24.11.24	24.00	533.49	533.49	0.00	56.75	49.83	6.92	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
25.11.24	24.00	533.65	533.65	0.00	57.00	50.00	7.00	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75
26.11.24	24.00	534.25	534.25	0.00	58.09	51.02	7.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.80
27.11.24	24.00	532.03	532.03	0.00	57.10	50.34	6.76	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.61
28.11.24	24.00	530.15	530.15	0.00	55.09	48.83	6.26	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.34
29.11.24	24.00	526.45	526.45	0.00	53.08	47.13	5.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15
30.11.24	24.00	526.46	526.46	0.00	53.08	47.10	5.98	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17
01.12.24	24.00	526.85	526.85	0.00	53.04	47.10	5.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15
02.12.24	24.00	530.99	530.99	0.00	53.47	47.42	6.05	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.23
03.12.24	24.00	537.31	537.31	0.00	55.92	49.37	6.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.54
04.12.24	24.00	539.02	539.02	0.00	57.24	50.28	6.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.77
05.12.24	24.00	536.55	536.55	0.00	56.01	49.05	6.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75
06.12.24	24.00	538.68	538.68	0.00	59.48	51.81	7.67	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.15
07.12.24	24.00	539.17	539.17	0.00	59.72	52.02	7.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.17
08.12.24	24.00	538.78	538.78	0.00	59.59	51.96	7.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
09.12.24	24.00	538.80	538.80	0.00	59.39	51.82	7.57	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
10.12.24	24.00	538.15	538.15	0.00	59.63	52.13	7.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.06
11.12.24	24.00	537.86	537.86	0.00	59.49	52.10	7.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99
12.12.24	24.00	537.14	537.14	0.00	60.19	52.56	7.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11
13.12.24	24.00	535.54	535.54	0.00	61.55	53.44	8.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35
14.12.24	24.00	536.54	536.54	0.00	62.55	54.26	8.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
15.12.24	24.00	536.88	536.88	0.00	62.72	54.52	8.20	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42
16.12.24	24.00	535.66	535.66	0.00	62.82	54.53	8.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
17.12.24	24.00	534.51	534.51	0.00	63.23	54.76	8.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
18.12.24	24.00	529.54	529.54	0.00	62.75	53.99	8.76	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66
19.12.24	24.00	534.29	534.29	0.00	62.57	53.94	8.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.63
20.12.24	24.00	536.22	536.22	0.00	61.19	53.31	7.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.24
21.12.24	24.00	535.37	535.37	0.00	59.61	52.07	7.54	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05
22.12.24	24.00	535.12	535.12	0.00	59.43	52.03	7.40	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.97
Среднее	24.00	534.62	534.62	0.00	58.62	51.29	7.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.94
Итого	720.00	16038.64	16038.64	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.14

Показания счетчиков на момент снятия данных
 Дата и время
 М1 (Т) М2 (Т) М3 (Т) М4 (Т) У3 (М3) У4 (М3) У5 (М3) У6 (М3) У7 (М3) У8 (М3) У9 (М3) У10 (М3) У11 (М3) У12 (М3)
 22.11.24 #####
 22.12.24 #####

Количество тепловой энергии Фойц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уэлл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ГТ:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Уэлс изл:

Гкал 118.14
 Гкал М3

Представитель теплоснабжающей организации

Организация: ООО «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 АВОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ОУЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2024г.
 Соколов Д.А.