Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9909.038.1
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 15
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207784

Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 524163	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22011Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 531542	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1 Сэндвич	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22011Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 516780	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1 Сэндвич	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4465	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	161.74	155.59	6.15	73.87	56.53	17.34	0.69	0.49	40.18	-	40.18	41.19	-	41.19	-	73.78	-	-	-	3.16
24.11.24	24.00	-	163.79	157.87	5.92	74.25	56.85	17.40	0.69	0.49	40.62	-	40.62	41.65	-	41.65	-	74.19	-	-	-	3.19
25.11.24	24.00	-	166.49	161.28	5.21	74.62	57.44	17.18	0.69	0.49	40.74	-	40.74	41.78	-	41.78	-	74.55	-	-	-	3.17
26.11.24	24.00	-	171.58	166.73	4.85	74.99	58.60	16.39	0.69	0.49	41.52	-	41.52	42.57	-	42.57	-	74.94	-	-	-	3.10
27.11.24	24.00	-	171.85	167.38	4.47	75.45	59.27	16.18	0.69	0.49	41.36	-	41.36	42.47	-	42.47	-	75.40	-	-	-	3.05
28.11.24	24.00	-	172.75	165.58	7.17	73.76	58.10	15.66	0.69	0.49	42.87	-	42.87	43.95	-	43.95	-	73.69	-	-	-	3.13
29.11.24	24.00	-	170.81	165.64	5.17	73.10	57.57	15.53	0.69	0.49	41.29	-	41.29	42.28	-	42.28	-	73.03	-	-	-	2.95
30.11.24	24.00	-	168.23	162.57	5.66	71.54	56.18	15.36	0.69	0.49	41.16	-	41.16	42.10	-	42.10	-	71.46	-	-	-	2.90
01.12.24	24.00	-	170.80	164.64	6.16	71.46	56.56	14.90	0.69	0.49	42.32	-	42.32	43.30	-	43.30	-	71.38	-	-	-	2.90
02.12.24	24.00	-	167.80	161.82	5.98	72.42	56.86	15.56	0.69	0.49	40.97	-	40.97	41.94	-	41.94	-	72.36	-	-	-	2.96
03.12.24	24.00	-	170.25	163.69	6.56	75.12	58.62	16.50	0.69	0.49	41.49	-	41.49	42.57	-	42.57	-	75.15	-	-	-	3.20
04.12.24	24.00	-	161.58	156.72	4.86	76.94	58.60	18.34	0.69	0.49	38.75	-	38.75	39.77	-	39.77	-	76.84	-	-	-	3.26
05.12.24	24.00	-	160.70	155.55	5.15	78.53	58.88	19.65	0.69	0.49	39.00	-	39.00	40.08	-	40.08	-	78.48	-	-	-	3.47
06.12.24	24.00	-	165.02	159.39	5.63	80.37	60.61	19.76	0.69	0.49	40.30	-	40.30	41.46	-	41.46	-	80.25	-	-	-	3.61
07.12.24	24.00	-	166.48	161.24	5.24	80.50	60.82	19.68	0.69	0.49	40.32	-	40.32	41.50	-	41.50	-	80.37	-	-	-	3.60
08.12.24	24.00	-	165.61	129.51	36.10	80.39	60.87	19.52	0.69	0.49	41.22	-	41.22	42.39	-	42.39	-	80.26	-	-	-	5.44
09.12.24	24.00	-	166.62	150.82	15.80	80.30	60.84	19.46	0.69	0.49	40.73	-	40.73	41.90	-	41.90	-	80.24	-	-	-	4.22
10.12.24	24.00	-	171.78	165.65	6.13	80.25	61.67	18.58	0.69	0.49	41.64	-	41.64	42.86	-	42.86	-	80.14	-	-	-	3.58
11.12.24	24.00	-	172.23	166.63	5.60	80.13	61.96	18.17	0.69	0.49	41.47	-	41.47	42.67	-	42.67	-	80.04	-	-	-	3.48
12.12.24	24.00	-	166.06	158.90	7.16	80.39	61.09	19.30	0.69	0.49	41.05	-	41.05	42.24	-	42.24	-	80.30	-	-	-	3.65
13.12.24	24.00	-	167.26	160.94	6.32	83.57	62.42	21.15	0.69	0.49	40.18	-	40.18	41.43	-	41.43	-	83.47	-	-	-	3.94
14.12.24	24.00	-	168.87	159.53	9.34	85.82	64.26	21.56	0.69	0.49	40.69	-	40.69	42.05	-	42.05	-	85.71	-	-	-	4.26
15.12.24	24.00	-	172.02	154.32	17.70	86.14	65.22	20.92	0.69	0.49	42.49	-	42.49	43.88	-	43.88	-	85.97	-	-	-	4.77
16.12.24	24.00	-	168.73	162.39	6.34	87.05	65.52	21.53	0.69	0.49	39.94	-	39.94	41.25	-	41.25	-	86.93	-	-	-	4.06
17.12.24	24.00	-	164.35	157.27	7.08	88.03	65.52	22.51	0.69	0.49	39.97	-	39.97	41.32	-	41.32	-	87.88	-	-	-	4.18
18.12.24	24.00	-	157.63	151.94	5.69	89.06	64.48	24.58	0.69	0.49	38.85	-	38.85	40.22	-	40.22	-	88.83	-	-	-	4.25
19.12.24	24.00	-	167.03	161.28	5.75	86.68	64.49	22.19	0.69	0.49	39.96	-	39.96	41.27	-	41.27	-	86.53	-	-	-	4.09
20.12.24	24.00	-	167.24	161.29	5.95	84.26	64.45	19.81	0.69	0.49	41.69	-	41.69	42.99	-	42.99	-	84.22	-	-	-	3.71
21.12.24	24.00	-	169.38	162.68	6.70	82.91	63.35	19.56	0.69	0.49	41.01	-	41.01	42.24	-	42.24	-	82.78	-	-	-	3.75
22.12.24	24.00	-	172.84	165.39	7.45	81.61	62.99	18.62	0.69	0.49	42.27	-	42.27	43.52	-	43.52	-	81.46	-	-	-	3.70
Среднее	24.00	-	167.58	159.81	7.78	79.45	60.69	18.76	0.69	0.49	40.87	-	40.87	42.03	-	42.03	-	79.35	-	-	0.00	3.62
Итого	720.00	-	5027.52	4794.23	233.29	-	-	-	-	-	1226.05	-	1226.05	1260.84	-	1260.84	-	-	-	-	-	108.71

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	124439.310	117781.680	42748.060		43865.660			3231.019	27300.000
	22.12.24	129466.830	122575.910	43974.110		45126.500			3328.306	28020.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °C -0.46 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 108.25 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 238.05 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.