Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №204697
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№ 528361	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 121384	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 121385	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	150.67	143.25	7.42	73.28	56.33	16.95	0.69	0.49	65.14	-	65.14	66.75	-	66.75	-	73.27	-	-	-	2.98
24.11.24	24.00	-	146.60	138.37	8.23	73.56	56.35	17.21	0.69	0.49	67.81	-	67.81	69.48	-	69.48	-	73.55	-	-	-	2.99
25.11.24	24.00	-	138.37	129.53	8.84	73.96	56.56	17.40	0.69	0.49	70.78	-	70.78	72.53	-	72.53	-	73.97	-	-	-	2.91
26.11.24	24.00	-	121.16	113.15	8.01	74.34	57.30	17.04	0.69	0.49	75.09	-	75.09	76.97	-	76.97	-	74.31	-	-	-	2.53
27.11.24	24.00	-	109.41	102.68	6.73	74.62	56.06	18.56	0.69	0.49	65.23	-	65.23	66.89	-	66.89	-	74.29	-	-	-	2.41
28.11.24	24.00	-	123.15	115.19	7.96	73.17	56.86	16.31	0.69	0.49	76.29	-	76.29	78.17	-	78.17	-	73.17	-	-	-	2.47
29.11.24	24.00	-	126.39	118.74	7.65	72.48	56.31	16.17	0.69	0.49	75.77	-	75.77	77.58	-	77.58	-	72.51	-	-	-	2.48
30.11.24	24.00	-	127.86	120.28	7.58	70.95	55.04	15.91	0.69	0.49	73.61	-	73.61	75.31	-	75.31	-	70.96	-	-	-	2.45
01.12.24	24.00	-	121.04	112.89	8.15	70.87	55.25	15.62	0.69	0.49	76.35	-	76.35	78.08	-	78.08	-	70.87	-	-	-	2.35
02.12.24	24.00	-	132.44	125.00	7.44	71.84	55.38	16.46	0.69	0.49	72.41	-	72.41	74.10	-	74.10	-	71.84	-	-	-	2.59
03.12.24	24.00	-	118.54	111.65	6.89	74.11	55.42	18.69	0.69	0.49	65.22	-	65.22	66.80	-	66.80	-	73.22	-	-	-	2.60
04.12.24	24.00	-	136.46	129.78	6.68	76.26	55.86	20.40	0.69	0.49	47.52	-	47.52	48.72	-	48.72	-	74.11	-	-	-	3.16
05.12.24	24.00	-	136.90	129.20	7.70	77.62	56.04	21.58	0.69	0.49	42.62	-	42.62	43.66	-	43.66	-	72.93	-	-	-	3.39
06.12.24	24.00	-	105.50	98.01	7.49	79.55	53.72	25.83	0.69	0.49	41.45	-	41.45	42.41	-	42.41	-	71.12	-	-	-	3.13
07.12.24	24.00	-	103.39	96.10	7.29	79.64	53.56	26.08	0.69	0.49	41.35	-	41.35	42.32	-	42.32	-	71.35	-	-	-	3.09
08.12.24	24.00	-	103.32	95.86	7.46	79.49	53.18	26.31	0.69	0.49	36.81	-	36.81	37.71	-	37.71	-	73.17	-	-	-	3.12
09.12.24	24.00	-	104.85	96.87	7.98	79.46	52.97	26.49	0.69	0.49	28.32	-	28.32	29.04	-	29.04	-	79.32	-	-	-	3.20
10.12.24	24.00	-	105.68	98.47	7.21	79.47	53.87	25.60	0.69	0.49	28.29	-	28.29	29.01	-	29.01	-	79.34	-	-	-	3.10
11.12.24	24.00	-	105.26	97.90	7.36	79.38	54.49	24.89	0.69	0.49	28.33	-	28.33	29.05	-	29.05	-	79.27	-	-	-	3.02
12.12.24	24.00	-	104.39	96.65	7.74	79.60	53.23	26.37	0.69	0.49	28.17	-	28.17	28.89	-	28.89	-	79.48	-	-	-	3.17
13.12.24	24.00	-	105.63	98.49	7.14	82.66	54.14	28.52	0.69	0.49	28.16	-	28.16	29.01	-	29.01	-	82.54	-	-	-	3.41
14.12.24	24.00	-	105.35	97.94	7.41	84.92	55.85	29.07	0.69	0.49	28.09	-	28.09	29.05	-	29.05	-	84.77	-	-	-	3.48
15.12.24	24.00	-	105.44	95.80	9.64	85.16	56.74	28.42	0.69	0.49	28.17	-	28.17	29.13	-	29.13	-	85.04	-	-	-	3.55
16.12.24	24.00	-	105.09	96.55	8.54	86.00	56.61	29.39	0.69	0.49	28.05	-	28.05	29.01	-	29.01	-	85.81	-	-	-	3.58
17.12.24	24.00	-	112.43	104.92	7.51	87.05	58.63	28.42	0.69	0.49	32.37	-	32.37	33.33	-	33.33	-	79.85	-	-	-	3.64
18.12.24	24.00	-	146.44	137.97	8.47	88.04	63.31	24.73	0.69	0.49	41.86	-	41.86	42.78	-	42.78	-	69.17	-	-	-	4.17
19.12.24	24.00	-	99.01	90.97	8.04	86.06	56.65	29.41	0.69	0.49	41.92	-	41.92	42.81	-	42.81	-	67.58	-	-	-	3.37
20.12.24	24.00	-	63.48	56.43	7.05	83.07	49.76	33.31	0.69	0.49	41.78	-	41.78	42.67	-	42.67	-	67.17	-	-	-	2.47
21.12.24	24.00	-	84.84	75.69	9.15	81.97	52.13	29.84	0.69	0.49	43.02	-	43.02	43.93	-	43.93	-	67.06	-	-	-	3.01
22.12.24	24.00	-	73.58	65.41	8.17	80.62	50.07	30.55	0.69	0.49	42.67	-	42.67	43.53	-	43.53	-	67.12	-	-	-	2.66
Среднее	24.00	-	114.09	106.32	7.76	78.64	55.26	23.38	0.69	0.49	48.76	-	48.76	49.96	-	49.96	-	74.61	-	-	0.00	3.02
Итого	720.00	-	3422.67	3189.74	232.93	-	-	-	-	-	1462.65	-	1462.65	1498.72	-	1498.72	-	-	-	-	-	90.49

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	110968.180	102935.030	51327.470		52653.390			3854.182	27111.000
	22.12.24	114390.850	106124.770	52790.120		54152.110			3961.894	27831.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C -0.40 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 90.09 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 237.68 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.