Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №206408 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 517973	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 534347	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 530457	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	86.92	81.56	5.36	72.69	43.63	29.06	0.69	0.49	22.74	-	22.74	23.29	-	23.29	-	72.67	-	-	-	2.76
24.11.24	24.00	-	90.27	82.49	7.78	73.03	43.86	29.17	0.69	0.49	25.22	-	25.22	25.84	-	25.84	-	73.06	-	-	-	2.98
25.11.24	24.00	-	88.93	83.90	5.03	73.43	44.28	29.15	0.69	0.49	22.78	-	22.78	23.32	-	23.32	-	73.42	-	-	-	2.81
26.11.24	24.00	-	91.72	85.79	5.93	73.92	45.60	28.32	0.69	0.49	23.86	-	23.86	24.43	-	24.43	-	73.92	-	-	-	2.87
27.11.24	24.00	-	92.34	86.48	5.86	74.40	46.17	28.23	0.69	0.49	24.77	-	24.77	25.39	-	25.39	-	74.47	-	-	-	2.88
28.11.24	24.00	-	92.71	86.85	5.86	72.77	45.68	27.09	0.69	0.49	25.76	-	25.76	26.39	-	26.39	-	72.76	-	-	-	2.78
29.11.24	24.00	-	92.37	86.88	5.49	72.10	45.28	26.82	0.69	0.49	25.47	-	25.47	26.04	-	26.04	-	72.09	-	-	-	2.73
30.11.24	24.00	-	91.40	85.97	5.43	70.52	44.15	26.37	0.69	0.49	25.32	-	25.32	25.90	-	25.90	-	70.53	-	-	-	2.65
01.12.24	24.00	-	94.10	86.61	7.49	70.50	44.44	26.06	0.69	0.49	27.40	-	27.40	28.02	-	28.02	-	70.51	-	-	-	2.79
02.12.24	24.00	-	91.33	85.57	5.76	71.40	44.57	26.83	0.69	0.49	25.45	-	25.45	26.05	-	26.05	-	71.43	-	-	-	2.71
03.12.24	24.00	-	91.10	86.14	4.96	73.96	45.56	28.40	0.69	0.49	24.66	-	24.66	25.27	-	25.27	-	74.07	-	-	-	2.82
04.12.24	24.00	-	89.59	83.53	6.06	75.80	45.19	30.61	0.69	0.49	25.38	-	25.38	26.05	-	26.05	-	75.76	-	-	-	3.02
05.12.24	24.00	-	88.77	83.13	5.64	77.24	44.82	32.42	0.69	0.49	24.91	-	24.91	25.59	-	25.59	-	77.29	-	-	-	3.13
06.12.24	24.00	-	89.38	84.04	5.34	79.17	46.10	33.07	0.69	0.49	24.59	-	24.59	25.28	-	25.28	-	79.13	-	-	-	3.20
07.12.24	24.00	-	90.27	84.56	5.71	79.26	46.38	32.88	0.69	0.49	24.95	-	24.95	25.64	-	25.64	-	79.24	-	-	-	3.24
08.12.24	24.00	-	90.72	83.66	7.06	79.12	46.24	32.88	0.69	0.49	26.27	-	26.27	27.00	-	27.00	-	79.07	-	-	-	3.31
09.12.24	24.00	-	90.98	84.34	6.64	79.05	46.29	32.76	0.69	0.49	25.79	-	25.79	26.52	-	26.52	-	79.03	-	-	-	3.29
10.12.24	24.00	-	92.28	86.36	5.92	79.10	47.04	32.06	0.69	0.49	25.32	-	25.32	26.02	-	26.02	-	79.09	-	-	-	3.24
11.12.24	24.00	-	92.38	86.43	5.95	78.98	47.43	31.55	0.69	0.49	25.32	-	25.32	26.03	-	26.03	-	78.96	-	-	-	3.20
12.12.24	24.00	-	90.16	84.14	6.02	79.17	46.48	32.69	0.69	0.49	25.56	-	25.56	26.26	-	26.26	-	79.15	-	-	-	3.23
13.12.24	24.00	-	90.93	85.64	5.29	82.17	47.26	34.91	0.69	0.49	25.23	-	25.23	26.01	-	26.01	-	82.15	-	-	-	3.43
14.12.24	24.00	-	91.13	85.65	5.48	84.49	48.52	35.97	0.69	0.49	25.21	-	25.21	26.05	-	26.05	-	84.47	-	-	-	3.55
15.12.24	24.00	-	92.59	86.16	6.43	84.74	49.32	35.42	0.69	0.49	26.07	-	26.07	26.91	-	26.91	-	84.66	-	-	-	3.60
16.12.24	24.00	-	91.31	85.87	5.44	85.58	49.12	36.46	0.69	0.49	25.05	-	25.05	25.85	-	25.85	-	85.55	-	-	-	3.60
17.12.24	24.00	-	89.91	83.91	6.00	86.53	48.89	37.64	0.69	0.49	25.32	-	25.32	26.14	-	26.14	-	86.51	-	-	-	3.68
18.12.24	24.00	-	87.67	81.77	5.90	87.42	47.33	40.09	0.69	0.49	25.08	-	25.08	25.91	-	25.91	-	87.35	-	-	-	3.80
19.12.24	24.00	-	91.33	85.33	6.00	85.28	47.83	37.45	0.69	0.49	25.55	-	25.55	26.37	-	26.37	-	85.13	-	-	-	3.71
20.12.24	24.00	-	92.86	87.51	5.35	82.97	49.02	33.95	0.69	0.49	24.94	-	24.94	25.71	-	25.71	-	82.86	-	-	-	3.42
21.12.24	24.00	-	90.76	85.28	5.48	81.54	47.91	33.63	0.69	0.49	24.90	-	24.90	25.61	-	25.61	-	81.49	-	-	-	3.32
22.12.24	24.00	-	93.20	86.01	7.19	80.29	47.93	32.36	0.69	0.49	26.56	-	26.56	27.34	-	27.34	-	80.22	-	-	-	3.36
Среднее	24.00	-	90.98	85.05	5.93	78.22	46.41	31.81	0.69	0.49	25.18	-	25.18	25.87	-	25.87	-	78.20	-	-	0.00	3.17
Итого	720.00	-	2729.41	2551.56	177.85	-	-	-	-	-	755.43	-	755.43	776.23	-	776.23	-	-	-	-	-	95.09

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24								-	-
	22.12.24								-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.35	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			94.74	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			181.48	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.