Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №206117

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 519305	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515427	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 528421	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	109.92	93.14	16.78	73.70	41.87	31.83	0.69	0.49	51.11	-	51.11	52.37	-	52.37	-	73.60	-	-	-	4.20
24.11.24	24.00	-	111.09	94.25	16.84	74.01	42.25	31.76	0.69	0.49	51.54	-	51.54	52.82	-	52.82	-	73.90	-	-	-	4.24
25.11.24	24.00	-	111.85	95.66	16.19	74.46	42.45	32.01	0.69	0.49	51.32	-	51.32	52.62	-	52.62	-	74.37	-	-	-	4.27
26.11.24	24.00	-	116.27	102.13	14.14	74.88	43.99	30.89	0.69	0.49	54.16	-	54.16	55.55	-	55.55	-	74.80	-	-	-	4.22
27.11.24	24.00	-	118.40	102.92	15.48	75.36	44.54	30.82	0.69	0.49	56.31	-	56.31	57.77	-	57.77	-	75.28	-	-	-	4.34
28.11.24	24.00	-	121.42	102.24	19.18	73.64	44.01	29.63	0.69	0.49	59.61	-	59.61	61.08	-	61.08	-	73.54	-	-	-	4.44
29.11.24	24.00	-	117.39	102.31	15.08	72.97	43.58	29.39	0.69	0.49	55.72	-	55.72	57.09	-	57.09	-	72.88	-	-	-	4.11
30.11.24	24.00	-	115.47	101.12	14.35	71.43	42.72	28.71	0.69	0.49	54.62	-	54.62	55.90	-	55.90	-	71.34	-	-	-	3.93
01.12.24	24.00	-	120.21	103.13	17.08	71.36	43.17	28.19	0.69	0.49	58.63	-	58.63	60.00	-	60.00	-	71.26	-	-	-	4.13
02.12.24	24.00	-	118.73	101.94	16.79	72.35	43.13	29.22	0.69	0.49	58.03	-	58.03	59.42	-	59.42	-	72.28	-	-	-	4.19
03.12.24	24.00	-	117.82	102.70	15.12	75.03	44.19	30.84	0.69	0.49	56.67	-	56.67	58.13	-	58.13	-	75.01	-	-	-	4.30
04.12.24	24.00	-	114.07	99.60	14.47	76.83	43.92	32.91	0.69	0.49	55.02	-	55.02	56.46	-	56.46	-	76.72	-	-	-	4.39
05.12.24	24.00	-	115.50	101.02	14.48	78.47	44.50	33.97	0.69	0.49	56.76	-	56.76	58.31	-	58.31	-	78.44	-	-	-	4.57
06.12.24	24.00	-	117.50	104.35	13.15	80.27	45.38	34.89	0.69	0.49	57.86	-	57.86	59.52	-	59.52	-	80.17	-	-	-	4.70
07.12.24	24.00	-	120.33	105.03	15.30	80.39	45.78	34.61	0.69	0.49	60.25	-	60.25	62.01	-	62.01	-	80.29	-	-	-	4.87
08.12.24	24.00	-	119.50	103.65	15.85	80.22	45.58	34.64	0.69	0.49	60.35	-	60.35	62.10	-	62.10	-	80.11	-	-	-	4.87
09.12.24	24.00	-	118.69	104.67	14.02	80.17	45.63	34.54	0.69	0.49	59.03	-	59.03	60.71	-	60.71	-	80.06	-	-	-	4.74
10.12.24	24.00	-	119.77	106.97	12.80	80.19	46.34	33.85	0.69	0.49	58.70	-	58.70	60.38	-	60.38	-	80.09	-	-	-	4.65
11.12.24	24.00	-	120.49	107.03	13.46	80.06	46.72	33.34	0.69	0.49	59.26	-	59.26	60.97	-	60.97	-	79.95	-	-	-	4.65
12.12.24	24.00	-	117.89	103.43	14.46	80.32	45.60	34.72	0.69	0.49	58.82	-	58.82	60.52	-	60.52	-	80.22	-	-	-	4.75
13.12.24	24.00	-	117.16	104.96	12.20	83.45	46.55	36.90	0.69	0.49	57.27	-	57.27	59.03	-	59.03	-	83.36	-	-	-	4.90
14.12.24	24.00	-	118.35	104.95	13.40	85.73	47.71	38.02	0.69	0.49	58.28	-	58.28	60.19	-	60.19	-	85.63	-	-	-	5.14
15.12.24	24.00	-	120.47	105.88	14.59	85.90	48.25	37.65	0.69	0.49	59.85	-	59.85	61.79	-	61.79	-	85.75	-	-	-	5.24
16.12.24	24.00	-	118.08	105.49	12.59	86.82	48.18	38.64	0.69	0.49	57.74	-	57.74	59.66	-	59.66	-	86.70	-	-	-	5.17
17.12.24	24.00	-	115.62	102.89	12.73	87.81	47.91	39.90	0.69	0.49	56.79	-	56.79	58.74	-	58.74	-	87.68	-	-	-	5.23
18.12.24	24.00	-	113.05	100.03	13.02	88.70	46.62	42.08	0.69	0.49	56.04	-	56.04	57.98	-	57.98	-	88.56	-	-	-	5.37
19.12.24	24.00	-	119.21	104.79	14.42	86.38	47.27	39.11	0.69	0.49	59.19	-	59.19	61.15	-	61.15	-	86.18	-	-	-	5.35
20.12.24	24.00	-	121.17	108.14	13.03	84.06	48.16	35.90	0.69	0.49	59.25	-	59.25	61.10	-	61.10	-	83.90	-	-	-	4.99
21.12.24	24.00	-	119.47	105.06	14.41	82.64	47.01	35.63	0.69	0.49	59.39	-	59.39	61.17	-	61.17	-	82.53	-	-	-	4.94
22.12.24	24.00	-	131.89	105.87	26.02	81.29	47.14	34.15	0.69	0.49	70.92	-	70.92	73.01	-	73.01	-	81.14	-	-	-	5.73
Среднее	24.00	-	117.89	102.85	15.05	79.30	45.34	33.96	0.69	0.49	57.62	-	57.62	59.25	-	59.25	-	79.19	-	-	0.00	4.69
Итого	720.00	-	3536.78	3085.35	451.43	-	-	-	-	-	1728.49	-	1728.49	1777.55	-	1777.55	-	-	-	-	-	140.64

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-		-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.89	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			139.75	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			460.64	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.