Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207933

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№ 133156	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17437Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 400192	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17437Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	99.40	99.40	0.00	73.77	48.20	25.57	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.54
24.11.24	24.00	-	100.72	100.72	0.00	74.08	48.53	25.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.58
25.11.24	24.00	-	102.48	102.48	0.00	74.53	48.83	25.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64
26.11.24	24.00	-	105.10	105.10	0.00	74.93	49.93	25.00	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.63
27.11.24	24.00	-	100.49	100.49	0.00	75.39	50.36	25.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.52
28.11.24	24.00	-	104.14	104.14	0.00	73.68	49.70	23.98	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50
29.11.24	24.00	-	104.19	104.19	0.00	73.03	49.35	23.68	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47
30.11.24	24.00	-	102.92	102.92	0.00	71.49	48.17	23.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40
01.12.24	24.00	-	104.99	102.48	2.51	71.43	48.47	22.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53
02.12.24	24.00	-	103.64	100.79	2.85	72.41	48.50	23.91	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.62
03.12.24	24.00	-	103.32	103.15	0.17	75.09	49.90	25.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.62
04.12.24	24.00	-	100.86	98.65	2.21	76.89	49.91	26.98	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83
05.12.24	24.00	-	100.40	98.01	2.39	78.52	49.99	28.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99
06.12.24	24.00	-	101.92	99.69	2.23	80.32	51.28	29.04	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08
07.12.24	24.00	-	102.17	100.94	1.23	80.43	51.62	28.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.01
08.12.24	24.00	-	101.17	99.28	1.89	80.29	51.32	28.97	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.03
09.12.24	24.00	-	101.94	100.57	1.37	80.23	51.31	28.92	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.02
10.12.24	24.00	-	103.99	103.46	0.53	80.24	51.96	28.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.98
11.12.24	24.00	-	104.46	103.22	1.24	80.14	52.20	27.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99
12.12.24	24.00	-	101.33	98.93	2.40	80.39	51.37	29.02	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07
13.12.24	24.00	-	103.25	100.24	3.01	83.57	52.74	30.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
14.12.24	24.00	-	103.57	100.18	3.39	85.78	54.13	31.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.47
15.12.24	24.00	-	103.92	101.81	2.11	86.01	54.67	31.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
16.12.24	24.00	-	104.22	100.82	3.40	86.92	54.76	32.16	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.55
17.12.24	24.00	-	101.48	97.96	3.52	87.92	54.51	33.41	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.59
18.12.24	24.00	-	98.69	94.95	3.74	88.82	53.57	35.25	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69
19.12.24	24.00	-	104.05	99.77	4.28	86.54	53.86	32.68	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.64
20.12.24	24.00	-	107.21	103.16	4.05	84.18	54.27	29.91	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.43
21.12.24	24.00	-	104.06	99.88	4.18	82.74	52.78	29.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
22.12.24	24.00	-	104.52	101.77	2.75	81.43	52.71	28.72	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.15
Среднее	24.00	-	102.82	100.97	1.85	79.37	51.30	28.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99
Итого	720.00	-	3084.60	3029.15	55.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.61

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.24							-	-	-
	22.12.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 89.61 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.