Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №102367 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	73.97	67.03	6.94	72.50	45.74	26.76	0.78	0.49	6.51	-	6.51	6.66	-	6.66	-	72.06	-	0.59	-	2.30
24.11.24	24.00	-	74.96	67.73	7.23	72.80	45.96	26.84	0.78	0.49	6.79	-	6.79	6.96	-	6.96	-	72.44	-	0.59	-	2.35
25.11.24	24.00	-	75.14	68.08	7.06	73.22	46.15	27.07	0.78	0.49	6.59	-	6.59	6.73	-	6.73	-	72.91	-	0.59	-	2.36
26.11.24	24.00	-	75.07	68.67	6.40	73.61	46.74	26.87	0.78	0.49	5.98	-	5.98	6.12	-	6.12	-	73.20	-	0.59	-	2.32
27.11.24	24.00	-	75.18	68.58	6.60	74.06	47.19	26.87	0.78	0.49	6.17	-	6.17	6.30	-	6.30	-	73.72	-	0.59	-	2.33
28.11.24	24.00	-	75.91	68.38	7.53	72.40	46.55	25.85	0.78	0.49	7.12	-	7.12	7.30	-	7.30	-	71.91	-	0.59	-	2.32
29.11.24	24.00	-	75.11	68.58	6.53	71.74	46.39	25.35	0.78	0.49	6.09	-	6.09	6.22	-	6.22	-	71.21	-	0.59	-	2.21
30.11.24	24.00	-	75.61	68.11	7.50	70.23	45.53	24.70	0.78	0.49	7.13	-	7.13	7.28	-	7.28	-	69.82	-	0.59	-	2.21
01.12.24	24.00	-	75.70	68.31	7.39	70.16	45.66	24.50	0.78	0.49	6.99	-	6.99	7.14	-	7.14	-	69.64	-	0.59	-	2.19
02.12.24	24.00	-	75.73	68.40	7.33	71.13	45.96	25.17	0.78	0.49	6.93	-	6.93	7.08	-	7.08	-	70.92	-	0.59	-	2.25
03.12.24	24.00	-	74.68	68.47	6.21	73.73	46.96	26.77	0.78	0.49	5.79	-	5.79	5.92	-	5.92	-	74.10	-	0.59	-	2.29
04.12.24	24.00	-	74.98	67.53	7.45	75.48	47.32	28.16	0.78	0.49	7.11	-	7.11	7.28	-	7.28	-	75.01	-	0.59	-	2.47
05.12.24	24.00	-	73.65	67.39	6.26	77.04	47.62	29.42	0.78	0.49	5.83	-	5.83	6.00	-	6.00	-	76.99	-	0.59	-	2.47
06.12.24	24.00	-	73.34	67.73	5.61	78.81	48.52	30.29	0.78	0.49	5.22	-	5.22	5.36	-	5.36	-	78.20	-	0.59	-	2.50
07.12.24	24.00	-	74.79	68.01	6.78	78.93	48.68	30.25	0.78	0.49	6.43	-	6.43	6.60	-	6.60	-	78.45	-	0.59	-	2.60
08.12.24	24.00	-	74.78	67.33	7.45	78.77	48.59	30.18	0.78	0.49	7.15	-	7.15	7.34	-	7.34	-	78.18	-	0.59	-	2.62
09.12.24	24.00	-	75.36	67.90	7.46	78.72	48.73	29.99	0.78	0.49	7.13	-	7.13	7.33	-	7.33	-	78.26	-	0.59	-	2.63
10.12.24	24.00	-	76.02	68.57	7.45	78.75	48.98	29.77	0.78	0.49	7.10	-	7.10	7.28	-	7.28	-	78.38	-	0.59	-	2.63
11.12.24	24.00	-	74.93	68.53	6.40	78.60	49.21	29.39	0.78	0.49	6.02	-	6.02	6.18	-	6.18	-	78.08	-	0.59	-	2.52
12.12.24	24.00	-	51.51	50.16	1.35	77.16	48.81	28.35	0.78	0.49	5.94	-	5.94	6.03	-	6.03	-	63.73	-	0.59	-	1.64
13.12.24	24.00	-	11.50	15.60	-4.10	37.45	40.29	-2.84	0.78	0.49	6.00	-	6.00	6.02	-	6.02	-	44.55	-	0.59	-	0.09
14.12.24	24.00	-	76.06	69.70	6.36	83.35	49.34	34.01	0.78	0.49	5.92	-	5.92	6.09	-	6.09	-	82.81	-	0.59	-	2.91
15.12.24	24.00	-	76.14	68.42	7.72	84.18	51.03	33.15	0.78	0.49	7.24	-	7.24	7.45	-	7.45	-	83.49	-	0.59	-	2.92
16.12.24	24.00	-	74.73	68.33	6.40	85.17	51.51	33.66	0.78	0.49	5.84	-	5.84	6.05	-	6.05	-	84.77	-	0.59	-	2.85
17.12.24	24.00	-	74.57	67.11	7.46	86.12	51.50	34.62	0.78	0.49	6.95	-	6.95	7.18	-	7.18	-	85.64	-	0.59	-	2.97
18.12.24	24.00	-	73.26	66.32	6.94	87.02	51.03	35.99	0.78	0.49	6.49	-	6.49	6.69	-	6.69	-	86.46	-	0.59	-	2.99
19.12.24	24.00	-	75.05	68.26	6.79	84.79	50.78	34.01	0.78	0.49	6.27	-	6.27	6.46	-	6.46	-	83.46	-	0.59	-	2.91
20.12.24	24.00	-	74.24	68.45	5.79	82.53	50.51	32.02	0.78	0.49	5.31	-	5.31	5.46	-	5.46	-	81.68	-	0.59	-	2.68
21.12.24	24.00	-	74.19	67.69	6.50	80.50	49.35	31.15	0.78	0.49	6.07	-	6.07	6.24	-	6.24	-	79.86	-	0.59	-	2.64
22.12.24	24.00	-	75.89	68.10	7.79	79.00	49.03	29.97	0.78	0.49	7.40	-	7.40	7.59	-	7.59	-	78.27	-	0.59	-	2.66
Среднее	24.00	-	72.07	65.72	6.35	76.27	47.99	28.28	0.78	0.49	6.45	-	6.45	6.61	-	6.61	-	75.61	-	0.59	0.00	2.43
Итого	720.00	-	2162.05	1971.47	190.58	-	-	-	-	-	193.51	-	193.51	198.34	-	198.34	-	-	-	-	-	72.81

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	63440.620	56301.870	23158.030		23647.900		1576.454	374.490	28071.000
	22.12.24	65602.670	58273.340	23351.540		23846.240		1591.082	383.980	28791.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °С 0.37 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 72.44 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 198.34 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.