

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38385.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **132583**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ941.20 № 94521</b>	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	0,04 6	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	0,04 6	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)	PC20-6	0,04 6	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,092</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>27,6</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0,04</b>
			Qгвс.ср= <b>0,0182</b>
			Gгвс.= <b>7,28</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)							Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Vподпит	T3	T4	P3	P4	
				г	г	г	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	г	г	г	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00	*	36,85	34,46	2,39	73,78	45,89	27,89				36,85	34,46	2,39	37,76	34,81	2,95		73,78	45,89			1,14
24.11.2024	24,00	*	37,79	34,99	2,80	74,02	45,98	28,04				37,79	34,99	2,80	38,73	35,35	3,38		74,02	45,98			1,19
25.11.2024	24,00	*	38,74	35,66	3,08	74,44	46,44	28,00				38,74	35,66	3,08	39,71	36,03	3,68		74,44	46,44			1,23
26.11.2024	24,00	*	38,57	35,71	2,86	74,97	47,90	27,07				38,57	35,71	2,86	39,55	36,10	3,45		74,97	47,90			1,18
27.11.2024	24,00	*	39,76	37,19	2,57	75,36	48,48	26,88				39,76	37,19	2,57	40,78	37,60	3,18		75,36	48,48			1,19
28.11.2024	24,00	*	39,56	36,91	2,65	73,76	47,98	25,78				39,56	36,91	2,65	40,54	37,31	3,23		73,76	47,98			1,15
29.11.2024	24,00	*	39,22	36,87	2,35	73,05	47,57	25,48				39,22	36,87	2,35	40,17	37,27	2,90		73,05	47,57			1,11
30.11.2024	24,00	*	38,84	36,05	2,79	71,39	46,23	25,16				38,84	36,05	2,79	39,74	36,42	3,32		71,39	46,23			1,11
01.12.2024	24,00	*	39,77	36,66	3,11	71,33	46,35	24,98				39,77	36,66	3,11	40,69	37,04	3,65		71,33	46,35			1,14
02.12.2024	24,00	*	38,97	36,02	2,95	72,25	46,20	26,05				38,97	36,02	2,95	39,89	36,39	3,50		72,25	46,20			1,15
03.12.2024	24,00	*	39,00	36,42	2,58	74,79	47,45	27,34				39,00	36,42	2,58	39,98	36,81	3,17		74,79	47,45			1,19
04.12.2024	24,00	*	37,06	34,52	2,54	76,89	47,65	29,24				37,06	34,52	2,54	38,05	34,90	3,15		76,89	47,65			1,21
05.12.2024	24,00	*	37,08	34,28	2,80	78,32	47,73	30,59				37,08	34,28	2,80	38,10	34,66	3,44		78,32	47,73			1,27
06.12.2024	24,00	*	37,06	35,12	1,94	80,35	49,20	31,15				37,06	35,12	1,94	38,13	35,53	2,60		80,35	49,20			1,25
07.12.2024	24,00	*	38,21	35,64	2,57	80,42	49,60	30,82				38,21	35,64	2,57	39,31	36,05	3,26		80,42	49,60			1,31
08.12.2024	24,00	*	38,03	35,26	2,77	80,26	49,41	30,85				38,03	35,26	2,77	39,13	35,67	3,46		80,26	49,41			1,31
09.12.2024	24,00	*	38,23	35,51	2,72	80,17	49,34	30,83				38,23	35,51	2,72	39,33	35,92	3,41		80,17	49,34			1,31
10.12.2024	24,00	*	39,42	36,81	2,61	80,17	49,97	30,20				39,42	36,81	2,61	40,55	37,25	3,30		80,17	49,97			1,32
11.12.2024	24,00	*	39,37	37,06	2,31	80,00	50,41	29,59				39,37	37,06	2,31	40,50	37,51	2,99		80,00	50,41			1,28
12.12.2024	24,00	*	37,42	35,03	2,39	80,21	48,82	31,39				37,42	35,03	2,39	38,50	35,43	3,07		80,21	48,82			1,29
13.12.2024	24,00	*	38,12	35,48	2,64	83,25	49,32	33,93				38,12	35,48	2,64	39,30	35,89	3,41		83,25	49,32			1,43
14.12.2024	24,00	*	38,45	35,98	2,47	85,72	51,17	34,55				38,45	35,98	2,47	39,70	36,43	3,27		85,72	51,17			1,46
15.12.2024	24,00	*	39,49	36,61	2,88	85,92	51,98	33,94				39,49	36,61	2,88	40,78	37,09	3,69		85,92	51,98			1,49
16.12.2024	24,00	*	38,85	36,08	2,77	86,75	52,41	34,34				38,85	36,08	2,77	40,14	36,55	3,59		86,75	52,41			1,48
17.12.2024	24,00	*	37,35	35,02	2,33	87,77	52,22	35,55				37,35	35,02	2,33	38,62	35,47	3,15		87,77	52,22			1,45
18.12.2024	24,00	*	35,93	33,34	2,59	88,86	51,08	37,78				35,93	33,34	2,59	37,18	33,76	3,42		88,86	51,08			1,49
19.12.2024	24,00	*	37,39	35,59	1,80	86,62	51,49	35,13				37,39	35,59	1,80	38,63	36,04	2,59		86,62	51,49			1,41
20.12.2024	24,00	*	40,71	37,83	2,88	84,20	52,14	32,06				40,71	37,83	2,88	42,00	38,32	3,68		84,20	52,14			1,46
21.12.2024	24,00	*	38,69	36,34	2,35	82,85	50,63	32,22				38,69	36,34	2,35	39,88	36,79	3,09		82,85	50,63			1,37
22.12.2024	24,00	*	40,03	37,00	3,03	81,55	50,57	30,98				40,03	37,00	3,03	41,22	37,45	3,77		81,55	50,57			1,40
<b>Среднее</b>	24,00		38,47	35,85	2,62	79,31	49,05	30,26				38,47	35,85	2,62	39,55	36,26	3,29		79,31	49,05			1,29
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>1153,96</b>	<b>1075,44</b>	<b>78,52</b>							<b>1153,96</b>	<b>1075,44</b>	<b>78,52</b>	<b>1186,59</b>	<b>1087,84</b>	<b>98,75</b>					<b>38,77</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	11265,6	10634,00	11265,60	10634,00	11567,70	10771,40		633,22	5924,57
23.12.2024	12456,6	11744,10	12456,60	11744,10	12792,20	11894,30		713,00	6572,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **38,82** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **98,75** м.куб.

0 час Гкал  
0 час куб.м

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**0,15** Гкал

**ОТПРАВЛЕНО**

**УТВЕРЖДЕНО**

**ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.12.24 15:38 (MSK)**

**25.12.24 17:35 (MSK)**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7e7e84dc-3f81-43dd-a998-f03bd4d975be6

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D