

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 2, лит. Б**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 2, лит. Б**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27081.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **78746**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>10.09.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;</b>
Вычислитель: <b>ВКТ-7-04 № 102370</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067		КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067		КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027		ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,191</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,0838</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,0381</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>57,3</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>15,24</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00	*	73,97	80,92	-6,95	72,52	50,17	22,35	7,80	4,90	4,20	4,20	4,30	4,30		4,30		72,23		5,80		1,66	
24.11.2024	24,00	*	75,90	81,69	-5,79	72,84	50,33	22,51	7,80	4,90	5,74	7,80	4,90	5,74	5,87	5,87		72,71		5,80		1,71	
25.11.2024	24,00	*	74,82	82,16	-7,34	73,23	50,63	22,60	7,80	4,90	4,18	7,80	4,90	4,18	4,26	4,26		72,82		5,80		1,70	
26.11.2024	24,00	*	75,65	82,78	-7,13	73,64	51,36	22,28	7,80	4,90	4,64	7,80	4,90	4,64	4,75	4,75		73,39		5,80		1,69	
27.11.2024	24,00	*	74,70	82,68	-7,98	74,10	51,76	22,34	7,80	4,90	4,11	7,80	4,90	4,11	4,19	4,19		73,84		5,80		1,67	
28.11.2024	24,00	*	74,58	82,50	-7,92	72,44	50,98	21,46	7,80	4,90	4,39	7,80	4,90	4,39	4,47	4,47		72,03		5,80		1,60	
29.11.2024	24,00	*	74,39	82,79	-8,40	71,79	50,66	21,13	7,80	4,90	4,01	7,80	4,90	4,01	4,08	4,08		71,49		5,80		1,58	
30.11.2024	24,00	*	74,78	82,03	-7,25	70,28	49,71	20,57	7,80	4,90	4,78	7,80	4,90	4,78	4,91	4,91		70,09		5,80		1,54	
01.12.2024	24,00	*	74,57	82,29	-7,72	70,22	49,84	20,38	7,80	4,90	4,45	7,80	4,90	4,45	4,55	4,55		69,85		5,80		1,53	
02.12.2024	24,00	*	73,93	82,30	-8,37	71,15	50,26	20,89	7,80	4,90	3,92	7,80	4,90	3,92	3,99	3,99		70,93		5,80		1,55	
03.12.2024	24,00	*	75,22	82,08	-6,86	73,79	51,52	22,27	7,80	4,90	5,77	7,80	4,90	5,77	5,89	5,89		74,54		5,80		1,68	
04.12.2024	24,00	*	72,11	81,05	-8,94	75,53	52,03	23,50	7,80	4,90	3,92	7,80	4,90	3,92	3,99	3,99		75,12		5,80		1,70	
05.12.2024	24,00	*	71,68	80,83	-9,15	77,12	52,41	24,71	7,80	4,90	4,20	7,80	4,90	4,20	4,29	4,29		77,14		5,80		1,77	
06.12.2024	24,00	*	71,51	81,27	-9,76	78,89	53,43	25,46	7,80	4,90	4,20	7,80	4,90	4,20	4,34	4,34		78,56		5,80		1,82	
07.12.2024	24,00	*	71,59	81,58	-9,99	79,01	53,58	25,43	7,80	4,90	4,46	7,80	4,90	4,46	4,60	4,60		78,83		5,80		1,82	
08.12.2024	24,00	*	70,48	80,93	-10,45	78,86	53,48	25,38	7,80	4,90	4,32	7,80	4,90	4,32	4,44	4,44		78,47		5,80		1,79	
09.12.2024	24,00	*	70,84	81,49	-10,65	78,80	53,56	25,24	7,80	4,90	4,24	7,80	4,90	4,24	4,35	4,35		78,51		5,80		1,79	
10.12.2024	24,00	*	70,94	82,23	-11,29	78,81	53,87	24,94	7,80	4,90	3,84	7,80	4,90	3,84	3,96	3,96		78,55		5,80		1,77	
11.12.2024	24,00	*	71,00	82,13	-11,13	78,68	54,06	24,62	7,80	4,90	4,14	7,80	4,90	4,14	4,26	4,26		78,28		5,80		1,75	
12.12.2024	24,00	*	53,15	57,03	-3,88	77,37	53,40	23,97	7,80	4,90	3,93	7,80	4,90	3,93	3,97	3,97		61,15		5,80		1,36	
13.12.2024	24,00	*	7,99	10,91	-2,92	34,88	39,23	-4,35	7,80	4,90	3,07	7,80	4,90	3,07	3,07	3,07		39,66		5,80		0,06	
14.12.2024	24,00	*	64,15	58,44	5,71	83,53	48,28	35,25	7,80	4,90	5,04	7,80	4,90	5,04	5,19	5,19		79,77		5,80		2,54	
15.12.2024	24,00	*	91,13	84,86	6,27	84,27	56,03	28,24	7,80	4,90	5,10	7,80	4,90	5,10	5,23	5,23		77,05		5,80		2,93	
16.12.2024	24,00	*	89,45	83,47	5,98	85,24	56,67	28,57	7,80	4,90	4,86	7,80	4,90	4,86	5,02	5,02		74,35		5,80		2,90	
17.12.2024	24,00	*	86,80	81,16	5,64	86,20	56,70	29,50	7,80	4,90	4,52	7,80	4,90	4,52	4,60	4,60		70,35		5,80		2,89	
18.12.2024	24,00	*	85,39	80,15	5,24	87,09	56,37	30,72	7,80	4,90	4,03	7,80	4,90	4,03	4,10	4,10		70,32		5,80		2,92	
19.12.2024	24,00	*	88,93	83,51	5,42	84,89	56,03	28,86	7,80	4,90	4,24	7,80	4,90	4,24	4,35	4,35		76,25		5,80		2,88	
20.12.2024	24,00	*	89,39	84,36	5,03	82,60	55,62	26,98	7,80	4,90	3,87	7,80	4,90	3,87	3,98	3,98		79,95		5,80		2,70	
21.12.2024	24,00	*	89,48	83,50	5,98	80,90	54,74	26,16	7,80	4,90	4,79	7,80	4,90	4,79	4,92	4,92		80,45		5,80		2,67	
22.12.2024	24,00	*	90,14	83,90	6,24	79,49	54,42	25,07	7,80	4,90	5,11	7,80	4,90	5,11	5,23	5,23		78,95		5,80		2,61	
<b>Среднее</b>	<b>24,00</b>		<b>74,29</b>	<b>78,23</b>	<b>-3,95</b>	<b>76,27</b>	<b>52,37</b>	<b>23,90</b>	<b>7,80</b>	<b>4,90</b>	<b>4,40</b>	<b>7,80</b>	<b>4,90</b>	<b>4,40</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>		<b>73,52</b>		<b>5,80</b>		<b>1,95</b>	
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>2228,66</b>	<b>2347,02</b>	<b>-118,36</b>						<b>132,07</b>			<b>132,07</b>	<b>135,15</b>							<b>58,58</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	71562,2	65126,20	21220,50		21647,80			3201,80	28047,00
23.12.2024	73865	67554,50	21356,60		21787,10			3272,05	28791,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °С**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **58,48** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **135,15** м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,1 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

**ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.12.24 15:38 (MSK)**

**25.12.24 17:35 (MSK)**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7e7e84dc-3f81-43dd-a898-f03bd4d975be6

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D