Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 2, лит. А** Договор: **32796.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **105280**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 204838** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,48 72 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,48 72 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,264** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **253,44** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00		569,95	569,95	0,00	57,05	51,72	5,33	6,80	4,90												3,06
24.11.2024	24,00		570,29	570,29	0,00	56,86	51,50	5,36	6,80	4,90												3,07
25.11.2024	24,00		571,02	571,02	0,00	57,08	51,70	5,38	6,80	4,90												3,09
26.11.2024	24,00		573,42	573,42	0,00	58,17	52,79	5,38	6,80	4,90												3,10
27.11.2024	24,00		571,89	571,89	0,00	57,23	52,09	5,14	6,80	4,90												2,96
28.11.2024	24,00		566,88	566,88	0,00	55,23	50,43	4,80	6,80	4,90												2,73
29.11.2024	24,00		559,77	559,77	0,00	53,13	48,57	4,56	6,80	4,90												2,57
30.11.2024	24,00		559,67	559,67	0,00	53,15	48,57	4,58	6,80	4,90												2,58
01.12.2024	24,00		560,37	560,37	0,00	53,11	48,57	4,54	6,80	4,90												2,56
02.12.2024	24,00		565,42	565,42	0,00	53,51	48,87	4,64	6,80	4,90												2,64
03.12.2024	24,00		575,01	575,01	0,00	55,95	50,94	5,01	6,80	4,90												2,90
04.12.2024	24,00		578,67	578,67	0,00	57,34	52,03	5,31	6,80	4,90												3,09
05.12.2024	24,00		574,97	574,97	0,00	56,08	50,74	5,34	6,80	4,90												3,09
06.12.2024	24,00		579,26	579,26	0,00	59,59	53,72	5,87	6,80	4,90												3,42
07.12.2024	24,00		580,10	580,10	0,00	59,83	54,00	5,83	6,80	4,90												3,40
08.12.2024	24,00		580,80	580,80	0,00	59,69	53,88	5,81	6,80	4,90												3,40
09.12.2024	24,00		581,08	581,08	0,00	59,49	53,71	5,78	6,80	4,90												3,38
10.12.2024	24,00		581,03	581,03	0,00	59,73	53,97	5,76	6,80	4,90												3,37
11.12.2024	24,00		581,06	581,06	0,00	59,59	53,96	5,63	6,80	4,90												3,29
12.12.2024	24,00		580,20	580,20	0,00	60,27	54,42	5,85	6,80	4,90												3,41
13.12.2024	24,00		577,81	577,81	0,00	61,64	55,44	6,20	6,80	4,90												3,60
14.12.2024	24,00		580,23	580,23	0,00	62,67	56,37	6,30	6,80	4,90												3,67
15.12.2024	24,00		580,53	580,53	0,00	62,85	56,58	6,27	6,80	4,90												3,66
16.12.2024	24,00		578,41	578,41	0,00	62,93	56,59	6,34	6,80	4,90												3,68
17.12.2024	24,00		576,83	576,83	0,00	63,37	56,85	6,52	6,80	4,90												3,78
18.12.2024	24,00		568,55	568,55	0,00	62,91	56,10	6,81	6,80	4,90												3,89
19.12.2024	24,00		576,51	576,51	0,00	62,70	56,11	6,59	6,80	4,90												3,82
20.12.2024	24,00		579,82	579,82	0,00	61,35	55,37	5,98	6,80	4,90												3,48
21.12.2024	24,00		579,32	579,32	0,00	59,74	53,98	5,76	6,80	4,90												3,35
22.12.2024	24,00		579,52	579,52	0,00	59,52	53,92	5,60	6,80	4,90												3,26
Среднее	24,00		574,61	574,61	0,00	58,73	53,12	5,61	6,80	4,90												3,24
Итого	**720,00**		**17238,40**	**17238,40**	**0,00**																	**97,30**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	425634	425576,00						2537,68	27588,00
23.12.2024	443441	443383,00						2638,01	28332,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **1,68** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **97,3** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
/ /
Идентификатор: 7e7c84dc-3f81-43dd-a898-f03b4d975be6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 **25.12.24** 15:38 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.12.24** 17:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D