

Портфель: ЖЭС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Олимпийского, 8 ЦП-1
Обслуживающая организация:

Отчет о теплоснабжении по прибору УУТЗ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024
Договор: Строительный адрес Санкт-Петербург, Олимпийского, 8 ЦП-1
Схема подключения: СОД ПЭС-2-Трубяная, СО открытая, ПЭС-Тупиковые

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:
Телефон:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВК7-№2205888
Податчик (М1): Не
Обратный (М2): Не
Тр. ПЭС(М3): Не
Тр. Цикл ПЭС(М4): Не
Тр. Подпитчик (У5):

Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Режим (схема):
Глиня=
Глиня=
Глиня=
Глиня=
Глиня=
Глиня=

Часовые и суточные ПЭС-Тупиковые
Приборы УУТЗ поверены до:
Температуромер:
Температуромер:
Температуромер:
Температуромер:
Температуромер:

Тех. ПЭС = 4.50
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:
Преобр. давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час):
Договорные нагрузки (гр.час):
Договорные расходы (гр.сут.):
Гкал/час:
Гкал/сут:

Qот =
Qтеп.г.ср =
Gот =

Qтеп.г.ср =
Qтеп.ср =
Gтеп.г.ср =

Qтеп.г.ср =
Qтеп.ср =
Gтеп.г.ср =

Gтеп.г.ср =

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ПЭС (ТВ-1)		Контроль ПЭС (ТВ-2)																Общие Температуре Фоблиц				
	Тн	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	М1а	М1б	М2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ(кабель)	Улолл		Т3	Т4	Р3	Р4
23.11.24	24.00	-	91.14	84.14	7.00	72.07	43.35	28.22	0.69	0.49	5.64	5.75	5.64	5.35	5.25	-	5.75	-	71.51	°C	-	-	2.92
24.11.24	24.00	-	92.67	84.39	8.28	71.84	43.24	28.60	0.69	0.49	6.83	6.98	6.83	6.98	6.98	-	6.98	-	71.30	°C	-	-	2.92
25.11.24	24.00	-	92.17	85.33	6.84	72.69	43.67	29.02	0.69	0.49	5.39	5.52	5.39	5.52	5.52	-	5.52	-	71.79	°C	-	-	3.01
26.11.24	24.00	-	42.33	41.34	0.99	71.43	44.89	26.54	0.69	0.49	2.97	3.01	2.97	3.01	3.01	-	3.01	-	59.66	°C	-	-	1.47
27.11.24	24.00	-	93.93	84.29	9.64	70.57	46.16	24.41	0.69	0.49	7.21	7.27	7.21	7.27	7.27	-	7.27	-	69.56	°C	-	-	2.74
28.11.24	24.00	-	91.90	85.48	6.42	70.87	44.81	26.06	0.69	0.49	5.88	6.01	5.88	6.01	6.01	-	6.01	-	70.32	°C	-	-	2.69
29.11.24	24.00	-	90.83	84.37	6.46	68.32	42.59	25.73	0.69	0.49	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	-	5.60	-	67.76	°C	-	-	2.61
30.11.24	24.00	-	91.30	85.56	5.74	67.60	42.26	25.34	0.69	0.49	5.33	5.44	5.33	5.44	5.44	-	5.44	-	66.78	°C	-	-	2.56
01.12.24	24.00	-	95.17	87.65	7.52	67.30	42.66	24.64	0.69	0.49	6.97	7.12	6.97	7.12	7.12	-	7.12	-	66.57	°C	-	-	2.67
02.12.24	24.00	-	92.53	86.08	6.45	68.29	42.61	25.68	0.69	0.49	5.83	5.95	5.83	5.95	5.95	-	5.95	-	67.89	°C	-	-	2.65
03.12.24	24.00	-	68.21	64.85	5.26	69.32	41.69	27.63	0.69	0.49	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	-	6.61	-	60.82	°C	-	-	2.11
04.12.24	24.00	-	91.89	82.95	7.04	75.38	44.92	30.46	0.69	0.49	5.61	5.76	5.61	5.76	5.76	-	5.76	-	73.95	°C	-	-	3.12
05.12.24	24.00	-	88.65	81.98	6.67	76.06	44.02	32.04	0.69	0.49	5.55	5.72	5.55	5.72	5.72	-	5.72	-	75.13	°C	-	-	3.14
06.12.24	24.00	-	90.96	83.91	7.05	78.01	45.15	32.86	0.69	0.49	5.86	6.01	5.86	6.01	6.01	-	6.01	-	76.87	°C	-	-	3.31
07.12.24	24.00	-	91.03	84.00	7.03	77.54	45.18	32.36	0.69	0.49	5.97	6.14	5.97	6.14	6.14	-	6.14	-	76.39	°C	-	-	3.27
08.12.24	24.00	-	90.02	84.19	5.83	76.97	49.80	27.17	0.69	0.49	5.73	5.86	5.73	5.86	5.86	-	5.86	-	76.02	°C	-	-	2.74
09.12.24	24.00	-	89.29	82.12	7.12	77.24	48.52	31.79	0.69	0.49	5.55	5.71	5.55	5.71	5.71	-	5.71	-	75.86	°C	-	-	3.17
10.12.24	24.00	-	91.27	83.56	7.71	77.59	45.52	32.07	0.69	0.49	6.05	6.23	6.05	6.23	6.23	-	6.23	-	76.72	°C	-	-	3.28
11.12.24	24.00	-	91.13	84.35	6.78	78.02	45.77	33.25	0.69	0.49	5.51	5.66	5.51	5.66	5.66	-	5.66	-	77.04	°C	-	-	3.25
12.12.24	24.00	-	90.97	83.60	7.37	78.86	45.46	33.40	0.69	0.49	6.31	6.49	6.31	6.49	6.49	-	6.49	-	78.18	°C	-	-	3.38
13.12.24	24.00	-	89.41	82.58	6.83	80.83	45.61	35.22	0.69	0.49	5.65	5.81	5.65	5.81	5.81	-	5.81	-	79.86	°C	-	-	3.46
14.12.24	24.00	-	91.56	84.06	7.20	82.83	47.05	35.73	0.69	0.49	5.69	5.87	5.69	5.87	5.87	-	5.87	-	81.32	°C	-	-	3.61
15.12.24	24.00	-	90.92	84.04	6.88	82.83	47.22	35.61	0.69	0.49	5.43	5.60	5.43	5.60	5.60	-	5.60	-	81.36	°C	-	-	3.67
16.12.24	24.00	-	91.08	84.02	7.06	84.92	47.91	37.01	0.69	0.49	5.71	5.90	5.71	5.90	5.90	-	5.90	-	83.81	°C	-	-	3.71
17.12.24	24.00	-	89.40	82.67	6.73	85.48	47.64	37.84	0.69	0.49	5.24	5.41	5.24	5.41	5.41	-	5.41	-	84.12	°C	-	-	3.71
18.12.24	24.00	-	89.40	82.67	6.73	85.58	46.88	38.70	0.69	0.49	5.30	5.49	5.30	5.49	5.49	-	5.49	-	84.18	°C	-	-	3.78
19.12.24	24.00	-	92.58	85.72	6.86	84.92	47.43	37.49	0.69	0.49	5.67	5.89	5.67	5.89	5.89	-	5.89	-	83.55	°C	-	-	3.80
20.12.24	24.00	-	94.88	88.05	6.83	82.30	47.87	34.43	0.69	0.49	5.94	6.12	5.94	6.12	6.12	-	6.12	-	80.55	°C	-	-	3.60
21.12.24	24.00	-	93.53	86.52	7.01	79.93	46.60	33.33	0.69	0.49	6.12	6.29	6.12	6.29	6.29	-	6.29	-	79.00	°C	-	-	3.45
22.12.24	24.00	-	93.61	86.32	7.29	77.97	46.08	31.89	0.69	0.49	6.26	6.44	6.26	6.44	6.44	-	6.44	-	76.80	°C	-	-	3.32
Среднее	24.00	-	89.13	82.37	6.75	76.45	45.32	31.13	0.69	0.49	5.78	5.93	5.78	5.93	5.93	-	5.93	-	74.82	°C	-	-	3.09
Итого	720.00	-	2672.76	2471.14	202.62	-	-	-	-	-	173.41	173.41	173.41	177.99	177.99	-	177.99	-	-	°C	-	-	92.75

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время				У3 (М3)	У4 (М3)	Отопитель (Ккал)	Отеп (Ккал)	Тн (Ч)
	М1 (Т)	М2 (Т)	М3 (Т)	М4 (Т)					
22.12.24	65344.860	58514.400	5566.280	5873.920	5695.930	415.762	402.772	21447.000	
22.12.24	68018.620	60985.540	5739.690	5873.920	5695.930	415.762	402.772	22167.000	

Количество тепловой энергии ОбщД, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Мкал, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения ЦД:
Корректировка на температурную разницу:
Итого к расчету по прибору учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Утеп кал:

4.50 °C
91.97 Гкал
177.99 М3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплопоставляющей организации



ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АВОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Соколов Д.А. 26.12.2024г.