Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208254

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	165.94	149.73	16.21	71.60	47.30	24.30	0.69	0.49	58.45	-	58.45	59.82	-	59.82	-	71.38	-	-	-	4.80
24.11.24	24.00	-	168.70	149.90	18.80	71.86	47.30	24.56	0.69	0.49	60.19	-	60.19	61.60	-	61.60	-	71.66	-	-	-	5.03
25.11.24	24.00	-	170.97	155.84	15.13	72.30	48.03	24.27	0.69	0.49	59.59	-	59.59	61.04	-	61.04	-	72.11	-	-	-	4.88
26.11.24	24.00	-	177.63	163.17	14.46	72.84	49.36	23.48	0.69	0.49	61.55	-	61.55	63.00	-	63.00	-	72.64	-	-	-	4.89
27.11.24	24.00	-	177.87	163.39	14.48	73.27	49.89	23.38	0.69	0.49	61.46	-	61.46	62.96	-	62.96	-	73.08	-	-	-	4.89
28.11.24	24.00	-	176.93	160.75	16.18	71.79	49.09	22.70	0.69	0.49	61.81	-	61.81	63.26	-	63.26	-	71.59	-	-	-	4.81
29.11.24	24.00	-	176.93	161.31	15.62	71.11	48.75	22.36	0.69	0.49	61.68	-	61.68	63.12	-	63.12	-	70.91	-	-	-	4.72
30.11.24	24.00	-	173.70	157.30	16.40	69.49	47.47	22.02	0.69	0.49	61.03	-	61.03	62.37	-	62.37	-	69.30	-	-	-	4.61
01.12.24	24.00	-	176.61	158.87	17.74	69.48	47.61	21.87	0.69	0.49	62.49	-	62.49	63.93	-	63.93	-	69.27	-	-	-	4.71
02.12.24	24.00	-	173.09	157.26	15.83	70.27	47.78	22.49	0.69	0.49	60.83	-	60.83	62.23	-	62.23	-	70.08	-	-	-	4.65
03.12.24	24.00	-	174.93	159.98	14.95	72.64	49.04	23.60	0.69	0.49	60.92	-	60.92	62.41	-	62.41	-	72.48	-	-	-	4.87
04.12.24	24.00	-	166.83	151.89	14.94	74.59	49.08	25.51	0.69	0.49	58.34	-	58.34	59.79	-	59.79	-	74.38	-	-	-	4.99
05.12.24	24.00	-	167.07	151.36	15.71	75.84	49.00	26.84	0.69	0.49	58.67	-	58.67	60.19	-	60.19	-	75.65	-	-	-	5.26
06.12.24	24.00	-	170.73	155.83	14.90	77.89	50.53	27.36	0.69	0.49	59.51	-	59.51	61.15	-	61.15	-	77.68	-	-	-	5.43
07.12.24	24.00	-	172.57	155.90	16.67	77.99	50.71	27.28	0.69	0.49	60.61	-	60.61	62.28	-	62.28	-	77.78	-	-	-	5.56
08.12.24	24.00	-	169.92	153.29	16.63	77.83	50.42	27.41	0.69	0.49	59.66	-	59.66	61.34	-	61.34	-	77.61	-	-	-	5.50
09.12.24	24.00	-	171.87	156.38	15.49	77.78	50.69	27.09	0.69	0.49	60.03	-	60.03	61.67	-	61.67	-	77.56	-	-	-	5.45
10.12.24	24.00	-	177.18	162.14	15.04	77.87	51.44	26.43	0.69	0.49	61.35	-	61.35	63.06	-	63.06	-	77.67	-	-	-	5.46
11.12.24	24.00	-	177.62	163.74	13.88	77.76	51.81	25.95	0.69	0.49	61.32	-	61.32	63.00	-	63.00	-	77.54	-	-	-	5.33
12.12.24	24.00	-	170.23	154.43	15.80	77.84	50.66	27.18	0.69	0.49	59.62	-	59.62	61.29	-	61.29	-	77.62	-	-	-	5.43
13.12.24	24.00	-	171.66	157.74	13.92	80.66	51.91	28.75	0.69	0.49	59.11	-	59.11	60.87	-	60.87	-	80.46	-	-	-	5.67
14.12.24	24.00	-	172.82	157.99	14.83	83.05	53.38	29.67	0.69	0.49	59.66	-	59.66	61.50	-	61.50	-	82.83	-	-	-	5.92
15.12.24	24.00	-	174.37	158.91	15.46	83.39	54.01	29.38	0.69	0.49	59.71	-	59.71	61.57	-	61.57	-	83.15	-	-	-	5.97
16.12.24	24.00	-	173.02	157.79	15.23	84.09	54.01	30.08	0.69	0.49	59.42	-	59.42	61.26	-	61.26	-	83.87	-	-	-	6.04
17.12.24	24.00	-	166.95	152.27	14.68	84.92	53.72	31.20	0.69	0.49	57.44	-	57.44	59.29	-	59.29	-	84.69	-	-	-	6.01
18.12.24	24.00	-	160.02	146.26	13.76	85.76	52.68	33.08	0.69	0.49	55.03	-	55.03	56.80	-	56.80	-	85.51	-	-	-	6.03
19.12.24	24.00	-	171.20	156.64	14.56	83.84	53.19	30.65	0.69	0.49	58.90	-	58.90	60.74	-	60.74	-	83.57	-	-	-	6.03
20.12.24	24.00	-	177.66	163.80	13.86	81.60	53.69	27.91	0.69	0.49	60.81	-	60.81	62.61	-	62.61	-	81.36	-	-	-	5.71
21.12.24	24.00	-	169.46	155.36	14.10	80.08	52.01	28.07	0.69	0.49	58.23	-	58.23	59.90	-	59.90	-	79.85	-	-	-	5.50
22.12.24	24.00	-	172.89	157.27	15.62	79.03	51.98	27.05	0.69	0.49	59.68	-	59.68	61.36	-	61.36	-	78.78	-	-	-	5.49
Среднее	24.00	-	172.25	156.88	15.36	76.95	50.55	26.40	0.69	0.49	59.90	-	59.90	61.51	-	61.51	-	76.74	-	-	0.00	5.32
Итого	720.00	-	5167.37	4706.49	460.88	-	-	-	-	-	1797.10	-	1797.10	1845.41	-	1845.41	-	-	-	-	-	159.64

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	######	######	57799.170		59209.140		-	4207.741	26361.000
	22.12.24	######	######	59596.270		61054.550		-	4345.547	27081.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.91	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			158.73	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			470.29	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.