Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207261

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	101.95	96.60	5.35	73.94	50.68	23.26	0.69	0.49	15.52	-	15.52	15.93	-	15.93	-	73.83	-	-	-	2.65
24.11.24	24.00	-	103.88	97.95	5.93	74.25	50.86	23.39	0.69	0.49	16.33	-	16.33	16.73	-	16.73	-	74.16	-	-	-	2.73
25.11.24	24.00	-	105.88	99.67	6.21	74.65	51.45	23.20	0.69	0.49	16.84	-	16.84	17.28	-	17.28	-	74.53	-	-	-	2.78
26.11.24	24.00	-	107.83	102.16	5.67	75.09	52.63	22.46	0.69	0.49	16.51	-	16.51	16.97	-	16.97	-	74.98	-	-	-	2.72
27.11.24	24.00	-	107.20	101.89	5.31	75.57	53.20	22.37	0.69	0.49	16.08	-	16.08	16.50	-	16.50	-	75.46	-	-	-	2.68
28.11.24	24.00	-	106.59	101.22	5.37	73.88	52.41	21.47	0.69	0.49	16.11	-	16.11	16.55	-	16.55	-	73.73	-	-	-	2.57
29.11.24	24.00	-	106.48	101.28	5.20	73.21	51.98	21.23	0.69	0.49	16.03	-	16.03	16.45	-	16.45	-	73.09	-	-	-	2.53
30.11.24	24.00	-	105.07	99.75	5.32	71.63	50.70	20.93	0.69	0.49	15.99	-	15.99	16.37	-	16.37	-	71.53	-	-	-	2.47
01.12.24	24.00	-	107.41	100.66	6.75	71.57	50.89	20.68	0.69	0.49	17.48	-	17.48	17.92	-	17.92	-	71.45	-	-	-	2.57
02.12.24	24.00	-	105.03	99.71	5.32	72.52	51.07	21.45	0.69	0.49	16.03	-	16.03	16.42	-	16.42	-	72.44	-	-	-	2.53
03.12.24	24.00	-	105.53	100.51	5.02	75.18	52.33	22.85	0.69	0.49	15.74	-	15.74	16.17	-	16.17	-	75.12	-	-	-	2.68
04.12.24	24.00	-	102.20	97.09	5.11	77.05	52.44	24.61	0.69	0.49	15.36	-	15.36	15.81	-	15.81	-	76.91	-	-	-	2.79
05.12.24	24.00	-	101.57	96.72	4.85	78.60	52.64	25.96	0.69	0.49	15.10	-	15.10	15.56	-	15.56	-	78.53	-	-	-	2.90
06.12.24	24.00	-	103.21	98.23	4.98	80.47	54.07	26.40	0.69	0.49	15.17	-	15.17	15.64	-	15.64	-	80.31	-	-	-	3.00
07.12.24	24.00	-	103.94	99.18	4.76	80.56	54.26	26.30	0.69	0.49	15.12	-	15.12	15.60	-	15.60	-	80.41	-	-	-	3.00
08.12.24	24.00	-	104.24	98.13	6.11	80.42	54.07	26.35	0.69	0.49	16.48	-	16.48	17.00	-	17.00	-	80.26	-	-	-	3.08
09.12.24	24.00	-	104.42	99.00	5.42	80.37	54.09	26.28	0.69	0.49	15.83	-	15.83	16.31	-	16.31	-	80.21	-	-	-	3.04
10.12.24	24.00	-	106.77	101.40	5.37	80.40	54.73	25.67	0.69	0.49	16.12	-	16.12	16.61	-	16.61	-	80.25	-	-	-	3.04
11.12.24	24.00	-	107.14	101.60	5.54	80.28	55.00	25.28	0.69	0.49	16.40	-	16.40	16.88	-	16.88	-	80.10	-	-	-	3.02
12.12.24	24.00	-	103.05	97.95	5.10	80.52	53.99	26.53	0.69	0.49	15.36	-	15.36	15.84	-	15.84	-	80.37	-	-	-	3.02
13.12.24	24.00	-	104.50	99.57	4.93	83.67	55.34	28.33	0.69	0.49	15.47	-	15.47	15.95	-	15.95	-	83.55	-	-	-	3.24
14.12.24	24.00	-	104.74	99.74	5.00	85.93	57.01	28.92	0.69	0.49	15.52	-	15.52	16.03	-	16.03	-	85.77	-	-	-	3.32
15.12.24	24.00	-	106.10	100.47	5.63	86.15	57.66	28.49	0.69	0.49	16.12	-	16.12	16.63	-	16.63	-	85.91	-	-	-	3.35
16.12.24	24.00	-	105.18	99.92	5.26	87.06	57.83	29.23	0.69	0.49	15.56	-	15.56	16.07	-	16.07	-	86.89	-	-	-	3.39
17.12.24	24.00	-	102.82	97.34	5.48	88.09	57.55	30.54	0.69	0.49	15.63	-	15.63	16.14	-	16.14	-	87.92	-	-	-	3.47
18.12.24	24.00	-	99.60	94.55	5.05	89.01	56.31	32.70	0.69	0.49	14.98	-	14.98	15.48	-	15.48	-	88.77	-	-	-	3.55
19.12.24	24.00	-	104.63	99.91	4.72	86.73	56.66	30.07	0.69	0.49	15.27	-	15.27	15.75	-	15.75	-	86.46	-	-	-	3.42
20.12.24	24.00	-	108.20	103.19	5.01	84.47	57.50	26.97	0.69	0.49	16.02	-	16.02	16.51	-	16.51	-	84.28	-	-	-	3.21
21.12.24	24.00	-	104.95	100.16	4.79	83.12	56.16	26.96	0.69	0.49	15.45	-	15.45	15.95	-	15.95	-	82.95	-	-	-	3.10
22.12.24	24.00	-	107.07	101.42	5.65	81.77	56.03	25.74	0.69	0.49	16.45	-	16.45	16.95	-	16.95	-	81.55	-	-	-	3.08
Среднее	24.00	-	104.91	99.57	5.34	79.54	54.05	25.49	0.69	0.49	15.87	-	15.87	16.33	-	16.33	-	79.39	-	-	0.00	2.96
Итого	720.00	-	3147.18	2986.97	160.21	-	-	-	-	-	476.07	-	476.07	490.00	-	490.00	-	-	-	-	-	88.92

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	92524.480	80280.060	12639.130		12978.940			977.443	24315.000
	22.12.24	95671.660	83267.030	13115.200		13468.940			1015.215	25035.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.32	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			88.61	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			163.48	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.