Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205591
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.93

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.11.24 | 24.00 | - | 124.57 | 117.34 | 7.23 | 73.67 | 53.62 | 20.05 | 0.69 | 0.49 | 61.37 | - | 61.37 | 62.84 | - | 62.84 | - | 73.77 | - | - | - | 2.89 |
| 24.11.24 | 24.00 | - | 126.09 | 119.12 | 6.97 | 73.93 | 53.98 | 19.95 | 0.69 | 0.49 | 61.99 | - | 61.99 | 63.53 | - | 63.53 | - | 74.04 | - | - | - | 2.90 |
| 25.11.24 | 24.00 | - | 127.97 | 121.10 | 6.87 | 74.37 | 54.37 | 20.00 | 0.69 | 0.49 | 62.94 | - | 62.94 | 64.52 | - | 64.52 | - | 74.48 | - | - | - | 2.94 |
| 26.11.24 | 24.00 | - | 131.30 | 125.05 | 6.25 | 74.83 | 55.36 | 19.47 | 0.69 | 0.49 | 64.39 | - | 64.39 | 66.05 | - | 66.05 | - | 74.94 | - | - | - | 2.91 |
| 27.11.24 | 24.00 | - | 130.74 | 125.58 | 5.16 | 75.26 | 55.91 | 19.35 | 0.69 | 0.49 | 63.99 | - | 63.99 | 65.63 | - | 65.63 | - | 75.37 | - | - | - | 2.82 |
| 28.11.24 | 24.00 | - | 130.32 | 123.60 | 6.72 | 73.64 | 54.82 | 18.82 | 0.69 | 0.49 | 64.03 | - | 64.03 | 65.62 | - | 65.62 | - | 73.75 | - | - | - | 2.83 |
| 29.11.24 | 24.00 | - | 130.22 | 123.95 | 6.27 | 72.94 | 54.39 | 18.55 | 0.69 | 0.49 | 63.92 | - | 63.92 | 65.46 | - | 65.46 | - | 73.04 | - | - | - | 2.76 |
| 30.11.24 | 24.00 | - | 128.14 | 121.63 | 6.51 | 71.33 | 53.10 | 18.23 | 0.69 | 0.49 | 62.94 | - | 62.94 | 64.39 | - | 64.39 | - | 71.43 | - | - | - | 2.69 |
| 01.12.24 | 24.00 | - | 129.62 | 122.40 | 7.22 | 71.30 | 53.25 | 18.05 | 0.69 | 0.49 | 63.78 | - | 63.78 | 65.23 | - | 65.23 | - | 71.39 | - | - | - | 2.73 |
| 02.12.24 | 24.00 | - | 128.31 | 121.40 | 6.91 | 72.22 | 53.53 | 18.69 | 0.69 | 0.49 | 63.07 | - | 63.07 | 64.56 | - | 64.56 | - | 72.32 | - | - | - | 2.77 |
| 03.12.24 | 24.00 | - | 129.29 | 122.75 | 6.54 | 74.77 | 55.05 | 19.72 | 0.69 | 0.49 | 63.53 | - | 63.53 | 65.13 | - | 65.13 | - | 74.89 | - | - | - | 2.91 |
| 04.12.24 | 24.00 | - | 124.78 | 119.29 | 5.49 | 76.74 | 55.72 | 21.02 | 0.69 | 0.49 | 61.18 | - | 61.18 | 62.85 | - | 62.85 | - | 76.84 | - | - | - | 2.93 |
| 05.12.24 | 24.00 | - | 124.48 | 117.89 | 6.59 | 78.19 | 55.88 | 22.31 | 0.69 | 0.49 | 61.18 | - | 61.18 | 62.91 | - | 62.91 | - | 78.30 | - | - | - | 3.15 |
| 06.12.24 | 24.00 | - | 126.44 | 120.39 | 6.05 | 80.18 | 57.48 | 22.70 | 0.69 | 0.49 | 62.14 | - | 62.14 | 63.90 | - | 63.90 | - | 80.27 | - | - | - | 3.22 |
| 07.12.24 | 24.00 | - | 127.59 | 122.03 | 5.56 | 80.26 | 57.74 | 22.52 | 0.69 | 0.49 | 62.63 | - | 62.63 | 64.44 | - | 64.44 | - | 80.35 | - | - | - | 3.20 |
| 08.12.24 | 24.00 | - | 126.77 | 119.44 | 7.33 | 80.09 | 57.38 | 22.71 | 0.69 | 0.49 | 62.49 | - | 62.49 | 64.34 | - | 64.34 | - | 80.17 | - | - | - | 3.30 |
| 09.12.24 | 24.00 | - | 127.26 | 121.80 | 5.46 | 80.01 | 57.55 | 22.46 | 0.69 | 0.49 | 62.50 | - | 62.50 | 64.29 | - | 64.29 | - | 80.11 | - | - | - | 3.18 |
| 10.12.24 | 24.00 | - | 130.37 | 124.45 | 5.92 | 80.06 | 58.14 | 21.92 | 0.69 | 0.49 | 64.05 | - | 64.05 | 65.89 | - | 65.89 | - | 80.16 | - | - | - | 3.21 |
| 11.12.24 | 24.00 | - | 130.48 | 125.21 | 5.27 | 79.92 | 58.40 | 21.52 | 0.69 | 0.49 | 63.94 | - | 63.94 | 65.83 | - | 65.83 | - | 80.02 | - | - | - | 3.12 |
| 12.12.24 | 24.00 | - | 125.99 | 120.82 | 5.17 | 80.12 | 57.73 | 22.39 | 0.69 | 0.49 | 61.81 | - | 61.81 | 63.56 | - | 63.56 | - | 80.21 | - | - | - | 3.13 |
| 13.12.24 | 24.00 | - | 128.24 | 122.26 | 5.98 | 83.16 | 59.25 | 23.91 | 0.69 | 0.49 | 62.95 | - | 62.95 | 64.93 | - | 64.93 | - | 83.27 | - | - | - | 3.43 |
| 14.12.24 | 24.00 | - | 128.35 | 122.80 | 5.55 | 85.55 | 61.00 | 24.55 | 0.69 | 0.49 | 62.90 | - | 62.90 | 64.97 | - | 64.97 | - | 85.64 | - | - | - | 3.50 |
| 15.12.24 | 24.00 | - | 129.70 | 123.98 | 5.72 | 85.80 | 61.55 | 24.25 | 0.69 | 0.49 | 63.61 | - | 63.61 | 65.73 | - | 65.73 | - | 85.88 | - | - | - | 3.50 |
| 16.12.24 | 24.00 | - | 128.68 | 123.83 | 4.85 | 86.64 | 61.81 | 24.83 | 0.69 | 0.49 | 63.04 | - | 63.04 | 65.15 | - | 65.15 | - | 86.73 | - | - | - | 3.51 |
| 17.12.24 | 24.00 | - | 125.86 | 120.29 | 5.57 | 87.62 | 61.85 | 25.77 | 0.69 | 0.49 | 61.77 | - | 61.77 | 63.90 | - | 63.90 | - | 87.71 | - | - | - | 3.60 |
| 18.12.24 | 24.00 | - | 121.93 | 116.17 | 5.76 | 88.62 | 61.22 | 27.40 | 0.69 | 0.49 | 59.96 | - | 59.96 | 62.05 | - | 62.05 | - | 88.70 | - | - | - | 3.70 |
| 19.12.24 | 24.00 | - | 126.28 | 121.09 | 5.19 | 86.45 | 60.69 | 25.76 | 0.69 | 0.49 | 60.76 | - | 60.76 | 62.80 | - | 62.80 | - | 86.57 | - | - | - | 3.58 |
| 20.12.24 | 24.00 | - | 128.25 | 122.71 | 5.54 | 84.11 | 60.16 | 23.95 | 0.69 | 0.49 | 60.46 | - | 60.46 | 62.36 | - | 62.36 | - | 84.20 | - | - | - | 3.41 |
| 21.12.24 | 24.00 | - | 124.72 | 118.40 | 6.32 | 82.74 | 58.87 | 23.87 | 0.69 | 0.49 | 58.96 | - | 58.96 | 60.80 | - | 60.80 | - | 82.83 | - | - | - | 3.36 |
| 22.12.24 | 24.00 | - | 126.68 | 119.22 | 7.46 | 81.45 | 58.41 | 23.04 | 0.69 | 0.49 | 60.18 | - | 60.18 | 61.93 | - | 61.93 | - | 81.53 | - | - | - | 3.36 |
| Среднее | 24.00 | - | 127.65 | 121.53 | 6.11 | 79.20 | 57.27 | 21.93 | 0.69 | 0.49 | 62.42 | - | 62.42 | 64.19 | - | 64.19 | - | 79.30 | - | - | 0.00 | 3.15 |
| Итого | 720.00 | - | 3829.42 | 3645.99 | 183.43 | - | - | - | - | - | 1872.46 | - | 1872.46 | 1925.59 | - | 1925.59 | - | - | - | - | - | 94.52 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.11.24 | 142022.070 | 137093.390 | 58425.530 | | 59948.120 | | - | 4404.049 | 28405.000 |
| | 22.12.24 | 145851.490 | 140739.380 | 60297.990 | | 61873.710 | | - | 4552.489 | 29125.000 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °C -0.36 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 94.16 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 187.17 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024