Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207793

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	ч		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	Qобщ. Гкал
23.11.24	24.00	-	185.35	173.31	12.04	74.17	54.28	19.89	0.69	0.49	42.13	-	42.13	43.06	-	43.06	-	69.07	-	-	-	4.35
24.11.24	24.00	-	188.99	173.58	15.41	74.46	54.35	20.11	0.69	0.49	44.80	-	44.80	45.79	-	45.79	-	69.60	-	-	-	4.64
25.11.24	24.00	-	190.28	174.81	15.47	74.88	54.75	20.13	0.69	0.49	44.66	-	44.66	45.63	-	45.63	-	69.71	-	-	-	4.69
26.11.24	24.00	-	188.18	177.34	10.84	75.31	56.46	18.85	0.69	0.49	40.42	-	40.42	41.33	-	41.33	-	69.74	-	-	-	4.17
27.11.24																						
28.11.24																						
29.11.24																						
30.11.24																						
01.12.24																						
02.12.24																						
03.12.24	24.00	-	184.67	172.12	12.55	75.31	56.05	19.26	0.69	0.49	42.30	-	42.30	43.23	-	43.23	-	69.21	-	-	-	4.27
04.12.24	24.00	-	179.25	166.57	12.68	77.28	55.84	21.44	0.69	0.49	42.94	-	42.94	43.91	-	43.91	-	69.92	-	-	-	4.56
05.12.24	24.00	-	176.59	165.17	11.42	78.79	55.38	23.41	0.69	0.49	41.52	-	41.52	42.47	-	42.47	-	70.00	-	-	-	4.77
06.12.24	24.00	-	175.87	164.42	11.45	80.75	56.80	23.95	0.69	0.49	41.29	-	41.29	42.21	-	42.21	-	70.30	-	-	-	4.87
07.12.24	24.00	-	176.90	163.99	12.91	80.82	57.41	23.41	0.69	0.49	42.41	-	42.41	43.36	-	43.36	-	70.09	-	-	-	4.89
08.12.24	24.00	-	175.74	162.08	13.66	80.66	57.60	23.06	0.69	0.49	43.24	-	43.24	44.17	-	44.17	-	69.95	-	-	-	4.85
09.12.24	24.00	-	176.78	163.18	13.60	80.59	57.66	22.93	0.69	0.49	43.05	-	43.05	44.02	-	44.02	-	70.07	-	-	-	4.85
10.12.24	24.00	-	178.44	165.31	13.13	80.61	58.33	22.28	0.69	0.49	42.38	-	42.38	43.35	-	43.35	-	70.27	-	-	-	4.75
11.12.24	24.00	-	177.94	164.95	12.99	80.48	59.08	21.40	0.69	0.49	42.53	-	42.53	43.47	-	43.47	-	70.04	-	-	-	4.59
12.12.24	24.00	-	175.47	162.90	12.57	80.72	58.03	22.69	0.69	0.49	42.26	-	42.26	43.21	-	43.21	-	70.23	-	-	-	4.72
13.12.24	24.00	-	175.30	163.36	11.94	83.81	58.88	24.93	0.69	0.49	40.92	-	40.92	41.84	-	41.84	-	70.16	-	-	-	5.08
14.12.24	24.00	-	172.48	160.24	12.24	86.18	60.62	25.56	0.69	0.49	40.94	-	40.94	41.86	-	41.86	-	70.23	-	-	-	5.16
15.12.24	24.00	-	172.49	157.82	14.67	86.39	61.60	24.79	0.69	0.49	43.05	-	43.05	44.01	-	44.01	-	70.08	-	-	-	5.19
16.12.24	24.00	-	170.95	157.50	13.45	87.30	61.47	25.83	0.69	0.49	41.95	-	41.95	42.93	-	42.93	-	69.99	-	-	-	5.25
17.12.24	24.00	-	167.56	154.46	13.10	88.32	61.20	27.12	0.69	0.49	42.06	-	42.06	42.99	-	42.99	-	69.93	-	-	-	5.36
18.12.24	24.00	-	166.25	152.74	13.51	89.29	59.52	29.77	0.69	0.49	42.22	-	42.22	43.18	-	43.18	-	70.07	-	-	-	5.77
19.12.24	24.00	-	172.95	159.65	13.30	87.02	59.81	27.21	0.69	0.49	41.30	-	41.30	42.24	-	42.24	-	70.25	-	-	-	5.51
20.12.24	24.00	-	174.74	162.31	12.43	84.67	61.61	23.06	0.69	0.49	40.85	-	40.85	41.78	-	41.78	-	70.13	-	-	-	4.81
21.12.24	24.00	-	173.87	160.83	13.04	83.35	60.13	23.22	0.69	0.49	41.78	-	41.78	42.71	-	42.71	-	70.17	-	-	-	4.83
22.12.24	24.00	-	177.06	162.79	14.27	81.99	60.27	21.72	0.69	0.49	42.81	-	42.81	43.78	-	43.78	-	69.99	-	-	-	4.72
Среднее	24.00	-	168.76	156.37	12.39	79.75	57.66	22.09	0.69	0.49	35.11	-	35.11	35.90	-	35.90	-	69.66	-	-	0.00	4.60
Итого	576.00	-	4387.69	4065.68	322.01	-	-	-	-	-	1053.43	-	1053.43	1077.08	-	1077.08	-	-	-	-	-	119.63

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	94692.820	81143.860	40923.430		41955.360		-	3033.089	26641.000
	22.12.24			41976.860		43032.440		-	3106.784	27234.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**144**	час	27.59	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**144**	час	75.85	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.63	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			146.58	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			404.43	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024 г.