Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207800

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	191.04	184.73	6.31	73.64	58.40	15.24	0.69	0.49	131.23	-	131.23	134.53	-	134.53	-	74.17	-	-	-	3.29
24.11.24	24.00	-	195.72	188.81	6.91	73.97	58.72	15.25	0.69	0.49	135.50	-	135.50	138.94	-	138.94	-	74.48	-	-	-	3.40
25.11.24	24.00	-	195.92	190.55	5.37	74.38	59.18	15.20	0.69	0.49	134.67	-	134.67	138.10	-	138.10	-	74.93	-	-	-	3.30
26.11.24	24.00	-	203.31	199.19	4.12	74.75	60.15	14.60	0.69	0.49	140.24	-	140.24	143.84	-	143.84	-	75.27	-	-	-	3.23
27.11.24	24.00	-	200.07	195.11	4.96	75.20	60.48	14.72	0.69	0.49	136.87	-	136.87	140.44	-	140.44	-	75.73	-	-	-	3.25
28.11.24	24.00	-	198.54	193.30	5.24	73.59	59.46	14.13	0.69	0.49	135.90	-	135.90	139.27	-	139.27	-	74.12	-	-	-	3.12
29.11.24	24.00	-	201.29	196.34	4.95	72.87	59.02	13.85	0.69	0.49	138.81	-	138.81	142.22	-	142.22	-	73.37	-	-	-	3.09
30.11.24	24.00	-	197.48	190.15	7.33	71.34	57.56	13.78	0.69	0.49	135.84	-	135.84	139.06	-	139.06	-	71.84	-	-	-	3.15
01.12.24	24.00	-	200.11	192.36	7.75	71.29	57.69	13.60	0.69	0.49	137.82	-	137.82	141.06	-	141.06	-	71.78	-	-	-	3.18
02.12.24	24.00	-	195.49	189.48	6.01	72.24	58.14	14.10	0.69	0.49	133.97	-	133.97	137.20	-	137.20	-	72.77	-	-	-	3.12
03.12.24	24.00	-	197.50	191.33	6.17	74.91	59.93	14.98	0.69	0.49	135.43	-	135.43	138.92	-	138.92	-	75.44	-	-	-	3.34
04.12.24	24.00	-	191.07	184.84	6.23	76.72	60.70	16.02	0.69	0.49	131.21	-	131.21	134.76	-	134.76	-	77.28	-	-	-	3.45
05.12.24	24.00	-	189.52	183.88	5.64	78.32	61.48	16.84	0.69	0.49	129.79	-	129.79	133.45	-	133.45	-	78.89	-	-	-	3.55
06.12.24	24.00	-	193.46	187.57	5.89	80.14	62.97	17.17	0.69	0.49	132.45	-	132.45	136.32	-	136.32	-	80.72	-	-	-	3.70
07.12.24	24.00	-	195.49	189.72	5.77	80.24	63.28	16.96	0.69	0.49	133.77	-	133.77	137.72	-	137.72	-	80.81	-	-	-	3.69
08.12.24	24.00	-	194.36	186.76	7.60	80.10	63.09	17.01	0.69	0.49	133.44	-	133.44	137.34	-	137.34	-	80.66	-	-	-	3.80
09.12.24	24.00	-	195.05	188.73	6.32	80.03	63.06	16.97	0.69	0.49	133.70	-	133.70	137.59	-	137.59	-	80.60	-	-	-	3.72
10.12.24	24.00	-	199.05	193.40	5.65	80.03	63.50	16.53	0.69	0.49	136.21	-	136.21	140.16	-	140.16	-	80.60	-	-	-	3.66
11.12.24	24.00	-	199.04	193.65	5.39	79.97	63.72	16.25	0.69	0.49	136.12	-	136.12	140.09	-	140.09	-	80.57	-	-	-	3.59
12.12.24	24.00	-	192.02	186.78	5.24	80.20	63.31	16.89	0.69	0.49	131.58	-	131.58	135.42	-	135.42	-	80.79	-	-	-	3.59
13.12.24	24.00	-	194.69	189.95	4.74	83.28	65.19	18.09	0.69	0.49	133.04	-	133.04	137.23	-	137.23	-	83.89	-	-	-	3.85
14.12.24	24.00	-	195.79	190.71	5.08	85.57	67.01	18.56	0.69	0.49	133.91	-	133.91	138.31	-	138.31	-	86.15	-	-	-	3.99
15.12.24	24.00	-	198.01	191.72	6.29	85.78	67.47	18.31	0.69	0.49	135.37	-	135.37	139.84	-	139.84	-	86.33	-	-	-	4.07
16.12.24	24.00	-	196.47	191.53	4.94	86.77	68.04	18.73	0.69	0.49	134.24	-	134.24	138.77	-	138.77	-	87.41	-	-	-	4.03
17.12.24	24.00	-	190.57	186.03	4.54	87.66	68.17	19.49	0.69	0.49	130.08	-	130.08	134.55	-	134.55	-	88.26	-	-	-	4.04
18.12.24	24.00	-	185.01	179.81	5.20	88.62	67.83	20.79	0.69	0.49	126.18	-	126.18	130.63	-	130.63	-	89.31	-	-	-	4.22
19.12.24	24.00	-	194.41	189.64	4.77	86.30	66.94	19.36	0.69	0.49	132.34	-	132.34	136.80	-	136.80	-	86.90	-	-	-	4.10
20.12.24	24.00	-	201.25	196.08	5.17	84.09	66.47	17.62	0.69	0.49	136.77	-	136.77	141.12	-	141.12	-	84.66	-	-	-	3.90
21.12.24	24.00	-	195.18	189.64	5.54	82.76	65.14	17.62	0.69	0.49	133.05	-	133.05	137.20	-	137.20	-	83.32	-	-	-	3.82
22.12.24	24.00	-	199.02	191.97	7.05	81.43	64.54	16.89	0.69	0.49	136.18	-	136.18	140.28	-	140.28	-	81.97	-	-	-	3.83
Среднее	24.00	-	195.86	190.13	5.74	79.21	62.69	16.52	0.69	0.49	134.19	-	134.19	138.04	-	138.04	-	79.77	-	-	0.00	3.60
Итого	720.00	-	5875.93	5703.76	172.17	-	-	-	-	-	4025.71	-	4025.71	4141.16	-	4141.16	-	-	-	-	-	108.03

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.24							-		-
	22.12.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C -0.30 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 107.74 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 175.68 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024