Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ941.11 №24960 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.95

Подающ.тр.(М1):	№ 521473	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0.045	Gmax= 12	Термопреобр.:	КТПТР-01	№ 1773	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 521386	Расходомер:	ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0.045	Gmax= 12	Термопреобр.:	КТПТР-01	№ 1773А	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	126.76	124.05	2.71	74.20	44.82	29.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
24.11.24	24.00	-	126.81	124.11	2.70	74.11	44.55	29.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.88
25.11.24	24.00	-	125.44	122.75	2.69	74.05	44.50	29.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.83
26.11.24	24.00	-	103.37	101.09	2.28	74.86	42.90	31.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.41
27.11.24	24.00	-	106.57	104.24	2.33	73.66	43.11	30.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36
28.11.24	24.00	-	114.69	112.19	2.49	70.95	43.32	27.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.28
29.11.24	24.00	-	122.59	119.95	2.64	70.58	43.92	26.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
30.11.24	24.00	-	123.81	121.14	2.67	69.71	43.61	26.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
01.12.24	24.00	-	109.00	106.65	2.36	69.76	41.97	27.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.13
02.12.24	24.00	-	123.90	121.24	2.66	70.43	43.53	26.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45
03.12.24	24.00	-	119.94	117.34	2.61	73.07	44.28	28.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.57
04.12.24	24.00	-	126.94	124.15	2.78	76.09	46.14	29.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.94
05.12.24	24.00	-	126.73	123.95	2.79	78.44	46.72	31.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
06.12.24	24.00	-	126.98	124.17	2.82	80.37	47.38	32.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.33
07.12.24	24.00	-	126.52	123.71	2.81	79.90	47.37	32.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26
08.12.24	24.00	-	126.28	123.45	2.83	79.90	47.43	32.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.24
09.12.24	24.00	-	126.63	123.79	2.84	80.19	47.69	32.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26
10.12.24	24.00	-	117.20	114.56	2.65	79.91	46.84	33.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01
11.12.24	24.00	-	112.50	109.97	2.52	79.84	46.12	33.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.92
12.12.24	24.00	-	126.71	123.89	2.83	80.66	47.97	32.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29
13.12.24	24.00	-	126.55	123.66	2.90	83.60	48.90	34.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54
14.12.24	24.00	-	126.26	123.43	2.83	84.76	49.53	35.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60
15.12.24	24.00	-	120.84	118.13	2.71	85.16	49.43	35.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
16.12.24	24.00	-	119.82	117.86	1.96	84.03	31.09	52.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.41
17.12.24	24.00	-	124.50	122.87	1.63	89.30	24.91	64.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.06
18.12.24	24.00	-	126.57	124.81	1.76	88.54	26.27	62.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.93
19.12.24	24.00	-	121.87	120.06	1.81	87.34	28.30	59.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.25
20.12.24	24.00	-	88.92	86.99	1.93	84.20	40.32	43.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99
21.12.24	24.00	-	123.84	121.05	2.79	82.11	47.86	34.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.38
22.12.24	24.00	-	111.25	108.74	2.51	80.78	46.05	34.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99
Среднее	24.00	-	120.33	117.80	2.53	78.68	43.23	35.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.38
Итого	720.00	-	3609.81	3533.98	75.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.51

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24								-	-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.95 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 131.51 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.