

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 101**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9095.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 9858**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.07.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6079	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,336	Qвент. = 0	Qтех. =	Qтех.гвс =	Qгвс. =
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср =	Qгвс.ср = 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 100,8	Gвент. = 0	Gтех. =	Gтех.гвс =	Gгвс. = 24 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
23.11.2024	24,00	*	113,68	94,08	19,60	73,98	46,17	27,81	7,10	3,50	20,02	20,02	20,50		20,50		71,99			3,70		4,08	
24.11.2024	24,00	*	116,64	95,13	21,51	74,23	46,19	28,04	7,10	3,50	21,97	21,97	22,50		22,50		72,27			3,70		4,28	
25.11.2024	24,00	*	116,30	96,67	19,63	74,64	46,76	27,88	7,10	3,50	20,14	20,14	20,63		20,63		72,58			3,70		4,17	
26.11.2024	24,00	*	118,33	99,53	18,80	75,14	47,78	27,36	7,10	3,50	19,32	19,32	19,79		19,79		73,19			3,70		4,15	
27.11.2024	24,00	*	106,32	89,26	17,06	75,47	48,23	27,24	7,10	3,50	17,56	17,56	17,99		17,99		73,68			3,70		3,73	
28.11.2024	24,00	*	117,98	98,90	19,08	74,00	47,51	26,49	7,10	3,50	19,90	19,90	20,37		20,37		72,23			3,70		4,04	
29.11.2024	24,00	*	118,72	99,33	19,39	73,29	46,99	26,30	7,10	3,50	20,58	20,58	21,06		21,06		71,47			3,70		4,04	
30.11.2024	24,00	*	116,32	97,70	18,62	71,62	45,67	25,95	7,10	3,50	19,84	19,84	20,28		20,28		69,81			3,70		3,88	
01.12.2024	24,00	*	119,39	98,61	20,78	71,57	45,90	25,67	7,10	3,50	22,02	22,02	22,51		22,51		69,61			3,70		4,03	
02.12.2024	24,00	*	117,13	97,77	19,36	72,49	46,00	26,49	7,10	3,50	20,59	20,59	21,07		21,07		70,64			3,70		4,00	
03.12.2024	24,00	*	117,32	98,55	18,77	74,99	47,15	27,84	7,10	3,50	19,95	19,95	20,44		20,44		73,19			3,70		4,16	
04.12.2024	24,00	*	115,02	95,13	19,89	77,10	46,96	30,14	7,10	3,50	21,07	21,07	21,61		21,61		75,10			3,70		4,41	
05.12.2024	24,00	*	113,17	94,64	18,53	78,50	46,84	31,66	7,10	3,50	19,70	19,70	20,22		20,22		76,71			3,70		4,46	
06.12.2024	24,00	*	114,14	96,25	17,89	80,56	48,35	32,21	7,10	3,50	18,96	18,96	19,49		19,49		78,49			3,70		4,55	
07.12.2024	24,00	*	116,73	97,16	19,57	80,62	48,64	31,98	7,10	3,50	20,60	20,60	21,18		21,18		78,62			3,70		4,70	
08.12.2024	24,00	*	115,64	96,12	19,52	80,45	48,52	31,93	7,10	3,50	20,56	20,56	21,14		21,14		78,37			3,70		4,65	
09.12.2024	24,00	*	115,26	97,01	18,25	80,38	48,48	31,90	7,10	3,50	19,30	19,30	19,84		19,84		78,27			3,70		4,57	
10.12.2024	24,00	*	118,35	99,29	19,06	80,42	49,19	31,23	7,10	3,50	20,20	20,20	20,76		20,76		78,24			3,70		4,65	
11.12.2024	24,00	*	117,95	99,67	18,28	80,25	49,70	30,55	7,10	3,50	19,38	19,38	19,92		19,92		77,94			3,70		4,52	
12.12.2024	24,00	*	114,28	96,14	18,14	80,45	48,70	31,75	7,10	3,50	19,24	19,24	19,77		19,77		78,19			3,70		4,52	
13.12.2024	24,00	*	115,60	97,50	18,10	83,44	49,58	33,86	7,10	3,50	19,22	19,22	19,80		19,80		81,26			3,70		4,82	
14.12.2024	24,00	*	115,14	97,61	17,53	85,92	50,96	34,96	7,10	3,50	18,63	18,63	19,21		19,21		83,68			3,70		4,93	
15.12.2024	24,00	*	117,12	98,64	18,48	86,19	51,80	34,39	7,10	3,50	19,55	19,55	20,16		20,16		83,83			3,70		5,00	
16.12.2024	24,00	*	116,78	97,91	18,87	86,98	51,70	35,28	7,10	3,50	19,92	19,92	20,56		20,56		84,60			3,70		5,11	
17.12.2024	24,00	*	114,14	95,57	18,57	88,01	51,49	36,52	7,10	3,50	19,40	19,40	20,03		20,03		85,61			3,70		5,14	
18.12.2024	24,00	*	111,38	92,44	18,94	89,08	50,16	38,92	7,10	3,50	20,00	20,00	20,67		20,67		86,51			3,70		5,30	
19.12.2024	24,00	*	115,75	97,66	18,09	86,89	50,63	36,26	7,10	3,50	19,05	19,05	19,65		19,65		84,28			3,70		5,13	
20.12.2024	24,00	*	118,35	100,93	17,42	84,48	51,50	32,98	7,10	3,50	18,34	18,34	18,89		18,89		81,97			3,70		4,81	
21.12.2024	24,00	*	115,92	97,85	18,07	83,10	50,26	32,84	7,10	3,50	19,03	19,03	19,59		19,59		80,66			3,70		4,73	
22.12.2024	24,00	*	120,15	98,93	21,22	81,80	50,21	31,59	7,10	3,50	22,18	22,18	22,81		22,81		79,39			3,70		4,87	
Среднее	24,00		115,97	97,07	18,90	79,53	48,60	30,93	7,10	3,50	19,87		19,87	20,41		20,41		77,41			3,70		4,51
Итого			720,00	3479,00	2911,98	567,02					596,22		596,22	612,44		612,44							135,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	77956,6	66608,20	14180,00		14534,20			3652,92	19235,80
23.12.2024	81549,5	69614,80	14795,90		15166,80			3839,89	19979,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **134,34** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **612,44** м.куб.

0 час Гкал Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 0 час куб.м Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1.09 Гкал
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович **25.12.24 15:39 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 Представитель теплоснабжающей организации
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН **25.12.24 17:16 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР