

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б**
 Адрес: **Седова ул, д. 72, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33093.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106226**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	01.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,587	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,228
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 178,329	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 91,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00	*	216,68	198,35	18,33	74,10	46,67	27,43	4,90	3,90	16,00		16,00	16,40		16,40		73,77		4,40		6,80
24.11.2024	24,00	*	219,53	198,50	21,03	74,04	46,54	27,50	4,90	3,90	18,64		18,64	19,10		19,10		73,88		4,40		7,02
25.11.2024	24,00	*	215,27	198,09	17,18	74,00	46,46	27,54	4,90	3,90	14,85		14,85	15,21		15,21		73,72		4,40		6,73
26.11.2024	24,00	*	219,38	202,33	17,05	75,06	47,74	27,32	4,90	3,90	14,64		14,64	15,01		15,01		74,86		4,40		6,81
27.11.2024	24,00	*	217,47	199,91	17,56	73,71	47,50	26,21	4,90	3,90	15,19		15,19	15,56		15,56		72,81		4,40		6,54
28.11.2024	24,00	*	212,75	195,31	17,44	71,03	45,98	25,05	4,90	3,90	15,22		15,22	15,57		15,57		70,82		4,40		6,14
29.11.2024	24,00	*	214,08	197,09	16,99	70,55	45,80	24,75	4,90	3,90	14,78		14,78	15,12		15,12		70,15		4,40		6,08
30.11.2024	24,00	*	217,16	199,40	17,76	69,69	45,34	24,35	4,90	3,90	15,51		15,51	15,86		15,86		69,44		4,40		6,10
01.12.2024	24,00	*	221,23	201,03	20,20	69,86	45,60	24,26	4,90	3,90	17,90		17,90	18,30		18,30		69,63		4,40		6,29
02.12.2024	24,00	*	215,76	197,62	18,14	70,41	45,40	25,01	4,90	3,90	15,88		15,88	16,24		16,24		70,34		4,40		6,22
03.12.2024	24,00	*	219,50	202,38	17,12	73,51	47,08	26,43	4,90	3,90	14,78		14,78	15,14		15,14		73,59		4,40		6,61
04.12.2024	24,00	*	218,43	201,34	17,09	76,00	47,80	28,20	4,90	3,90	14,70		14,70	15,09		15,09		75,70		4,40		6,98
05.12.2024	24,00	*	217,00	199,31	17,69	78,44	48,17	30,27	4,90	3,90	15,27		15,27	15,70		15,70		78,69		4,40		7,43
06.12.2024	24,00	*	214,62	197,16	17,46	80,24	48,93	31,31	4,90	3,90	15,00		15,00	15,43		15,43		79,77		4,40		7,58
07.12.2024	24,00	*	215,86	198,12	17,74	79,80	48,96	30,84	4,90	3,90	15,30		15,30	15,74		15,74		79,40		4,40		7,53
08.12.2024	24,00	*	217,02	197,41	19,61	79,82	48,93	30,89	4,90	3,90	17,14		17,14	17,63		17,63		79,55		4,40		7,67
09.12.2024	24,00	*	216,44	199,18	17,26	80,11	49,20	30,91	4,90	3,90	14,83		14,83	15,25		15,25		79,76		4,40		7,55
10.12.2024	24,00	*	222,61	205,25	17,36	79,95	49,78	30,17	4,90	3,90	14,86		14,86	15,29		15,29		79,63		4,40		7,59
11.12.2024	24,00	*	224,42	207,52	16,90	79,94	50,29	29,65	4,90	3,90	14,37		14,37	14,78		14,78		79,49		4,40		7,51
12.12.2024	24,00	*	220,96	203,11	17,85	80,68	49,96	30,72	4,90	3,90	15,34		15,34	15,79		15,79		80,71		4,40		7,69
13.12.2024	24,00	*	219,10	202,13	16,97	83,52	50,83	32,69	4,90	3,90	14,40		14,40	14,84		14,84		83,18		4,40		8,03
14.12.2024	24,00	*	221,92	204,26	17,66	84,70	51,67	33,03	4,90	3,90	14,98		14,98	15,46		15,46		84,36		4,40		8,25
15.12.2024	24,00	*	223,88	205,84	18,04	85,15	52,38	32,77	4,90	3,90	15,33		15,33	15,82		15,82		84,67		4,40		8,29
16.12.2024	24,00	*	219,06	202,43	16,63	84,32	51,45	32,87	4,90	3,90	14,04		14,04	14,48		14,48		83,66		4,40		8,06
17.12.2024	24,00	*	216,69	200,34	16,35	89,19	53,26	35,93	4,90	3,90	13,65		13,65	14,13		14,13		88,76		4,40		8,67
18.12.2024	24,00	*	217,72	201,29	16,43	88,37	52,11	36,26	4,90	3,90	13,71		13,71	14,18		14,18		87,91		4,40		8,76
19.12.2024	24,00	*	223,97	208,39	15,58	87,15	52,49	34,66	4,90	3,90	12,82		12,82	13,25		13,25		86,51		4,40		8,59
20.12.2024	24,00	*	234,64	218,60	16,04	84,57	53,39	31,18	4,90	3,90	13,24		13,24	13,66		13,66		83,89		4,40		8,18
21.12.2024	24,00	*	228,29	211,50	16,79	82,02	51,50	30,52	4,90	3,90	14,14		14,14	14,56		14,56		81,10		4,40		7,84
22.12.2024	24,00	*	234,71	215,02	19,69	80,94	51,49	29,45	4,90	3,90	16,99		16,99	17,48		17,48		80,67		4,40		7,94
Среднее	24,00		219,87	202,27	17,60	78,70	49,09	29,61	4,90	3,90	15,12		15,12	15,54		15,54		78,35		4,40		7,38
Итого	720,00		6596,15	6068,21	527,94						453,50		453,50	466,07		466,07						221,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	270925	237659,00	16575,30		16981,50			9205,56	26197,40
23.12.2024	277740	243928,00	17044,60		17463,70			9470,52	26941,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,95 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **220,45** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **466,07** м.куб.

0 час

Гкал

0 час

куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1,03 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.12.24 15:39 (MSK)

25.12.24 17:16 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f2c1f815-9d8e-4eb0-bbce-43d3caddb500

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации