Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9250.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Седова ул, д. 79, лит. А ИТП СО** Строит.адрес: Код УУТЭ: **87300**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ940 № 2194**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	РС20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	РС20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,168**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**51,038**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024																						
24.11.2024																						
25.11.2024																						
26.11.2024																						
27.11.2024																						
28.11.2024																						
29.11.2024																						
30.11.2024																						
01.12.2024																						
02.12.2024																						
03.12.2024																						
04.12.2024																						
05.12.2024																						
06.12.2024																						
07.12.2024																						
08.12.2024																						
09.12.2024																						
10.12.2024																						
11.12.2024		*																				
12.12.2024	24,00		92,06	89,61	2,45	80,60	53,62	26,98	6,10	3,70												2,62
13.12.2024	24,00		91,33	88,87	2,46	83,46	54,52	28,94	6,10	3,70												2,78
14.12.2024	24,00		91,93	89,54	2,39	84,64	55,27	29,37	6,20	3,70												2,84
15.12.2024	24,00		92,43	90,00	2,43	85,11	55,95	29,16	6,20	3,70												2,84
16.12.2024	24,00		91,26	88,82	2,44	84,22	54,85	29,37	6,10	3,70												2,82
17.12.2024	24,00		90,42	88,05	2,37	89,16	57,19	31,97	6,10	3,70												3,03
18.12.2024	24,00		91,07	88,66	2,41	88,32	56,05	32,27	6,10	3,70												3,08
19.12.2024	24,00		93,55	91,05	2,50	87,13	56,35	30,78	6,20	3,70												3,03
20.12.2024	24,00		96,96	94,34	2,62	84,54	56,69	27,85	6,40	3,70												2,85
21.12.2024	24,00		94,15	91,57	2,58	82,00	54,79	27,21	6,30	3,70												2,71
22.12.2024	24,00		95,35	92,73	2,62	80,87	54,66	26,21	6,30	3,70												2,65
Среднее	24,00		92,77	90,29	2,48	84,55	55,45	29,10	6,19	3,70												2,84
Итого	**264,00**		**1020,51**	**993,24**	**27,27**																	**31,25**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	0	0,00						0,00	1813,86
23.12.2024	1070,96	1042,51						32,62	2509,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **456** час **48,48** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **456** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **1,95** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **79,73** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f2c1f815-9d8e-4cb0-bbce-43a3caddb500

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **25.12.24** 15:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.12.24** 17:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D