Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Слободская, 3 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Слободская, 3 ТЦ-2
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208190

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	170.52	170.52	0.00	54.50	45.54	8.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53
24.11.24	24.00	-	174.00	174.00	0.00	53.96	45.29	8.67	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51
25.11.24	24.00	-	178.76	178.76	0.00	52.54	44.31	8.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48
26.11.24	24.00	-	173.73	173.73	0.00	48.03	40.89	7.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
27.11.24	24.00	-	173.52	173.52	0.00	47.29	40.30	6.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.22
28.11.24	24.00	-	175.13	175.13	0.00	46.83	40.02	6.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20
29.11.24	24.00	-	172.59	172.59	0.00	48.35	40.90	7.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29
30.11.24	24.00	-	170.31	170.31	0.00	45.15	38.34	6.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17
01.12.24	24.00	-	173.00	173.28	-0.28	45.97	39.12	6.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19
02.12.24	24.00	-	175.79	176.08	-0.29	50.14	42.12	8.02	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41
03.12.24	24.00	-	176.44	176.44	0.00	50.07	42.10	7.97	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41
04.12.24	24.00	-	177.03	177.30	-0.27	56.81	46.82	9.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77
05.12.24	24.00	-	176.51	176.84	-0.33	59.32	48.38	10.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.93
06.12.24	24.00	-	177.83	178.38	-0.55	57.19	46.78	10.41	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86
07.12.24	24.00	-	174.95	176.77	-1.82	56.10	45.91	10.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.79
08.12.24	24.00	-	180.32	181.51	-1.19	56.02	46.16	9.86	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.78
09.12.24	24.00	-	177.32	179.26	-1.94	54.61	44.87	9.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73
10.12.24	24.00	-	177.82	179.34	-1.52	52.63	43.57	9.06	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.62
11.12.24	24.00	-	179.95	180.83	-0.88	51.93	43.20	8.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57
12.12.24	24.00	-	181.61	181.61	0.00	57.59	47.04	10.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.92
13.12.24	24.00	-	182.80	183.72	-0.92	60.14	48.67	11.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10
14.12.24	24.00	-	179.54	181.07	-1.53	58.54	47.55	10.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98
15.12.24	24.00	-	184.78	187.88	-3.10	57.65	47.18	10.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.93
16.12.24	24.00	-	188.55	189.18	-0.63	58.83	48.31	10.52	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.99
17.12.24	24.00	-	187.26	188.55	-1.29	59.44	48.99	10.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96
18.12.24	24.00	-	186.01	186.01	0.00	59.68	49.87	9.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83
19.12.24	24.00	-	178.84	178.84	0.00	58.43	49.26	9.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65
20.12.24	24.00	-	183.89	183.89	0.00	50.02	43.01	7.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29
21.12.24	24.00	-	180.88	180.88	0.00	55.83	47.00	8.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60
22.12.24	24.00	-	183.12	183.12	0.00	53.11	45.37	7.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42
Среднее	24.00	-	178.43	178.98	-0.55	53.89	44.90	8.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61
Итого	720.00	-	5352.80	5369.34	-16.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.36

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	######	######					928.859		25775.000
	22.12.24	######	######					977.220		26494.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 48.36 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 «Инженер» №2

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.