

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Слободская, д.3, лит. А**  
 Адрес: **Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП-1**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **30780.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **91623**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7-04 № 32932</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			Преобр.давления:
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,1428</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>137,088</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>
			Qгвс. = <b>0</b>
			Qгвс.ср = <b>0</b>
			Gтех.гвс = <b>0</b>
			Gгвс. = <b>0</b>
			Gгвс.м = <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.11.2024	24,00		145,81	145,81	0,00	54,64	46,10	8,54	6,80	4,90													1,25
24.11.2024	24,00		148,80	148,80	0,00	54,08	45,84	8,24	6,80	4,90													1,23
25.11.2024	24,00		152,99	152,99	0,00	52,69	44,97	7,72	6,80	4,90													1,18
26.11.2024	24,00		147,66	147,66	0,00	48,17	41,62	6,55	6,80	4,90													0,97
27.11.2024	24,00		149,20	149,20	0,00	47,41	41,08	6,33	6,80	4,90													0,95
28.11.2024	24,00		150,63	150,63	0,00	46,93	40,83	6,10	6,80	4,90													0,92
29.11.2024	24,00		148,22	148,22	0,00	48,46	41,87	6,59	6,80	4,90													0,98
30.11.2024	24,00		145,96	145,96	0,00	45,30	39,39	5,91	6,80	4,90													0,87
01.12.2024	24,00		148,54	148,54	0,00	46,07	40,08	5,99	6,80	4,90													0,89
02.12.2024	24,00		151,08	151,08	0,00	50,23	43,21	7,02	6,80	4,90													1,06
03.12.2024	24,00		151,52	151,52	0,00	50,16	43,21	6,95	6,80	4,90													1,06
04.12.2024	24,00		152,28	152,28	0,00	56,92	47,96	8,96	6,80	4,90													1,37
05.12.2024	24,00		151,76	151,76	0,00	59,44	49,70	9,74	6,80	4,90													1,48
06.12.2024	24,00		153,00	153,00	0,00	57,36	48,23	9,13	6,80	4,90													1,40
07.12.2024	24,00		151,16	151,16	0,00	56,26	47,36	8,90	6,80	4,90													1,35
08.12.2024	24,00		155,79	155,79	0,00	56,12	47,47	8,65	6,80	4,90													1,35
09.12.2024	24,00		153,56	153,56	0,00	54,77	46,44	8,33	6,80	4,90													1,28
10.12.2024	24,00		153,76	153,76	0,00	52,78	45,06	7,72	6,80	4,90													1,19
11.12.2024	24,00		155,38	155,38	0,00	52,04	44,52	7,52	6,80	4,90													1,17
12.12.2024	24,00		156,41	156,41	0,00	57,67	48,53	9,14	6,80	4,90													1,43
13.12.2024	24,00		157,69	157,69	0,00	60,30	50,50	9,80	6,80	4,90													1,55
14.12.2024	24,00		155,16	155,16	0,00	58,71	49,33	9,38	6,80	4,90													1,46
15.12.2024	24,00		160,25	160,25	0,00	57,75	48,88	8,87	6,80	4,90													1,42
16.12.2024	24,00		163,00	163,00	0,00	59,00	49,97	9,03	6,80	4,90													1,48
17.12.2024	24,00		162,72	162,72	0,00	59,56	50,14	9,42	6,80	4,90													1,54
18.12.2024	24,00		161,70	161,70	0,00	59,81	49,96	9,85	6,80	4,90													1,60
19.12.2024	24,00		162,63	162,63	0,00	58,66	49,25	9,41	6,80	4,90													1,53
20.12.2024	24,00		162,02	162,02	0,00	50,14	43,21	6,93	6,80	4,90													1,13
21.12.2024	24,00		160,00	160,00	0,00	55,94	47,28	8,66	6,80	4,90													1,39
22.12.2024	24,00		162,39	162,39	0,00	53,24	45,58	7,66	6,80	4,90													1,25
Среднее	24,00		154,37	154,37	0,00	54,02	45,92	8,10	6,80	4,90													1,26
Итого	720,00		4631,07	4631,07	0,00																		37,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	7924,9	7926,31						43,27	1861,00
23.12.2024	12705,5	12706,90						82,18	2605,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,68 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **37,73** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час  
0 час

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7ce283a5-0e9d-4c2d-b2b8-8fae2ab2669d

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**25.12.24 15:40 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.12.24 17:13 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D