Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Фарфоровская, 24
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Фарфоровская, 24
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208260

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.95

Подающ.тр.(М1):	№ 528434	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21898Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 528411	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21898Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 528331	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4382	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	ч		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	Qобщ. Гкал
23.11.24	24.00	-	54.40	48.91	5.49	74.06	44.44	29.62	0.69	0.49	5.53	-	5.53	5.61	-	5.61	-	60.13	-	-	-	1.86
24.11.24	24.00	-	54.47	48.81	5.66	74.01	44.37	29.64	0.69	0.49	5.82	-	5.82	5.89	-	5.89	-	60.61	-	-	-	1.87
25.11.24	24.00	-	53.59	48.37	5.22	73.98	44.08	29.90	0.69	0.49	5.32	-	5.32	5.39	-	5.39	-	59.88	-	-	-	1.83
26.11.24	24.00	-	44.59	39.65	4.94	75.00	42.67	32.33	0.69	0.49	5.09	-	5.09	5.15	-	5.15	-	60.50	-	-	-	1.66
27.11.24	24.00	-	45.41	40.32	5.09	73.45	42.92	30.53	0.69	0.49	5.27	-	5.27	5.34	-	5.34	-	61.15	-	-	-	1.61
28.11.24	24.00	-	52.55	47.60	4.95	71.01	43.22	27.79	0.69	0.49	5.11	-	5.11	5.20	-	5.20	-	65.47	-	-	-	1.67
29.11.24	24.00	-	54.64	49.41	5.23	70.49	43.58	26.91	0.69	0.49	5.36	-	5.36	5.43	-	5.43	-	65.22	-	-	-	1.70
30.11.24	24.00	-	53.94	49.80	4.14	69.68	43.17	26.51	0.69	0.49	4.25	-	4.25	4.32	-	4.32	-	66.35	-	-	-	1.61
01.12.24	24.00	-	49.51	44.17	5.34	69.84	41.84	28.00	0.69	0.49	5.40	-	5.40	5.49	-	5.49	-	66.60	-	-	-	1.61
02.12.24	24.00	-	53.92	48.94	4.98	70.42	43.10	27.32	0.69	0.49	5.00	-	5.00	5.08	-	5.08	-	65.82	-	-	-	1.69
03.12.24	24.00	-	51.94	46.66	5.28	73.31	44.12	29.19	0.69	0.49	5.52	-	5.52	5.60	-	5.60	-	61.60	-	-	-	1.75
04.12.24	24.00	-	54.61	49.49	5.12	75.97	45.64	30.33	0.69	0.49	5.55	-	5.55	5.61	-	5.61	-	60.85	-	-	-	1.89
05.12.24	24.00	-	53.79	48.80	4.99	78.45	46.14	32.31	0.69	0.49	5.32	-	5.32	5.39	-	5.39	-	60.73	-	-	-	1.97
06.12.24	24.00	-	53.11	48.29	4.82	80.20	46.70	33.50	0.69	0.49	5.07	-	5.07	5.14	-	5.14	-	61.66	-	-	-	2.01
07.12.24	24.00	-	53.32	47.87	5.45	79.80	46.61	33.19	0.69	0.49	5.65	-	5.65	5.73	-	5.73	-	59.40	-	-	-	2.03
08.12.24	24.00	-	53.79	47.23	6.56	79.83	46.74	33.09	0.69	0.49	6.84	-	6.84	6.96	-	6.96	-	61.10	-	-	-	2.09
09.12.24	24.00	-	53.39	48.35	5.04	80.11	46.91	33.20	0.69	0.49	5.38	-	5.38	5.44	-	5.44	-	59.89	-	-	-	2.01
10.12.24	24.00	-	50.91	45.82	5.09	79.97	46.33	33.64	0.69	0.49	5.09	-	5.09	5.17	-	5.17	-	60.72	-	-	-	1.95
11.12.24	24.00	-	48.91	44.66	4.25	79.87	46.00	33.87	0.69	0.49	4.48	-	4.48	4.54	-	4.54	-	59.94	-	-	-	1.85
12.12.24	24.00	-	54.59	49.31	5.28	80.71	47.76	32.95	0.69	0.49	5.68	-	5.68	5.78	-	5.78	-	61.65	-	-	-	2.06
13.12.24	24.00	-	53.95	48.86	5.09	83.53	48.42	35.11	0.69	0.49	5.27	-	5.27	5.34	-	5.34	-	61.89	-	-	-	2.14
14.12.24	24.00	-	53.75	48.69	5.06	84.70	49.46	35.24	0.69	0.49	5.52	-	5.52	5.61	-	5.61	-	61.93	-	-	-	2.15
15.12.24	24.00	-	53.72	48.39	5.33	85.14	49.93	35.21	0.69	0.49	5.63	-	5.63	5.71	-	5.71	-	62.78	-	-	-	2.16
16.12.24	24.00	-	51.50	46.08	5.42	84.13	48.74	35.39	0.69	0.49	5.67	-	5.67	5.74	-	5.74	-	61.50	-	-	-	2.09
17.12.24	24.00	-	53.00	47.37	5.63	89.15	50.73	38.42	0.69	0.49	5.98	-	5.98	6.07	-	6.07	-	61.97	-	-	-	2.33
18.12.24	24.00	-	53.49	48.35	5.14	88.32	49.18	39.14	0.69	0.49	5.49	-	5.49	5.57	-	5.57	-	62.02	-	-	-	2.35
19.12.24	24.00	-	52.29	46.50	5.79	87.17	48.86	38.31	0.69	0.49	6.15	-	6.15	6.23	-	6.23	-	62.41	-	-	-	2.29
20.12.24	24.00	-	39.55	34.13	5.42	84.37	43.80	40.57	0.69	0.49	5.63	-	5.63	5.71	-	5.71	-	61.22	-	-	-	1.84
21.12.24	24.00	-	54.38	49.40	4.98	81.93	47.79	34.14	0.69	0.49	5.19	-	5.19	5.25	-	5.25	-	59.71	-	-	-	2.10
22.12.24	24.00	-	48.47	42.15	6.32	80.90	45.92	34.98	0.69	0.49	6.16	-	6.16	6.23	-	6.23	-	60.34	-	-	-	1.99
Среднее	24.00	-	51.98	46.75	5.24	78.65	45.97	32.68	0.69	0.49	5.45	-	5.45	5.52	-	5.52	-	61.83	-	-	0.00	1.94
Итого	720.00	-	1559.48	1402.38	157.10	-	-	-	-	-	163.42	-	163.42	165.72	-	165.72	-	-	-	-	-	58.13

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-	-	-
	22.12.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.95	°C	0.32	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			57.82	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			165.72	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная контора №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.