Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д** Договор: **36988.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д** Строит.адрес: Код УУТЭ: **126851**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **30.07.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 219384**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,175**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,099**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,045**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**53,1646**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**18**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00	*	87,60	82,23	5,37	73,60	50,82	22,78	6,80	4,90	5,80		5,80	5,94		5,94		73,29				2,27
24.11.2024	24,00	*	86,71	82,40	4,31	73,57	50,53	23,04	6,80	4,90	4,73		4,73	4,83		4,83		73,29				2,22
25.11.2024	24,00	*	83,61	78,80	4,81	73,55	50,46	23,09	6,80	4,90	5,51		5,51	5,66		5,66		73,31				2,17
26.11.2024	24,00	*	88,95	84,11	4,84	74,60	52,27	22,33	6,80	4,90	5,12		5,12	5,27		5,27		74,34				2,24
27.11.2024	24,00	*	88,17	82,96	5,21	73,17	51,73	21,44	6,80	4,90	5,42		5,42	5,57		5,57		72,35				2,16
28.11.2024	24,00	*	86,08	80,97	5,11	70,58	50,03	20,55	6,80	4,90	5,40		5,40	5,51		5,51		70,38				2,02
29.11.2024	24,00	*	86,62	81,79	4,83	70,08	49,83	20,25	6,80	4,90	5,13		5,13	5,23		5,23		69,74				2,00
30.11.2024	24,00	*	87,77	82,59	5,18	69,27	49,32	19,95	6,80	4,90	5,49		5,49	5,60		5,60		69,05				2,01
01.12.2024	24,00	*	89,08	83,29	5,79	69,45	49,75	19,70	6,80	4,90	6,07		6,07	6,21		6,21		69,30				2,04
02.12.2024	24,00	*	87,60	81,68	5,92	70,01	49,71	20,30	6,80	4,90	6,20		6,20	6,34		6,34		70,05				2,07
03.12.2024	24,00	*	88,21	83,86	4,35	73,15	51,78	21,37	6,80	4,90	4,70		4,70	4,79		4,79		73,29				2,11
04.12.2024	24,00	*	88,30	83,25	5,05	75,52	52,33	23,19	6,80	4,90	5,38		5,38	5,52		5,52		75,20				2,32
05.12.2024	24,00	*	87,43	82,45	4,98	78,00	52,47	25,53	6,80	4,90	5,31		5,31	5,45		5,45		78,10				2,50
06.12.2024	24,00	*	85,76	81,66	4,10	79,69	53,67	26,02	6,80	4,90	4,26		4,26	4,37		4,37		79,06				2,46
07.12.2024	24,00	*	86,46	81,56	4,90	79,30	53,47	25,83	6,80	4,90	5,14		5,14	5,30		5,30		78,86				2,50
08.12.2024	24,00	*	86,41	81,25	5,16	79,33	53,15	26,18	6,80	4,90	5,41		5,41	5,57		5,57		78,99				2,54
09.12.2024	24,00	*	86,85	81,99	4,86	79,61	53,40	26,21	6,80	4,90	5,10		5,10	5,22		5,22		79,18				2,54
10.12.2024	24,00	*	90,49	84,64	5,85	79,50	54,58	24,92	6,80	4,90	6,09		6,09	6,27		6,27		79,27				2,58
11.12.2024	24,00	*	91,73	86,69	5,04	79,46	55,77	23,69	6,80	4,90	5,33		5,33	5,50		5,50		79,02				2,46
12.12.2024	24,00	*	89,28	84,85	4,43	80,27	55,23	25,04	6,80	4,90	4,68		4,68	4,79		4,79		80,47				2,49
13.12.2024	24,00	*	89,56	83,96	5,60	83,05	56,26	26,79	6,80	4,90	5,83		5,83	6,02		6,02		82,86				2,72
14.12.2024	24,00	*	90,69	84,64	6,05	84,20	57,15	27,05	6,80	4,90	6,22		6,22	6,41		6,41		83,91				2,81
15.12.2024	24,00	*	91,12	85,03	6,09	84,63	58,14	26,49	6,80	4,90	6,30		6,30	6,50		6,50		84,22				2,78
16.12.2024	24,00	*	89,02	84,09	4,93	83,93	57,33	26,60	6,80	4,90	5,16		5,16	5,30		5,30		83,92				2,65
17.12.2024	24,00	*	88,14	83,11	5,03	88,60	59,55	29,05	6,80	4,90	5,16		5,16	5,34		5,34		88,09				2,87
18.12.2024	24,00	*	87,87	83,78	4,09	87,77	57,62	30,15	6,80	4,90	4,33		4,33	4,45		4,45		87,10				2,89
19.12.2024	24,00	*	90,97	86,60	4,37	86,60	57,75	28,85	6,80	4,90	4,58		4,58	4,74		4,74		85,89				2,88
20.12.2024	24,00	*	95,34	90,79	4,55	84,02	58,79	25,23	6,80	4,90	4,86		4,86	5,01		5,01		83,35				2,68
21.12.2024	24,00	*	92,11	87,49	4,62	81,43	56,64	24,79	6,80	4,90	4,91		4,91	5,04		5,04		80,53				2,55
22.12.2024	24,00	*	94,76	88,97	5,79	80,47	56,61	23,86	6,80	4,90	6,02		6,02	6,20		6,20		80,27				2,59
Среднее	24,00		88,76	83,72	5,04	78,21	53,87	24,34	6,80	4,90	5,32		5,32	5,46		5,46		77,89				2,44
Итого	**720,00**		**2662,69**	**2511,48**	**151,21**						**159,64**		**159,64**	**163,95**		**163,95**						**73,12**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	94278,1	96556,00	6013,32		6134,56			1829,40	26372,00
23.12.2024	96853,2	98985,30	6167,16		6292,57			1912,23	27067,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,95** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,29** Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **72,83** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **163,95** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 7ce283a5-0e9d-4c2d-b2b8-8fde2ab2669d

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **25.12.24** 15:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.12.24** 17:13 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D