Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 52
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 52
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208337

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Подающ.тр.(М1):	№ 500700	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21883Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 524645	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21883Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр.С=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	116.88	116.88	0.00	74.06	45.83	28.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30
24.11.24	24.00	-	117.18	117.18	0.00	74.00	45.68	28.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.32
25.11.24	24.00	-	116.72	116.72	0.00	73.96	45.49	28.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.32
26.11.24	24.00	-	118.08	118.08	0.00	75.02	46.70	28.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
27.11.24	24.00	-	116.47	116.47	0.00	73.70	46.51	27.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17
28.11.24	24.00	-	115.17	115.17	0.00	71.00	45.20	25.80	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97
29.11.24	24.00	-	116.62	116.62	0.00	70.53	45.17	25.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.96
30.11.24	24.00	-	116.01	116.01	0.00	69.66	44.57	25.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.91
01.12.24	24.00	-	116.59	116.59	0.00	69.83	44.94	24.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.90
02.12.24	24.00	-	115.70	115.70	0.00	70.37	45.06	25.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.93
03.12.24	24.00	-	118.23	118.23	0.00	73.48	46.70	26.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17
04.12.24	24.00	-	117.06	117.06	0.00	75.97	47.02	28.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
05.12.24	24.00	-	116.75	116.75	0.00	78.38	47.35	31.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.62
06.12.24	24.00	-	115.90	115.90	0.00	80.20	48.11	32.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72
07.12.24	24.00	-	115.76	115.76	0.00	79.77	47.95	31.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69
08.12.24	24.00	-	115.73	115.73	0.00	79.79	48.01	31.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
09.12.24	24.00	-	116.48	116.48	0.00	80.04	48.29	31.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.70
10.12.24	24.00	-	119.47	119.47	0.00	79.81	48.93	30.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69
11.12.24	24.00	-	119.07	119.07	0.00	79.81	49.52	30.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.61
12.12.24	24.00	-	118.10	118.10	0.00	80.53	49.17	31.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
13.12.24	24.00	-	118.27	118.27	0.00	83.36	49.88	33.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96
14.12.24	24.00	-	118.43	118.43	0.00	84.54	50.71	33.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01
15.12.24	24.00	-	119.02	119.02	0.00	85.00	51.52	33.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99
16.12.24	24.00	-	117.44	117.44	0.00	84.18	50.60	33.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.95
17.12.24	24.00	-	116.77	116.77	0.00	89.01	52.50	36.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.27
18.12.24	24.00	-	117.24	117.24	0.00	88.20	50.83	37.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.39
19.12.24	24.00	-	120.11	120.11	0.00	87.00	50.87	36.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35
20.12.24	24.00	-	120.92	120.92	0.00	84.39	51.43	32.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99
21.12.24	24.00	-	116.62	116.62	0.00	81.83	49.64	32.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.76
22.12.24	24.00	-	118.56	118.56	0.00	80.70	49.72	30.98	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
Среднее	24.00	-	117.38	117.38	0.00	78.60	48.13	30.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.58
Итого	720.00	-	3521.35	3521.35	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.46

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	######	######					3288.088	-	24679.000
	22.12.24	######	######					3395.549	-	25399.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 107.46 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.