Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №202222

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	203.98	187.66	16.32	73.59	56.62	16.97	0.69	0.49	101.92	86.74	15.18	104.46	88.42	16.04	-	73.72	64.39	0.59	0.49	4.39
24.11.24	24.00	-	207.93	190.26	17.67	73.90	57.01	16.89	0.69	0.49	105.21	87.94	17.27	107.83	89.62	18.21	-	74.05	64.79	0.59	0.49	4.53
25.11.24	24.00	-	207.87	193.84	14.03	74.34	57.41	16.93	0.69	0.49	104.01	89.76	14.25	106.63	91.49	15.14	-	74.48	65.06	0.59	0.49	4.34
26.11.24	24.00	-	211.73	198.55	13.18	74.74	58.42	16.32	0.69	0.49	105.64	91.91	13.73	108.34	93.79	14.55	-	74.88	65.85	0.59	0.49	4.23
27.11.24	24.00	-	212.62	198.32	14.30	75.24	59.09	16.15	0.69	0.49	106.57	91.78	14.79	109.33	93.66	15.67	-	75.38	66.50	0.59	0.49	4.28
28.11.24	24.00	-	209.23	197.09	12.14	73.50	58.08	15.42	0.69	0.49	104.32	91.33	12.99	106.86	93.12	13.74	-	73.64	65.13	0.59	0.49	3.94
29.11.24	24.00	-	210.12	197.17	12.95	72.84	57.52	15.32	0.69	0.49	104.94	91.36	13.58	107.47	93.11	14.36	-	72.97	64.50	0.59	0.49	3.97
30.11.24	24.00	-	211.41	194.41	17.00	71.32	56.23	15.09	0.69	0.49	107.73	89.92	17.81	110.25	91.60	18.65	-	71.45	63.14	0.59	0.49	4.15
01.12.24	24.00	-	211.96	196.23	15.73	71.25	56.37	14.88	0.69	0.49	107.29	90.82	16.47	109.79	92.52	17.27	-	71.37	63.11	0.59	0.49	4.05
02.12.24	24.00	-	206.73	193.69	13.04	72.23	56.65	15.58	0.69	0.49	103.49	89.71	13.78	105.95	91.39	14.56	-	72.38	63.68	0.59	0.49	3.97
03.12.24	24.00	-	208.99	195.40	13.59	74.93	58.30	16.63	0.69	0.49	104.93	90.56	14.37	107.62	92.36	15.26	-	75.10	65.89	0.59	0.49	4.28
04.12.24	24.00	-	201.61	188.85	12.76	76.64	58.59	18.05	0.69	0.49	101.25	87.57	13.68	103.94	89.38	14.56	-	76.78	66.83	0.59	0.49	4.40
05.12.24	24.00	-	201.56	187.62	13.94	78.35	59.17	19.18	0.69	0.49	101.83	86.93	14.90	104.66	88.79	15.87	-	78.52	68.05	0.59	0.49	4.70
06.12.24	24.00	-	204.97	190.36	14.61	80.10	60.49	19.61	0.69	0.49	103.53	88.25	15.28	106.52	90.17	16.35	-	80.24	69.64	0.59	0.49	4.91
07.12.24	24.00	-	206.29	191.80	14.49	80.22	60.94	19.28	0.69	0.49	104.18	88.86	15.32	107.20	90.78	16.42	-	80.35	69.92	0.59	0.49	4.87
08.12.24	24.00	-	207.30	189.03	18.27	80.09	60.82	19.27	0.69	0.49	106.55	87.38	19.17	109.63	89.34	20.29	-	80.22	69.86	0.59	0.49	5.12
09.12.24	24.00	-	206.73	191.15	15.58	80.01	60.79	19.22	0.69	0.49	104.78	88.56	16.22	107.77	90.49	17.28	-	80.14	69.75	0.59	0.49	4.93
10.12.24	24.00	-	212.85	195.86	16.99	80.02	60.65	19.37	0.69	0.49	107.95	90.50	17.45	111.02	92.51	18.51	-	79.36	69.29	0.59	0.49	5.16
11.12.24	24.00	-	212.77	196.14	16.63	79.88	61.29	18.59	0.69	0.49	107.69	90.70	16.99	110.80	92.71	18.09	-	80.00	69.92	0.59	0.49	4.99
12.12.24	24.00	-	204.11	189.81	14.30	80.10	60.41	19.69	0.69	0.49	103.06	88.15	14.91	106.03	90.06	15.97	-	80.21	69.44	0.59	0.49	4.89
13.12.24	24.00	-	202.50	194.31	8.19	83.30	62.23	21.07	0.69	0.49	99.41	90.78	8.63	102.50	92.93	9.57	-	83.44	71.92	0.59	0.49	4.79
14.12.24	24.00	-	204.00	194.32	9.68	85.55	64.15	21.40	0.69	0.49	100.87	90.69	10.18	104.17	92.93	11.24	-	85.68	74.14	0.59	0.49	5.00
15.12.24	24.00	-	206.96	195.82	11.14	85.74	64.70	21.04	0.69	0.49	102.91	91.37	11.54	106.31	93.68	12.63	-	85.85	74.54	0.59	0.49	5.09
16.12.24	24.00	-	204.07	195.45	8.62	86.68	64.93	21.75	0.69	0.49	100.32	91.29	9.03	103.67	93.63	10.04	-	86.81	74.99	0.59	0.49	5.01
17.12.24	24.00	-	199.57	189.85	9.72	87.63	64.78	22.85	0.69	0.49	98.64	88.73	9.91	102.00	91.04	10.96	-	87.76	75.35	0.59	0.49	5.21
18.12.24	24.00	-	193.55	184.46	9.09	88.53	64.19	24.34	0.69	0.49	95.45	86.22	9.23	98.73	88.46	10.27	-	88.64	75.50	0.59	0.49	5.31
19.12.24	24.00	-	203.11	194.18	8.93	86.27	64.02	22.25	0.69	0.49	99.82	90.64	9.18	103.12	92.94	10.18	-	86.38	74.37	0.59	0.49	5.10
20.12.24	24.00	-	209.35	200.49	8.86	83.90	61.11	22.79	0.69	0.49	102.88	93.54	9.34	105.91	95.68	10.23	-	80.64	70.08	0.59	0.49	5.33
21.12.24	24.00	-	203.98	194.37	9.61	82.47	59.71	22.76	0.69	0.49	100.72	90.71	10.01	103.61	92.71	10.90	-	79.83	68.77	0.59	0.49	5.23
22.12.24	24.00	-	208.51	196.21	12.30	81.18	62.43	18.75	0.69	0.49	103.78	91.40	12.38	106.86	93.55	13.31	-	81.30	70.92	0.59	0.49	4.69
Среднее	24.00	-	206.55	193.42	13.12	79.15	60.24	18.91	0.69	0.49	103.39	89.80	13.59	106.30	91.762	14.54	-	79.05	68.84	0.59	0.49	4.69
Итого	720.00	-	6196.36	5802.70	393.66	-	-	-	-	-	3101.67	2694.10	407.57	3188.98	2752.86	436.12	-	-	-	-	-	140.84

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24									-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C -0.02 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 140.87 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 436.12 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.