Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №202229

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Txв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 525188	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17483Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 698487	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17483Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 526995	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4177	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	153.45	140.00	13.45	73.02	50.88	22.14	0.69	0.49	39.25	-	39.25	40.20	-	40.20	-	72.97	-	-	-	4.09
24.11.24	24.00	-	149.65	133.03	16.62	73.32	50.77	22.55	0.69	0.49	43.35	-	43.35	44.37	-	44.37	-	73.29	-	-	-	4.22
25.11.24	24.00	-	130.42	117.29	13.13	73.70	49.43	24.27	0.69	0.49	45.97	-	45.97	47.12	-	47.12	-	73.66	-	-	-	3.82
26.11.24	24.00	-	108.37	95.94	12.43	74.11	48.27	25.84	0.69	0.49	50.86	-	50.86	52.12	-	52.12	-	74.02	-	-	-	3.40
27.11.24	24.00	-	102.19	89.96	12.23	74.49	48.30	26.19	0.69	0.49	49.67	-	49.67	50.87	-	50.87	-	73.54	-	-	-	3.27
28.11.24	24.00	-	107.78	95.01	12.77	72.91	48.36	24.55	0.69	0.49	52.18	-	52.18	53.44	-	53.44	-	72.87	-	-	-	3.27
29.11.24	24.00	-	109.46	98.00	11.46	72.26	47.89	24.37	0.69	0.49	49.43	-	49.43	50.61	-	50.61	-	72.24	-	-	-	3.22
30.11.24	24.00	-	115.99	99.97	16.02	70.82	47.02	23.80	0.69	0.49	49.83	-	49.83	50.98	-	50.98	-	70.80	-	-	-	3.52
01.12.24	24.00	-	108.65	95.25	13.40	70.75	46.72	24.03	0.69	0.49	50.36	-	50.36	51.51	-	51.51	-	70.70	-	-	-	3.24
02.12.24	24.00	-	117.21	104.50	12.71	71.71	47.53	24.18	0.69	0.49	46.30	-	46.30	47.40	-	47.40	-	71.71	-	-	-	3.44
03.12.24	24.00	-	108.79	98.64	10.15	74.25	48.04	26.21	0.69	0.49	43.40	-	43.40	44.45	-	44.45	-	72.24	-	-	-	3.34
04.12.24	24.00	-	143.63	130.25	13.38	76.14	51.94	24.20	0.69	0.49	33.94	-	33.94	34.73	-	34.73	-	72.11	-	-	-	4.18
05.12.24	24.00	-	144.57	132.54	12.03	77.67	52.43	25.24	0.69	0.49	31.30	-	31.30	32.03	-	32.03	-	71.73	-	-	-	4.28
06.12.24	24.00	-	122.69	110.08	12.61	79.50	50.66	28.84	0.69	0.49	36.50	-	36.50	37.36	-	37.36	-	71.02	-	-	-	4.18
07.12.24	24.00	-	117.11	106.01	11.10	79.58	49.99	29.59	0.69	0.49	36.74	-	36.74	37.61	-	37.61	-	71.34	-	-	-	4.02
08.12.24	24.00	-	126.32	111.07	15.25	79.44	51.27	28.17	0.69	0.49	38.55	-	38.55	39.50	-	39.50	-	72.85	-	-	-	4.34
09.12.24	24.00	-	120.65	107.13	13.52	79.37	50.92	28.45	0.69	0.49	38.07	-	38.07	38.99	-	38.99	-	71.79	-	-	-	4.13
10.12.24	24.00	-	99.53	88.51	11.02	79.35	48.38	30.97	0.69	0.49	40.65	-	40.65	41.58	-	41.58	-	70.58	-	-	-	3.62
11.12.24	24.00	-	99.98	88.76	11.22	79.22	48.51	30.71	0.69	0.49	41.71	-	41.71	42.69	-	42.69	-	72.49	-	-	-	3.62
12.12.24	24.00	-	130.51	119.00	11.51	79.52	52.25	27.27	0.69	0.49	35.48	-	35.48	36.32	-	36.32	-	71.64	-	-	-	4.16
13.12.24	24.00	-	130.06	119.08	10.98	82.34	53.28	29.06	0.69	0.49	34.55	-	34.55	35.42	-	35.42	-	73.79	-	-	-	4.37
14.12.24	24.00	-	108.45	97.11	11.34	84.79	51.48	33.31	0.69	0.49	38.15	-	38.15	39.13	-	39.13	-	74.59	-	-	-	4.20
15.12.24	24.00	-	110.99	96.40	14.59	84.94	52.46	32.48	0.69	0.49	40.68	-	40.68	41.69	-	41.69	-	74.83	-	-	-	4.37
16.12.24	24.00	-	111.15	100.01	11.14	85.87	53.23	32.64	0.69	0.49	37.14	-	37.14	38.12	-	38.12	-	75.87	-	-	-	4.23
17.12.24	24.00	-	132.93	122.25	10.68	86.99	56.65	30.34	0.69	0.49	33.10	-	33.10	33.97	-	33.97	-	76.73	-	-	-	4.65
18.12.24	24.00	-	141.36	129.60	11.76	87.82	57.34	30.48	0.69	0.49	31.05	-	31.05	31.94	-	31.94	-	79.29	-	-	-	4.99
19.12.24		-																		-	-	
20.12.24		-																		-	-	
21.12.24		-																		-	-	
22.12.24		-																		-	-	
Среднее	24.00	-	121.23	108.67	12.56	77.84	50.54	27.30	0.69	0.49	41.09	-	41.09	42.08	-	42.08	-	73.03	-	-	0.00	3.93
Итого	624.00	-	3151.89	2825.39	326.50	-	-	-	-	-	1068.21	-	1068.21	1094.15	-	1094.15	-	-	-	-	-	102.16

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-		-
	18.12.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**96**	час	15.72	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**96**	час	51.26	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.64	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			117.24	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			384.42	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.