Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №222013

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Txв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№ 528233	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 528431	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 528384	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3945	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	104.63	89.34	15.29	73.58	47.52	26.06	0.69	0.49	12.99	-	12.99	13.22	-	13.22	-	64.44	-	-	-	3.45
24.11.24	24.00	-	106.32	89.73	16.59	73.87	47.72	26.15	0.69	0.49	14.24	-	14.24	14.53	-	14.53	-	64.59	-	-	-	3.58
25.11.24	24.00	-	106.45	91.68	14.77	74.30	48.11	26.19	0.69	0.49	12.43	-	12.43	12.70	-	12.70	-	63.94	-	-	-	3.50
26.11.24	24.00	-	107.58	93.12	14.46	74.72	48.98	25.74	0.69	0.49	11.98	-	11.98	12.20	-	12.20	-	64.14	-	-	-	3.48
27.11.24	24.00	-	106.77	92.64	14.13	75.17	49.56	25.61	0.69	0.49	11.74	-	11.74	11.98	-	11.98	-	63.55	-	-	-	3.44
28.11.24	24.00	-	107.71	92.33	15.38	73.52	48.86	24.66	0.69	0.49	12.97	-	12.97	13.21	-	13.21	-	64.71	-	-	-	3.41
29.11.24	24.00	-	108.02	93.42	14.60	72.85	48.54	24.31	0.69	0.49	12.17	-	12.17	12.38	-	12.38	-	64.23	-	-	-	3.34
30.11.24	24.00	-	106.99	93.17	13.82	71.31	47.47	23.84	0.69	0.49	11.34	-	11.34	11.56	-	11.56	-	64.12	-	-	-	3.21
01.12.24	24.00	-	108.85	92.75	16.10	71.26	47.65	23.61	0.69	0.49	13.63	-	13.63	13.86	-	13.86	-	64.61	-	-	-	3.34
02.12.24	24.00	-	107.30	92.50	14.80	72.21	47.81	24.40	0.69	0.49	12.36	-	12.36	12.61	-	12.61	-	64.42	-	-	-	3.33
03.12.24	24.00	-	105.64	91.93	13.71	74.80	49.09	25.71	0.69	0.49	11.29	-	11.29	11.51	-	11.51	-	64.74	-	-	-	3.39
04.12.24	24.00	-	102.73	88.79	13.94	76.66	49.19	27.47	0.69	0.49	11.58	-	11.58	11.80	-	11.80	-	63.86	-	-	-	3.51
05.12.24	24.00	-	102.37	87.31	15.06	78.19	49.13	29.06	0.69	0.49	12.77	-	12.77	13.01	-	13.01	-	64.47	-	-	-	3.72
06.12.24	24.00	-	103.10	87.72	15.38	80.04	50.16	29.88	0.69	0.49	13.10	-	13.10	13.36	-	13.36	-	64.22	-	-	-	3.86
07.12.24	24.00	-	103.32	89.10	14.22	80.13	50.54	29.59	0.69	0.49	11.85	-	11.85	12.07	-	12.07	-	64.24	-	-	-	3.78
08.12.24	24.00	-	103.24	86.36	16.88	79.97	50.32	29.65	0.69	0.49	14.52	-	14.52	14.80	-	14.80	-	64.42	-	-	-	3.91
09.12.24	24.00	-	103.21	88.82	14.39	79.90	50.35	29.55	0.69	0.49	11.98	-	11.98	12.20	-	12.20	-	63.19	-	-	-	3.78
10.12.24	24.00	-	104.59	90.56	14.03	79.93	51.19	28.74	0.69	0.49	11.61	-	11.61	11.82	-	11.82	-	64.09	-	-	-	3.72
11.12.24	24.00	-	104.37	90.13	14.24	79.82	51.58	28.24	0.69	0.49	11.79	-	11.79	12.02	-	12.02	-	63.61	-	-	-	3.69
12.12.24	24.00	-	101.98	86.56	15.42	80.03	50.57	29.46	0.69	0.49	13.18	-	13.18	13.42	-	13.42	-	64.11	-	-	-	3.79
13.12.24	24.00	-	102.65	87.07	15.58	83.11	51.89	31.22	0.69	0.49	13.26	-	13.26	13.53	-	13.53	-	64.41	-	-	-	4.02
14.12.24	24.00	-	101.85	86.61	15.24	85.39	53.19	32.20	0.69	0.49	12.96	-	12.96	13.20	-	13.20	-	64.33	-	-	-	4.10
15.12.24	24.00	-	103.14	85.67	17.47	85.61	53.73	31.88	0.69	0.49	15.11	-	15.11	15.38	-	15.38	-	64.58	-	-	-	4.23
16.12.24	24.00	-	101.78	87.05	14.73	86.52	53.95	32.57	0.69	0.49	12.37	-	12.37	12.64	-	12.64	-	64.27	-	-	-	4.12
17.12.24	24.00	-	98.83	84.53	14.30	87.49	53.96	33.53	0.69	0.49	11.98	-	11.98	12.21	-	12.21	-	64.21	-	-	-	4.09
18.12.24	24.00	-	96.45	81.73	14.72	88.39	53.02	35.37	0.69	0.49	12.49	-	12.49	12.72	-	12.72	-	64.26	-	-	-	4.20
19.12.24	24.00	-	101.62	87.76	13.86	86.20	53.03	33.17	0.69	0.49	11.44	-	11.44	11.64	-	11.64	-	63.99	-	-	-	4.11
20.12.24	24.00	-	104.56	89.92	14.64	83.94	53.48	30.46	0.69	0.49	12.09	-	12.09	12.34	-	12.34	-	64.62	-	-	-	3.98
21.12.24	24.00	-	102.95	87.97	14.98	82.63	52.37	30.26	0.69	0.49	12.58	-	12.58	12.79	-	12.79	-	64.05	-	-	-	3.91
22.12.24	24.00	-	104.91	87.80	17.11	81.30	52.33	28.97	0.69	0.49	14.85	-	14.85	15.12	-	15.12	-	64.38	-	-	-	3.94
Среднее	24.00	-	104.13	89.14	14.99	79.09	50.51	28.59	0.69	0.49	12.62	-	12.62	12.86	-	12.86	-	64.23	-	-	0.00	3.73
Итого	720.00	-	3123.91	2674.07	449.84	-	-	-	-	-	378.65	-	378.65	385.83	-	385.83	-	-	-	-	-	111.90

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-		-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°С	0.64	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			111.27	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			385.83	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.