Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 37, лит. Е** Договор: **35635.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 37** Строит.адрес: Код УУТЭ: **118244**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ 943.2 № 6057**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0.12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0.12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0.08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.336**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0.202**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0.0918**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100.8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**36.72**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.11.2024	24.00	*	159.29	148.59	10.70	74.02	51.85	22.17	7.10	3.70	63.28		63.28	64.86		64.86		73.95		3.70		4.10
24.11.2024	24.00	*	161.98	150.34	11.64	74.28	52.01	22.27	7.10	3.70	64.88		64.88	66.52		66.52		74.22		3.70		4.23
25.11.2024	24.00	*	163.31	152.70	10.61	74.69	52.62	22.07	7.10	3.70	64.67		64.67	66.32		66.32		74.62		3.70		4.18
26.11.2024	24.00	*	167.24	157.27	9.97	75.18	53.65	21.53	7.10	3.70	65.79		65.79	67.48		67.48		75.12		3.70		4.15
27.11.2024	24.00	*	148.83	141.27	7.56	75.51	53.93	21.58	7.10	3.70	57.80		57.80	59.29		59.29		75.45		3.70		3.63
28.11.2024	24.00	*	166.34	156.00	10.34	74.03	53.14	20.89	7.10	3.70	65.83		65.83	67.48		67.48		73.97		3.70		4.04
29.11.2024	24.00	*	166.06	156.15	9.91	73.33	52.54	20.79	7.10	3.70	65.44		65.44	67.05		67.05		73.27		3.70		3.99
30.11.2024	24.00	*	165.10	153.28	11.82	71.67	51.27	20.40	7.10	3.70	66.34		66.34	67.90		67.90		71.62		3.70		3.99
01.12.2024	24.00	*	165.92	154.96	10.96	71.62	51.45	20.17	7.10	3.70	66.11		66.11	67.67		67.67		71.56		3.70		3.92
02.12.2024	24.00	*	164.03	153.54	10.49	72.53	51.62	20.91	7.10	3.70	65.11		65.11	66.68		66.68		72.49		3.70		3.98
03.12.2024	24.00	*	165.38	154.83	10.55	75.01	53.00	22.01	7.10	3.70	65.81		65.81	67.49		67.49		74.97		3.70		4.21
04.12.2024	24.00	*	159.91	149.57	10.34	77.16	53.52	23.64	7.10	3.70	63.74		63.74	65.46		65.46		77.07		3.70		4.35
05.12.2024	24.00	*	158.44	148.81	9.63	78.50	53.73	24.77	7.10	3.70	62.83		62.83	64.58		64.58		78.45		3.70		4.46
06.12.2024	24.00	*	161.05	151.32	9.73	80.61	55.37	25.24	7.10	3.70	63.99		63.99	65.85		65.85		80.51		3.70		4.62
07.12.2024	24.00	*	162.15	153.02	9.13	80.66	55.77	24.89	7.10	3.70	63.98		63.98	65.85		65.85		80.58		3.70		4.56
08.12.2024	24.00	*	161.53	151.19	10.34	80.50	55.51	24.99	7.10	3.70	64.42		64.42	66.29		66.29		80.40		3.70		4.62
09.12.2024	24.00	*	162.89	152.48	10.41	80.43	55.37	25.06	7.10	3.70	64.94		64.94	66.83		66.83		80.34		3.70		4.67
10.12.2024	24.00	*	166.38	156.16	10.22	80.47	55.91	24.56	7.10	3.70	66.06		66.06	67.99		67.99		80.39		3.70		4.67
11.12.2024	24.00	*	166.60	156.54	10.06	80.31	56.10	24.21	7.10	3.70	65.94		65.94	67.85		67.85		80.21		3.70		4.61
12.12.2024	24.00	*	160.58	151.11	9.47	80.51	55.36	25.15	7.10	3.70	63.44		63.44	65.29		65.29		80.42		3.70		4.58
13.12.2024	24.00	*	162.64	153.40	9.24	83.49	56.81	26.68	7.10	3.70	64.20		64.20	66.20		66.20		83.42		3.70		4.88
14.12.2024	24.00	*	163.50	153.66	9.84	85.98	58.35	27.63	7.10	3.70	65.05		65.05	67.18		67.18		85.88		3.70		5.11
15.12.2024	24.00	*	164.75	155.37	9.38	86.26	59.05	27.21	7.10	3.70	65.12		65.12	67.27		67.27		86.13		3.70		5.05
16.12.2024	24.00	*	164.08	154.18	9.90	87.03	59.19	27.84	7.10	3.70	65.18		65.18	67.37		67.37		86.92		3.70		5.17
17.12.2024	24.00	*	160.38	150.76	9.62	88.07	59.34	28.73	7.10	3.70	63.67		63.67	65.86		65.86		87.97		3.70		5.20
18.12.2024	24.00	*	154.50	145.59	8.91	89.15	58.44	30.71	7.10	3.70	61.09		61.09	63.23		63.23		89.00		3.70		5.28
19.12.2024	24.00	*	162.95	153.68	9.27	86.95	58.57	28.38	7.10	3.70	64.30		64.30	66.46		66.46		86.80		3.70		5.18
20.12.2024	24.00	*	168.51	158.70	9.81	84.55	58.63	25.92	7.10	3.70	66.55		66.55	68.67		68.67		84.41		3.70		4.96
21.12.2024	24.00	*	163.83	153.84	9.99	83.19	57.22	25.97	7.10	3.70	64.87		64.87	66.88		66.88		83.10		3.70		4.84
22.12.2024	24.00	*	165.99	155.72	10.27	81.89	56.99	24.90	7.10	3.70	65.84		65.84	67.82		67.82		81.78		3.70		4.73
Среднее	24.00		162.80	152.80	10.00	79.59	55.21	24.38	7.10	3.70	64.54		64.54	66.39		66.39		79.50		3.70		4.53
Итого	**720.00**		**4884.14**	**4584.03**	**300.11**						**1936.27**		**1936.27**	**1991.67**		**1991.67**						**135.96**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	65695	57460.30	10257.80		10500.30			2954.08	19236.40
23.12.2024	70738.9	62193.70	12257.30		12556.70			3252.74	19980.40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1.93** °C **0.58** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **135.38** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **306.23** м.куб.

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/