Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	157.02	145.37	11.65	73.91	55.10	18.81	0.69	0.49	54.91	45.68	9.23	56.33	46.54	9.79	-	74.02	63.21	0.59	0.49	3.60
24.11.24	24.00	-	160.27	146.31	13.96	74.20	55.35	18.85	0.69	0.49	56.61	45.02	11.59	58.05	45.86	12.19	-	74.32	63.44	0.59	0.49	3.80
25.11.24	24.00	-	163.44	151.33	12.11	74.60	55.92	18.68	0.69	0.49	57.79	48.12	9.67	59.26	49.04	10.22	-	74.73	63.96	0.59	0.49	3.74
26.11.24	24.00	-	169.33	156.58	12.75	75.03	57.20	17.83	0.69	0.49	60.01	49.70	10.31	61.53	50.69	10.84	-	75.17	64.99	0.59	0.49	3.76
27.11.24	24.00	-	169.23	157.03	12.20	75.49	57.81	17.68	0.69	0.49	59.86	50.07	9.79	61.41	51.05	10.36	-	75.63	65.63	0.59	0.49	3.71
28.11.24	24.00	-	168.61	157.13	11.48	73.84	56.92	16.92	0.69	0.49	60.36	51.13	9.23	61.81	52.12	9.69	-	73.98	64.55	0.59	0.49	3.51
29.11.24	24.00	-	169.55	156.66	12.89	73.15	56.39	16.76	0.69	0.49	61.34	50.75	10.59	62.78	51.70	11.08	-	73.29	63.97	0.59	0.49	3.58
30.11.24	24.00	-	166.95	154.17	12.78	71.57	54.99	16.58	0.69	0.49	60.80	50.45	10.35	62.24	51.40	10.84	-	71.70	62.56	0.59	0.49	3.48
01.12.24	24.00	-	169.49	155.77	13.72	71.50	55.23	16.27	0.69	0.49	61.88	50.55	11.33	63.32	51.47	11.85	-	71.64	62.64	0.59	0.49	3.52
02.12.24	24.00	-	166.03	153.07	12.96	72.47	55.42	17.05	0.69	0.49	60.16	49.48	10.68	61.60	50.43	11.17	-	72.61	63.11	0.59	0.49	3.55
03.12.24	24.00	-	166.41	153.20	13.21	75.05	56.89	18.16	0.69	0.49	59.10	48.35	10.75	60.62	49.28	11.34	-	75.15	64.71	0.59	0.49	3.78
04.12.24	24.00	-	157.31	145.92	11.39	77.02	57.11	19.91	0.69	0.49	54.90	45.76	9.14	56.34	46.66	9.68	-	77.14	65.87	0.59	0.49	3.79
05.12.24	24.00	-	155.46	144.08	11.38	78.55	57.48	21.07	0.69	0.49	54.09	44.69	9.40	55.60	45.60	10.00	-	78.65	66.44	0.59	0.49	3.94
06.12.24	24.00	-	158.00	147.46	10.54	80.47	59.05	21.42	0.69	0.49	54.24	45.76	8.48	55.86	46.75	9.11	-	80.58	68.14	0.59	0.49	4.02
07.12.24	24.00	-	160.95	149.39	11.56	80.55	59.53	21.02	0.69	0.49	55.57	46.30	9.27	57.25	47.31	9.94	-	80.67	68.47	0.59	0.49	4.08
08.12.24	24.00	-	159.96	146.59	13.37	80.40	59.35	21.05	0.69	0.49	55.69	44.74	10.95	57.37	45.72	11.65	-	80.52	68.33	0.59	0.49	4.17
09.12.24	24.00	-	161.54	149.07	12.47	80.33	59.45	20.88	0.69	0.49	56.42	46.33	10.09	58.10	47.34	10.76	-	80.45	68.44	0.59	0.49	4.12
10.12.24	24.00	-	166.83	155.52	11.31	80.33	60.32	20.01	0.69	0.49	58.46	49.49	8.97	60.14	50.58	9.56	-	80.46	69.05	0.59	0.49	4.03
11.12.24	24.00	-	168.29	156.10	12.19	80.18	60.39	19.79	0.69	0.49	59.16	49.58	9.58	60.84	50.67	10.17	-	80.30	69.03	0.59	0.49	4.07
12.12.24	24.00	-	159.61	147.44	12.17	80.44	59.46	20.98	0.69	0.49	55.79	46.08	9.71	57.46	47.08	10.38	-	80.55	68.42	0.59	0.49	4.08
13.12.24	24.00	-	159.53	148.84	10.69	83.55	60.91	22.64	0.69	0.49	54.30	45.83	8.47	56.00	46.89	9.11	-	83.66	70.31	0.59	0.49	4.27
14.12.24	24.00	-	160.00	149.64	10.36	85.88	62.42	23.46	0.69	0.49	53.73	45.51	8.22	55.44	46.61	8.83	-	86.00	72.07	0.59	0.49	4.41
15.12.24	24.00	-	162.85	150.37	12.48	86.11	63.18	22.93	0.69	0.49	55.06	44.80	10.26	56.91	45.85	11.06	-	86.22	72.61	0.59	0.49	4.53
16.12.24	24.00	-	160.62	149.67	10.95	87.01	63.32	23.69	0.69	0.49	53.99	45.09	8.90	55.80	46.22	9.58	-	87.13	73.07	0.59	0.49	4.51
17.12.24	24.00	-	155.54	144.15	11.39	88.02	63.31	24.71	0.69	0.49	52.03	42.71	9.32	53.76	43.76	10.00	-	88.13	73.27	0.59	0.49	4.58
18.12.24	24.00	-	148.26	138.45	9.81	89.03	62.58	26.45	0.69	0.49	48.91	41.18	7.73	50.59	42.20	8.39	-	89.12	73.14	0.59	0.49	4.55
19.12.24	24.00	-	159.88	149.26	10.62	86.72	62.84	23.88	0.69	0.49	54.35	45.91	8.44	56.15	47.04	9.11	-	86.78	72.79	0.59	0.49	4.50
20.12.24	24.00	-	170.70	159.54	11.16	84.39	63.61	20.78	0.69	0.49	60.19	51.18	9.01	62.11	52.41	9.70	-	84.50	72.95	0.59	0.49	4.27
21.12.24	24.00	-	165.09	154.61	10.48	83.07	62.00	21.07	0.69	0.49	58.70	50.31	8.39	60.54	51.48	9.06	-	83.19	71.48	0.59	0.49	4.14
22.12.24	24.00	-	168.44	157.64	10.80	81.72	61.72	20.00	0.69	0.49	60.29	51.56	8.73	62.13	52.74	9.39	-	81.84	70.78	0.59	0.49	4.04
Среднее	24.00	-	162.84	151.01	11.83	79.49	59.18	20.31	0.69	0.49	56.96	47.40	9.55	58.58	48.416	10.16	-	79.60	67.91	0.59	0.49	4.00
Итого	720.00	-	4885.19	4530.36	354.83	-	-	-	-	-	1708.69	1422.11	286.58	1757.34	1452.49	304.85	-	-	-	-	-	120.11

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	148476.480	#######	77570.000	67389.820	79641.850	68843.490	1350.361	566.361	26173.000
	22.12.24	153361.670	#######	79278.690	68811.930	81399.190	70295.980	1389.639	587.245	26893.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°С	0.11	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			119.99	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			304.85	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.