

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 14**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37907.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131759**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-A	0,067	30	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-A	0,067	30	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-3-20-A	0,027	12	ТПТ-1-3		
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,166	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1192	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0542	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 21,68	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00	*	200,59	197,49	3,10	73,92	59,05	14,87	7,80	2,90	3,10			3,10	3,17			3,17					3,19
24.11.2024	24,00	*	203,10	199,91	3,19	74,18	59,27	14,91	7,80	2,90	3,19			3,19	3,26			3,26					3,24
25.11.2024	24,00	*	205,94	202,84	3,10	74,60	59,63	14,97	7,80	2,90	3,10			3,10	3,17			3,17					3,29
26.11.2024	24,00	*	210,82	208,47	2,35	75,06	60,57	14,49	7,80	2,90	2,35			2,35	2,40			2,40					3,22
27.11.2024	24,00	*	210,32	208,00	2,32	75,52	61,22	14,30	7,80	2,90	2,31			2,31	2,37			2,37					3,17
28.11.2024	24,00	*	209,37	206,74	2,63	73,90	60,06	13,84	7,80	2,90	2,64			2,64	2,70			2,70					3,08
29.11.2024	24,00	*	209,35	206,86	2,49	73,20	59,55	13,65	7,80	2,90	2,49			2,49	2,55			2,55					3,03
30.11.2024	24,00	*	205,92	203,50	2,42	71,58	58,11	13,47	7,80	2,90	2,43			2,43	2,48			2,48					2,94
01.12.2024	24,00	*	208,72	205,33	3,39	71,51	58,23	13,28	7,80	2,90	3,39			3,39	3,47			3,47					2,99
02.12.2024	24,00	*	206,56	203,40	3,16	72,42	58,59	13,83	7,80	2,90	3,16			3,16	3,23			3,23					3,06
03.12.2024	24,00	*	207,48	205,13	2,35	74,97	60,25	14,72	7,80	2,90	2,35			2,35	2,40			2,40					3,22
04.12.2024	24,00	*	200,90	198,31	2,59	77,04	61,03	16,01	7,80	2,90	2,59			2,59	2,65			2,65					3,40
05.12.2024	24,00	*	199,97	197,13	2,84	78,47	61,58	16,89	7,80	2,90	2,84			2,84	2,91			2,91					3,57
06.12.2024	24,00	*	202,90	200,17	2,73	80,47	63,25	17,22	7,80	2,90	2,74			2,74	2,80			2,80					3,69
07.12.2024	24,00	*	205,18	202,35	2,83	80,54	63,69	16,85	7,80	2,90	2,83			2,83	2,90			2,90					3,66
08.12.2024	24,00	*	203,55	200,21	3,34	80,39	63,36	17,03	7,80	2,90	3,34			3,34	3,42			3,42					3,70
09.12.2024	24,00	*	204,96	201,89	3,07	80,32	63,37	16,95	7,80	2,90	3,07			3,07	3,14			3,14					3,69
10.12.2024	24,00	*	209,14	206,66	2,48	80,34	63,83	16,51	7,80	2,90	2,48			2,48	2,54			2,54					3,63
11.12.2024	24,00	*	210,00	207,23	2,77	80,20	64,16	16,04	7,80	2,90	2,77			2,77	2,83			2,83					3,57
12.12.2024	24,00	*	202,65	200,14	2,51	80,37	63,29	17,08	7,80	2,90	2,51			2,51	2,57			2,57					3,64
13.12.2024	24,00	*	206,70	202,52	4,18	83,43	64,94	18,49	7,80	2,90	4,19			4,19	4,28			4,28					4,12
14.12.2024	24,00	*	205,75	202,69	3,06	85,85	66,50	19,35	7,80	2,90	3,06			3,06	3,13			3,13					4,21
15.12.2024	24,00	*	208,59	204,99	3,60	86,08	67,01	19,07	7,80	2,90	3,61			3,61	3,69			3,69					4,25
16.12.2024	24,00	*	205,13	202,30	2,83	86,94	67,21	19,73	7,80	2,90	2,84			2,84	2,90			2,90					4,26
17.12.2024	24,00	*	200,54	197,71	2,83	87,94	67,41	20,53	7,80	2,90	2,84			2,84	2,90			2,90					4,33
18.12.2024	24,00	*	193,85	191,18	2,67	88,99	67,03	21,96	7,80	2,90	2,67			2,67	2,73			2,73					4,46
19.12.2024	24,00	*	203,99	201,31	2,68	86,73	66,59	20,14	7,80	2,90	2,68			2,68	2,74			2,74					4,31
20.12.2024	24,00	*	211,23	208,01	3,22	84,36	66,33	18,03	7,80	2,90	3,23			3,23	3,30			3,30					4,05
21.12.2024	24,00	*	205,30	201,79	3,51	83,00	64,80	18,20	7,80	2,90	3,51			3,51	3,59			3,59					3,99
22.12.2024	24,00	*	208,25	204,29	3,96	81,68	64,24	17,44	7,80	2,90	3,96			3,96	4,05			4,05					3,91
Среднее	24,00		205,56	202,62	2,94	79,47	62,80	16,66	7,80	2,90	2,94			2,94	3,01			3,01					3,63
Итого	720,00		6166,75	6078,55	88,20						88,27			88,27	90,27			90,27					108,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	122788	132853,00	-10064,80		-10292,80			322,21	19405,20
23.12.2024	129156	139130,00	-9973,66		-10199,60			440,63	20149,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **108,7** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **90,27** м.куб.

0 час Гкал
 0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: de6a597b-e991-4a99-8136-0c328f14782f

0,17 Гкал
 ОТПРАВЛЕНО

ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

25.12.24 15:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446737FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.12.24 17:11 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D