

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 31, лит. П**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 31, лит. П1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38001.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **127040**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.06.2026	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.02 № 120709	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,153	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 45,9	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
						°C		кгс/см2				м3		м3		м3		°C		кгс/см2		Гкал
23.11.2024	24,00		148,59	148,59	0,00	73,08	59,89	13,19	5,80	3,90												1,97
24.11.2024	24,00		150,56	150,56	0,00	73,37	60,07	13,30	5,80	3,90												2,01
25.11.2024	24,00		152,96	152,96	0,00	73,82	60,56	13,26	5,80	3,90												2,03
26.11.2024	24,00		156,91	156,91	0,00	74,26	61,36	12,90	5,80	3,90												2,03
27.11.2024	21,00	*	137,06	137,06	0,00	74,58	61,74	12,84	5,80	3,90												1,76
28.11.2024	24,00		155,72	155,72	0,00	73,08	60,73	12,35	5,80	3,90												1,93
29.11.2024	24,00		155,80	155,80	0,00	72,41	60,31	12,10	5,80	3,90												1,89
30.11.2024	24,00		153,34	153,34	0,00	70,84	58,96	11,88	5,80	3,90												1,83
01.12.2024	24,00		154,80	154,80	0,00	70,80	58,99	11,81	5,80	3,90												1,83
02.12.2024	24,00		153,26	153,26	0,00	71,71	59,47	12,24	5,80	3,90												1,88
03.12.2024	24,00		154,39	154,39	0,00	74,30	61,35	12,95	5,80	3,90												2,01
04.12.2024	24,00		149,16	149,16	0,00	76,15	62,08	14,07	5,80	3,90												2,11
05.12.2024	24,00		148,29	148,29	0,00	77,65	62,72	14,93	5,80	3,90												2,22
06.12.2024	24,00		150,94	150,94	0,00	79,54	64,21	15,33	5,80	3,90												2,32
07.12.2024	24,00		152,52	152,52	0,00	79,63	64,41	15,22	5,80	3,90												2,33
08.12.2024	24,00		150,86	150,86	0,00	79,48	64,19	15,29	5,80	3,90												2,31
09.12.2024	24,00		152,41	152,41	0,00	79,42	64,22	15,20	5,80	3,90												2,32
10.12.2024	24,00		156,10	156,10	0,00	79,46	64,63	14,83	5,80	3,90												2,32
11.12.2024	24,00		156,38	156,38	0,00	79,35	64,72	14,63	5,80	3,90												2,30
12.12.2024	24,00		150,96	150,96	0,00	79,53	64,25	15,28	5,80	3,90												2,32
13.12.2024	24,00		153,30	153,30	0,00	82,61	66,31	16,30	5,80	3,90												2,51
14.12.2024	24,00		153,56	153,56	0,00	84,88	68,01	16,87	5,80	3,90												2,60
15.12.2024	24,00		154,89	154,89	0,00	85,13	68,43	16,70	5,80	3,90												2,60
16.12.2024	24,00		154,08	154,08	0,00	85,99	68,83	17,16	5,80	3,90												2,66
17.12.2024	24,00		149,84	149,84	0,00	86,94	69,02	17,92	5,80	3,90												2,70
18.12.2024	24,00		145,36	145,36	0,00	87,85	68,71	19,14	5,80	3,90												2,79
19.12.2024	24,00		153,67	153,67	0,00	85,70	68,15	17,55	5,80	3,90												2,71
20.12.2024	24,00		158,41	158,41	0,00	83,45	67,62	15,83	5,80	3,90												2,52
21.12.2024	24,00		153,53	153,53	0,00	82,08	66,31	15,77	5,80	3,90												2,43
22.12.2024	24,00		155,46	155,46	0,00	80,80	65,69	15,11	5,80	3,90												2,36
Среднее	23,90		153,07	153,07	0,00	78,60	63,86	14,73	5,80	3,90												2,26
Итого	717,00		4573,11	4573,11	0,00																	67,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	47186,1	46913,90						940,94	19615,00
23.12.2024	51909	51636,80						1010,45	20356,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **67,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

3 час **0,28** Гкал

3 час **0** куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: de6a597b-e991-4a99-8136-0c328f14782f

25.12.24 15:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

25.12.24 17:11 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D