

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.5, КОРП.2[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-03
 Номер прибора: 12002633
 Схема измерения: СИ-1-Р-3

Показания счетчиков
 Wотоп,Гкал: -
 Wсумм,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | Mp(Vp), # | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2+Mp, т | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23.11.2024 | | 24 | 117.267 | 67.1 | 0.9 | 117.35 | 0 | 37.3 | 0.7 | 29.8 | -0.083 | 3.491 |
| 24.11.2024 | | 24 | 117.291 | 67.1 | 0.9 | 117.389 | 0 | 37.1 | 0.7 | 30 | -0.098 | 3.515 |
| 25.11.2024 | | 24 | 120.099 | 67.1 | 0.9 | 120.192 | 0 | 37.4 | 0.7 | 29.7 | -0.093 | 3.563 |
| 26.11.2024 | | 24 | 117.711 | 67.1 | 0.9 | 117.819 | 0 | 37.7 | 0.7 | 29.4 | -0.108 | 3.457 |
| 27.11.2024 | | 24 | 118.205 | 67.1 | 0.9 | 118.298 | 0 | 38.2 | 0.7 | 28.9 | -0.093 | 3.413 |
| 28.11.2024 | | 24 | 117.142 | 67.1 | 0.9 | 116.977 | 0 | 38.2 | 0.7 | 28.9 | 0.165 | 3.392 |
| 29.11.2024 | | 24 | 117.678 | 66.9 | 0.9 | 117.739 | 0 | 38.1 | 0.7 | 28.8 | -0.061 | 3.387 |
| 30.11.2024 | | 24 | 118.12 | 65.2 | 0.9 | 118.129 | 0 | 37.4 | 0.7 | 27.8 | -0.009 | 3.283 |
| 01.12.2024 | | 24 | 119.368 | 64.2 | 0.9 | 119.33 | 0 | 37.3 | 0.7 | 26.9 | 0.038 | 3.212 |
| 02.12.2024 | | 24 | 119.118 | 64.2 | 0.9 | 119.054 | 0 | 37.1 | 0.7 | 27.1 | 0.064 | 3.23 |
| 03.12.2024 | | 24 | 118.071 | 66.3 | 0.9 | 118.057 | 0 | 37.5 | 0.7 | 28.8 | 0.014 | 3.401 |
| 04.12.2024 | | 24 | 115.536 | 70.3 | 0.9 | 115.594 | 0 | 38.1 | 0.7 | 32.2 | -0.058 | 3.718 |
| 05.12.2024 | | 24 | 117.349 | 73.8 | 0.9 | 117.494 | 0 | 39 | 0.7 | 34.8 | -0.145 | 4.078 |
| 06.12.2024 | | 24 | 118.534 | 71.5 | 0.9 | 118.688 | 0 | 38.2 | 0.7 | 33.3 | -0.154 | 3.941 |
| 07.12.2024 | | 24 | 118.616 | 70.1 | 0.9 | 118.748 | 0 | 37.9 | 0.7 | 32.2 | -0.132 | 3.814 |
| 08.12.2024 | | 24 | 120.712 | 67.6 | 0.9 | 113.703 | 0 | 38.1 | 0.7 | 29.5 | 7.009 | 3.828 |
| 09.12.2024 | | 24 | 115.536 | 70.3 | 0.9 | 115.594 | 0 | 38.1 | 0.7 | 32.2 | -0.058 | 3.718 |
| 10.12.2024 | | 24 | 116.297 | 70 | 0.9 | 116.347 | 0 | 37.5 | 0.7 | 32.5 | -0.05 | 3.778 |
| 11.12.2024 | | 24 | 116.449 | 70 | 0.9 | 116.503 | 0 | 38.2 | 0.7 | 31.8 | -0.054 | 3.701 |
| 12.12.2024 | | 24 | 116.162 | 73.5 | 0.9 | 116.278 | 0 | 38.9 | 0.7 | 34.6 | -0.116 | 4.015 |
| 13.12.2024 | | 24 | 115.889 | 77.7 | 0.9 | 115.081 | 0 | 39.9 | 0.7 | 37.8 | -0.192 | 4.373 |
| 14.12.2024 | | 24 | 115.986 | 76.6 | 0.9 | 116.193 | 0 | 39.8 | 0.7 | 36.8 | -0.207 | 4.26 |
| 15.12.2024 | | 24 | 116.162 | 74.9 | 0.9 | 116.339 | 0 | 39.2 | 0.7 | 35.7 | -0.177 | 4.14 |
| 16.12.2024 | | 24 | 116.027 | 74.9 | 0.9 | 116.208 | 0 | 38.9 | 0.7 | 36 | -0.181 | 4.17 |
| 17.12.2024 | | 24 | 140.877 | 78.1 | 0.9 | 138.519 | 0 | 39.6 | 0.7 | 38.5 | 2.358 | 5.517 |
| 18.12.2024 | | 24 | 152.277 | 86.1 | 0.9 | 152.697 | 0 | 45.7 | 0.7 | 40.4 | -0.42 | 6.133 |
| 19.12.2024 | | 24 | 207.492 | 79.9 | 0.9 | 207.33 | 0 | 48.1 | 0.7 | 31.8 | 0.162 | 6.606 |
| 20.12.2024 | | 24 | 208.79 | 73.1 | 0.9 | 208.601 | 0 | 46.6 | 0.7 | 26.5 | 0.189 | 5.542 |
| 21.12.2024 | | 24 | 208.819 | 69.6 | 0.9 | 208.54 | 0 | 45.1 | 0.7 | 24.5 | 0.279 | 5.129 |
| 22.12.2024 | | 24 | 209.218 | 69.1 | 0.9 | 208.918 | 0 | 45.1 | 0.7 | 24 | 0.3 | 5.035 |
| Среднее | | | 131.56 | 71.2 | 0.9 | 131.29 | 0 | 40.2 | 0.7 | 31 | 0.27 | |
| Итого | | 720 | 3946.798 | | | 3938.709 | | | | | 8.089 | 122.841 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Сумма | | | 3946.798 | | | 3938.709 | | | | | 8.089 | 122.841 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 122.84
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.12.24 17:23
 Комментарий ответственного лица :



/Подпись _____/

