Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 СЦО ГВС
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 СЦО ГВС
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207961
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	123.82	116.01	7.81	80.87	51.57	29.30	0.69	0.49	43.62	-	43.62	44.59	-	44.59	-	69.08	-	-	-	4.03
24.12.24	24.00	-	129.57	121.48	8.09	78.67	50.73	27.94	0.69	0.49	42.88	-	42.88	43.81	-	43.81	-	69.34	-	-	-	4.04
25.12.24	24.00	-	124.13	115.15	8.98	79.10	50.58	28.52	0.69	0.49	45.47	-	45.47	46.50	-	46.50	-	69.52	-	-	-	4.00
26.12.24	24.00	-	106.22	97.98	8.24	79.74	48.93	30.81	0.69	0.49	49.97	-	49.97	51.08	-	51.08	-	69.48	-	-	-	3.68
27.12.24	24.00	-	125.12	117.05	8.07	78.90	50.97	27.93	0.69	0.49	44.62	-	44.62	45.61	-	45.61	-	69.44	-	-	-	3.91
28.12.24	24.00	-	129.84	120.85	8.99	79.55	51.44	28.11	0.69	0.49	43.50	-	43.50	44.45	-	44.45	-	69.59	-	-	-	4.12
29.12.24	24.00	-	122.54	112.96	9.58	79.30	50.63	28.67	0.69	0.49	46.82	-	46.82	47.85	-	47.85	-	69.50	-	-	-	4.00
30.12.24	24.00	-	118.85	107.13	11.72	79.83	50.20	29.63	0.69	0.49	49.45	-	49.45	50.53	-	50.53	-	69.58	-	-	-	4.12
31.12.24	24.00	-	129.37	116.14	13.23	81.06	51.57	29.49	0.69	0.49	47.44	-	47.44	48.47	-	48.47	-	69.14	-	-	-	4.50
01.01.25	24.00	-	122.82	114.49	8.33	83.08	51.95	31.13	0.69	0.49	43.31	-	43.31	44.26	-	44.26	-	68.60	-	-	-	4.26
02.01.25	24.00	-	123.73	114.54	9.19	84.25	52.48	31.77	0.69	0.49	43.47	-	43.47	44.39	-	44.39	-	68.40	-	-	-	4.42
03.01.25	24.00	-	124.37	114.72	9.65	83.87	52.03	31.84	0.69	0.49	43.91	-	43.91	44.87	-	44.87	-	68.63	-	-	-	4.47
04.01.25	24.00	-	122.49	113.36	9.13	84.37	51.49	32.88	0.69	0.49	43.81	-	43.81	44.73	-	44.73	-	68.34	-	-	-	4.50
05.01.25	24.00	-	120.37	111.39	8.98	86.53	51.92	34.61	0.69	0.49	43.57	-	43.57	44.49	-	44.49	-	68.10	-	-	-	4.64
06.01.25	24.00	-	119.30	110.09	9.21	88.61	52.04	36.57	0.69	0.49	43.27	-	43.27	44.17	-	44.17	-	67.94	-	-	-	4.85
07.01.25	24.00	-	121.08	111.72	9.36	87.58	52.64	34.94	0.69	0.49	43.41	-	43.41	44.34	-	44.34	-	68.21	-	-	-	4.73
08.01.25	24.00	-	118.23	109.01	9.22	86.56	52.91	33.65	0.69	0.49	44.77	-	44.77	45.72	-	45.72	-	68.28	-	-	-	4.47
09.01.25	24.00	-	122.83	113.43	9.40	84.15	52.84	31.31	0.69	0.49	44.33	-	44.33	45.30	-	45.30	-	68.29	-	-	-	4.35
10.01.25	24.00	-	125.43	117.02	8.41	82.97	52.30	30.67	0.69	0.49	42.88	-	42.88	43.80	-	43.80	-	68.72	-	-	-	4.29
11.01.25	24.00	-	126.29	117.71	8.58	82.85	52.59	30.26	0.69	0.49	42.89	-	42.89	43.78	-	43.78	-	68.57	-	-	-	4.28
12.01.25	24.00	-	125.45	114.81	10.64	83.29	51.91	31.38	0.69	0.49	45.44	-	45.44	46.41	-	46.41	-	68.98	-	-	-	4.50
13.01.25	24.00	-	123.12	114.76	8.36	83.50	50.47	33.03	0.69	0.49	43.43	-	43.43	44.38	-	44.38	-	68.52	-	-	-	4.50
14.01.25	24.00	-	123.50	115.89	7.61	82.70	50.92	31.78	0.69	0.49	42.71	-	42.71	43.65	-	43.65	-	68.51	-	-	-	4.32
15.01.25	24.00	-	125.21	117.02	8.19	81.73	51.25	30.48	0.69	0.49	43.45	-	43.45	44.42	-	44.42	-	68.89	-	-	-	4.24
16.01.25	24.00	-	121.94	112.69	9.25	81.03	50.71	30.32	0.69	0.49	46.45	-	46.45	47.45	-	47.45	-	69.22	-	-	-	4.17
17.01.25	24.00	-	122.75	114.56	8.19	79.23	50.28	28.95	0.69	0.49	45.70	-	45.70	46.71	-	46.71	-	69.51	-	-	-	3.97
18.01.25	24.00	-	126.37	116.51	9.86	78.67	50.23	28.44	0.69	0.49	46.60	-	46.60	47.63	-	47.63	-	69.58	-	-	-	4.09
19.01.25	24.00	-	132.31	120.94	11.37	78.87	50.60	28.27	0.69	0.49	46.16	-	46.16	47.17	-	47.17	-	69.65	-	-	-	4.32
20.01.25	24.00	-	129.52	120.25	9.27	79.78	50.72	29.06	0.69	0.49	44.42	-	44.42	45.40	-	45.40	-	69.20	-	-	-	4.24
21.01.25	24.00	-	124.93	115.62	9.31	82.16	50.02	32.14	0.69	0.49	44.96	-	44.96	45.94	-	45.94	-	68.68	-	-	-	4.48
22.01.25	24.00	-	126.15	116.94	9.21	82.07	49.78	32.29	0.69	0.49	44.05	-	44.05	45.00	-	45.00	-	68.91	-	-	-	4.54
Среднее	24.00	-	123.80	114.59	9.21	82.09	51.25	30.84	0.69	0.49	44.73	-	44.73	45.71	-	45.71	-	68.92	-	-	0.00	4.29
Итого	744.00	-	3837.65	3552.22	285.43	-	-	-	-	-	1386.76	-	1386.76	1416.90	-	1416.90	-	-	-	-	-	133.02

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	97184.640	86110.840	42075.910		43121.490		-	3094.846	27711.000
	22.01.25							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.10	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			132.92	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			291.26	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.