Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207225

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№ 521548	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25686Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 522791	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25686Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 518950	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3870	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	150.62	139.68	10.94	80.88	54.70	26.18	0.69	0.49	82.07	-	82.07	84.49	-	84.49	-	80.72	-	-	-	4.55
24.12.24	24.00	-	147.79	136.47	11.32	78.61	53.05	25.56	0.69	0.49	81.04	-	81.04	83.29	-	83.29	-	78.48	-	-	-	4.38
25.12.24	24.00	-	151.17	139.30	11.87	79.12	53.69	25.43	0.69	0.49	83.18	-	83.18	85.52	-	85.52	-	78.98	-	-	-	4.49
26.12.24	24.00	-	153.70	143.14	10.56	79.77	54.61	25.16	0.69	0.49	84.04	-	84.04	86.43	-	86.43	-	79.63	-	-	-	4.45
27.12.24	24.00	-	150.25	139.84	10.41	78.87	53.85	25.02	0.69	0.49	82.40	-	82.40	84.71	-	84.71	-	78.73	-	-	-	4.33
28.12.24	24.00	-	148.86	138.24	10.62	79.50	53.83	25.67	0.69	0.49	81.60	-	81.60	83.91	-	83.91	-	79.36	-	-	-	4.40
29.12.24	24.00	-	151.12	139.02	12.10	79.26	53.90	25.36	0.69	0.49	83.45	-	83.45	85.79	-	85.79	-	79.11	-	-	-	4.49
30.12.24	24.00	-	152.82	140.94	11.88	79.79	54.40	25.39	0.69	0.49	84.35	-	84.35	86.75	-	86.75	-	79.64	-	-	-	4.53
31.12.24	24.00	-	151.33	136.00	15.33	81.03	54.42	26.61	0.69	0.49	84.74	-	84.74	87.20	-	87.20	-	80.88	-	-	-	4.87
01.01.25	24.00	-	148.68	138.95	9.73	83.10	55.47	27.63	0.69	0.49	80.70	-	80.70	83.21	-	83.21	-	82.96	-	-	-	4.66
02.01.25	24.00	-	147.31	136.76	10.55	84.21	55.85	28.36	0.69	0.49	80.23	-	80.23	82.78	-	82.78	-	84.06	-	-	-	4.78
03.01.25	24.00	-	147.52	135.89	11.63	83.83	55.47	28.36	0.69	0.49	81.00	-	81.00	83.52	-	83.52	-	83.67	-	-	-	4.84
04.01.25	24.00	-	144.69	133.91	10.78	84.32	55.09	29.23	0.69	0.49	79.13	-	79.13	81.63	-	81.63	-	84.18	-	-	-	4.83
05.01.25	24.00	-	144.28	133.39	10.89	86.49	55.88	30.61	0.69	0.49	78.73	-	78.73	81.35	-	81.35	-	86.34	-	-	-	5.03
06.01.25	24.00	-	144.83	134.13	10.70	88.56	56.69	31.87	0.69	0.49	78.53	-	78.53	81.25	-	81.25	-	88.40	-	-	-	5.23
07.01.25	24.00	-	147.09	136.00	11.09	87.55	56.96	30.59	0.69	0.49	80.02	-	80.02	82.70	-	82.70	-	87.39	-	-	-	5.14
08.01.25	24.00	-	152.40	139.84	12.56	86.55	57.57	28.98	0.69	0.49	83.97	-	83.97	86.78	-	86.78	-	86.39	-	-	-	5.15
09.01.25	24.00	-	151.90	140.44	11.46	84.11	56.58	27.53	0.69	0.49	83.32	-	83.32	85.94	-	85.94	-	83.95	-	-	-	4.84
10.01.25	24.00	-	148.72	139.31	9.41	82.95	55.61	27.34	0.69	0.49	80.63	-	80.63	83.11	-	83.11	-	82.81	-	-	-	4.60
11.01.25	24.00	-	150.44	139.10	11.34	82.83	55.82	27.01	0.69	0.49	82.69	-	82.69	85.21	-	85.21	-	82.68	-	-	-	4.70
12.01.25	24.00	-	148.99	135.34	13.65	83.26	55.45	27.81	0.69	0.49	82.77	-	82.77	85.33	-	85.33	-	83.12	-	-	-	4.91
13.01.25	24.00	-	144.79	133.46	11.33	83.47	54.61	28.86	0.69	0.49	79.48	-	79.48	81.94	-	81.94	-	83.32	-	-	-	4.81
14.01.25	24.00	-	151.04	139.59	11.45	82.67	55.44	27.23	0.69	0.49	82.92	-	82.92	85.43	-	85.43	-	82.51	-	-	-	4.75
15.01.25	24.00	-	150.44	138.87	11.57	81.72	55.13	26.59	0.69	0.49	82.83	-	82.83	85.32	-	85.32	-	81.57	-	-	-	4.64
16.01.25	24.00	-	152.79	141.04	11.75	81.01	55.03	25.98	0.69	0.49	84.21	-	84.21	86.68	-	86.68	-	80.85	-	-	-	4.62
17.01.25	24.00	-	152.13	140.57	11.56	79.25	54.23	25.02	0.69	0.49	83.87	-	83.87	86.23	-	86.23	-	79.10	-	-	-	4.44
18.01.25	24.00	-	151.73	139.51	12.22	78.66	53.78	24.88	0.69	0.49	83.78	-	83.78	86.12	-	86.12	-	78.51	-	-	-	4.44
19.01.25	24.00	-	150.79	136.27	14.52	78.85	53.47	25.38	0.69	0.49	84.25	-	84.25	86.59	-	86.59	-	78.71	-	-	-	4.61
20.01.25	24.00	-	147.23	136.13	11.10	79.75	53.61	26.14	0.69	0.49	80.78	-	80.78	83.09	-	83.09	-	79.62	-	-	-	4.45
21.01.25	24.00	-	143.70	132.15	11.55	82.15	53.76	28.39	0.69	0.49	79.04	-	79.04	81.40	-	81.40	-	82.01	-	-	-	4.71
22.01.25	24.00	-	146.86	134.39	12.47	82.05	53.90	28.15	0.69	0.49	81.04	-	81.04	83.46	-	83.46	-	81.89	-	-	-	4.81
Среднее	24.00	-	149.23	137.67	11.56	82.07	54.90	27.17	0.69	0.49	81.96	-	81.96	84.42	-	84.42	-	81.92	-	-	0.00	4.69
Итого	744.00	-	4626.01	4267.67	358.34	-	-	-	-	-	2540.79	-	2540.79	2617.16	-	2617.16	-	-	-	-	-	145.46

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	142437.440	129968.460	75902.170		77903.730		-	5767.254	28537.000
	22.01.25							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.13	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			145.34	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			365.65	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации:

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.