**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 52, лит. А** Договор: **41153.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **146426**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **09.08.2025** Режим (схема): **ОП: 02;**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7.04 № 206429** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,1416** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **42,48** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **M1** | **M2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2024 | 24,00 | | 124,92 | 124,92 | 0,00 | 80,84 | 55,14 | 25,70 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 24.12.2024 | 24,00 | | 122,08 | 122,08 | 0,00 | 78,33 | 53,32 | 25,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 25.12.2024 | 24,00 | | 124,41 | 124,41 | 0,00 | 78,97 | 53,96 | 25,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 26.12.2024 | 24,00 | | 127,38 | 127,38 | 0,00 | 79,59 | 55,04 | 24,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 27.12.2024 | 24,00 | | 125,02 | 125,02 | 0,00 | 78,71 | 54,45 | 24,26 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 28.12.2024 | 24,00 | | 123,68 | 123,68 | 0,00 | 79,31 | 54,32 | 24,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 29.12.2024 | 24,00 | | 124,41 | 124,41 | 0,00 | 79,17 | 54,51 | 24,66 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 30.12.2024 | 24,00 | | 129,10 | 129,10 | 0,00 | 79,33 | 55,31 | 24,02 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 31.12.2024 | 24,00 | | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 80,74 | 55,07 | 25,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 01.01.2025 | 24,00 | | 123,23 | 123,23 | 0,00 | 82,86 | 56,04 | 26,82 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,31 |
| 02.01.2025 | 24,00 | | 121,44 | 121,44 | 0,00 | 84,09 | 56,46 | 27,63 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 03.01.2025 | 24,00 | | 121,16 | 121,16 | 0,00 | 83,77 | 56,13 | 27,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 04.01.2025 | 24,00 | | 119,22 | 119,22 | 0,00 | 84,08 | 55,46 | 28,62 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 05.01.2025 | 24,00 | | 118,74 | 118,74 | 0,00 | 86,22 | 56,11 | 30,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 06.01.2025 | 24,00 | | 119,24 | 119,24 | 0,00 | 88,40 | 56,92 | 31,48 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 07.01.2025 | 24,00 | | 120,78 | 120,78 | 0,00 | 87,51 | 56,90 | 30,61 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 08.01.2025 | 24,00 | | 124,69 | 124,69 | 0,00 | 86,52 | 57,52 | 29,00 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 09.01.2025 | 24,00 | | 125,52 | 125,52 | 0,00 | 84,08 | 56,80 | 27,28 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 10.01.2025 | 24,00 | | 123,71 | 123,71 | 0,00 | 82,76 | 55,86 | 26,90 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 11.01.2025 | 24,00 | | 124,02 | 124,02 | 0,00 | 82,71 | 55,80 | 26,91 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 12.01.2025 | 24,00 | | 121,35 | 121,35 | 0,00 | 83,06 | 55,33 | 27,73 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| 13.01.2025 | 24,00 | | 118,89 | 118,89 | 0,00 | 83,29 | 54,51 | 28,78 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 14.01.2025 | 24,00 | | 124,23 | 124,23 | 0,00 | 82,60 | 55,45 | 27,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,38 |
| 15.01.2025 | 24,00 | | 123,54 | 123,54 | 0,00 | 81,60 | 55,23 | 26,37 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 16.01.2025 | 24,00 | | 125,18 | 125,18 | 0,00 | 80,99 | 54,97 | 26,02 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 17.01.2025 | 24,00 | | 124,89 | 124,89 | 0,00 | 79,08 | 54,36 | 24,72 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,09 |
| 18.01.2025 | 24,00 | | 124,48 | 124,48 | 0,00 | 78,55 | 53,99 | 24,56 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,06 |
| 19.01.2025 | 24,00 | | 122,33 | 122,33 | 0,00 | 78,61 | 53,52 | 25,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 20.01.2025 | 24,00 | * | 121,57 | 121,80 | -0,23 | 79,48 | 53,83 | 25,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 21.01.2025 | 24,00 | | 118,23 | 118,23 | 0,00 | 81,84 | 53,67 | 28,17 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 22.01.2025 | 24,00 | | 120,01 | 120,01 | 0,00 | 81,93 | 53,92 | 28,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,37 |
| **Среднее** | 24,00 | | 122,93 | 122,94 | -0,01 | 81,90 | 55,16 | 26,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| **Итого** | **744,00** | | **3810,97** | **3811,20** | **-0,23** | | | | | | | | | | | | | | | | | **101,98** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2024 | 76507 | 76386,10 | | | | | | 2073,73 | 27581,00 |
| 23.01.2025 | 80442,2 | 80321,60 | | | | | | 2178,99 | 28349,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **0,35** °C
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **101,98** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5f767d68-4dde-480c-891f-0802f2aba5ca

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25** 14:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.01.25** 10:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
_____ /_____/