

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 52, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **41153.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **146430**
 график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 08.08.2025 | Режим (схема): | ОП: 02; |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208185 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,1416 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот. = 0,1416 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс.ср. = 0 | Qгвс.ср. = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 42,48 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | | |
| 23.12.2024 | 24,00 | | 133,11 | 133,11 | 0,00 | 80,88 | 52,16 | 28,72 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 |
| 24.12.2024 | 24,00 | | 130,36 | 130,36 | 0,00 | 78,51 | 50,73 | 27,78 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 25.12.2024 | 24,00 | | 132,90 | 132,90 | 0,00 | 79,04 | 51,39 | 27,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 26.12.2024 | 24,00 | | 135,57 | 135,57 | 0,00 | 79,67 | 52,30 | 27,37 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| 27.12.2024 | 24,00 | | 132,98 | 132,98 | 0,00 | 78,76 | 51,67 | 27,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 28.12.2024 | 24,00 | | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 79,39 | 51,87 | 27,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 29.12.2024 | 24,00 | | 132,11 | 132,11 | 0,00 | 79,21 | 51,87 | 27,34 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 30.12.2024 | 24,00 | | 136,59 | 136,59 | 0,00 | 79,55 | 52,61 | 26,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 31.12.2024 | 24,00 | | 131,02 | 131,02 | 0,00 | 80,86 | 52,26 | 28,60 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 01.01.2025 | 24,00 | | 131,49 | 131,49 | 0,00 | 82,99 | 53,21 | 29,78 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 02.01.2025 | 24,00 | | 129,52 | 129,52 | 0,00 | 84,12 | 53,44 | 30,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,98 |
| 03.01.2025 | 24,00 | | 129,07 | 129,07 | 0,00 | 83,80 | 53,00 | 30,80 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,98 |
| 04.01.2025 | 24,00 | | 127,16 | 127,16 | 0,00 | 84,22 | 52,57 | 31,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,03 |
| 05.01.2025 | 24,00 | | 126,74 | 126,74 | 0,00 | 86,37 | 53,28 | 33,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,20 |
| 06.01.2025 | 24,00 | | 127,37 | 127,37 | 0,00 | 88,51 | 53,98 | 34,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,41 |
| 07.01.2025 | 24,00 | | 129,09 | 129,09 | 0,00 | 87,54 | 54,03 | 33,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| 08.01.2025 | 24,00 | | 132,52 | 132,52 | 0,00 | 86,53 | 54,48 | 32,05 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,25 |
| 09.01.2025 | 24,00 | | 133,21 | 133,21 | 0,00 | 84,08 | 53,64 | 30,44 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,06 |
| 10.01.2025 | 24,00 | | 131,09 | 131,09 | 0,00 | 82,86 | 52,90 | 29,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,93 |
| 11.01.2025 | 24,00 | | 131,29 | 131,29 | 0,00 | 82,76 | 53,00 | 29,76 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,91 |
| 12.01.2025 | 24,00 | | 128,42 | 128,42 | 0,00 | 83,14 | 52,63 | 30,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| 13.01.2025 | 24,00 | | 126,38 | 126,38 | 0,00 | 83,39 | 52,01 | 31,38 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,97 |
| 14.01.2025 | 24,00 | | 131,87 | 131,87 | 0,00 | 82,62 | 52,72 | 29,90 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,95 |
| 15.01.2025 | 24,00 | | 130,98 | 130,98 | 0,00 | 81,63 | 52,47 | 29,16 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,82 |
| 16.01.2025 | 24,00 | | 132,94 | 132,94 | 0,00 | 80,96 | 52,60 | 28,36 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,78 |
| 17.01.2025 | 24,00 | | 132,21 | 132,21 | 0,00 | 79,14 | 51,83 | 27,31 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 18.01.2025 | 24,00 | | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 78,56 | 51,45 | 27,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 19.01.2025 | 24,00 | | 129,41 | 129,41 | 0,00 | 78,70 | 51,06 | 27,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 20.01.2025 | 24,00 | | 128,41 | 128,41 | 0,00 | 79,60 | 51,27 | 28,33 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 21.01.2025 | 24,00 | * | 127,56 | 123,28 | 4,28 | 82,00 | 51,35 | 30,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,13 |
| 22.01.2025 | 24,00 | * | 128,50 | 126,31 | 2,19 | 82,02 | 51,51 | 30,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,04 |
| Среднее | 24,00 | | 130,74 | 130,54 | 0,21 | 81,98 | 52,43 | 29,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| Итого | 744,00 | | 4053,07 | 4046,60 | 6,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,14 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.12.2024 | 92870 | 92706,90 | | | | | | 2540,86 | 27513,00 |
| 23.01.2025 | 97055,9 | 96886,30 | | | | | | 2664,91 | 28281,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **120,14** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за учет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65** (от Абонента)

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 5f767d68-4dde-480c-891f-0802f2aba5ca

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:29 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.01.25 10:35 (MSK)** Представитель теплоснабжающей организации Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D