Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	139.06	120.60	18.46	78.67	40.90	37.77	0.49	0.39	17.64	-	17.64	18.12	-	18.12	-	77.59	-	0.44	-	6.01
24.12.24	24.00	-	135.14	117.43	17.71	76.17	39.57	36.60	0.49	0.39	16.68	-	16.68	17.11	-	17.11	-	75.44	-	0.44	-	5.65
25.12.24	24.00	-	137.16	118.81	18.36	76.93	40.15	36.78	0.49	0.39	17.14	-	17.14	17.59	-	17.59	-	75.52	-	0.44	-	5.79
26.12.24	24.00	-	140.28	122.10	18.18	77.54	40.99	36.55	0.49	0.39	17.20	-	17.20	17.66	-	17.66	-	76.40	-	0.44	-	5.88
27.12.24	24.00	-	138.84	120.14	18.70	76.69	40.65	36.04	0.49	0.39	17.84	-	17.84	18.30	-	18.30	-	75.53	-	0.44	-	5.77
28.12.24	24.00	-	137.59	118.78	18.81	77.22	40.54	36.68	0.49	0.39	17.81	-	17.81	18.28	-	18.28	-	75.89	-	0.44	-	5.81
29.12.24	24.00	-	139.10	119.40	19.69	77.16	40.59	36.58	0.49	0.39	18.38	-	18.38	18.86	-	18.86	-	75.64	-	0.44	-	5.89
30.12.24	24.00	-	142.98	121.48	21.50	77.56	40.96	36.60	0.49	0.39	20.32	-	20.32	20.85	-	20.85	-	75.69	-	0.44	-	6.12
31.12.24	24.00	-	140.22	114.06	26.16	78.66	40.36	38.29	0.49	0.39	25.25	-	25.25	25.87	-	25.87	-	73.07	-	0.44	-	6.43
01.01.25	24.00	-	137.89	121.25	16.63	80.59	41.18	39.41	0.49	0.39	15.59	-	15.59	16.03	-	16.03	-	79.20	-	0.44	-	6.12
02.01.25	24.00	-	135.97	119.71	16.25	81.81	41.37	40.44	0.49	0.39	15.03	-	15.03	15.47	-	15.47	-	80.58	-	0.44	-	6.18
03.01.25	24.00	-	135.52	119.64	15.88	81.53	40.98	40.55	0.49	0.39	14.64	-	14.64	15.06	-	15.06	-	80.12	-	0.44	-	6.15
04.01.25	24.00	-	135.66	117.62	18.04	81.76	40.50	41.27	0.49	0.39	16.86	-	16.86	17.35	-	17.35	-	80.24	-	0.44	-	6.33
05.01.25	24.00	-	134.78	117.56	17.22	83.79	40.72	43.07	0.49	0.39	15.94	-	15.94	16.42	-	16.42	-	82.36	-	0.44	-	6.51
06.01.25	24.00	-	135.43	118.17	17.26	85.93	40.96	44.97	0.49	0.39	16.00	-	16.00	16.51	-	16.51	-	84.52	-	0.44	-	6.80
07.01.25	24.00	-	138.64	120.83	17.81	85.21	41.67	43.54	0.49	0.39	16.65	-	16.65	17.17	-	17.17	-	83.69	-	0.44	-	6.78
08.01.25	24.00	-	143.38	124.07	19.32	84.34	42.73	41.61	0.49	0.39	17.87	-	17.87	18.42	-	18.42	-	82.58	-	0.44	-	6.80
09.01.25	24.00	-	143.47	124.56	18.91	81.95	42.40	39.55	0.49	0.39	17.84	-	17.84	18.35	-	18.35	-	80.25	-	0.44	-	6.48
10.01.25	24.00	-	138.31	122.28	16.03	80.53	41.63	38.90	0.49	0.39	15.01	-	15.01	15.44	-	15.44	-	79.33	-	0.44	-	6.05
11.01.25	24.00	-	138.36	120.12	18.24	80.52	41.38	39.14	0.49	0.39	17.56	-	17.56	18.05	-	18.05	-	78.59	-	0.44	-	6.18
12.01.25	24.00	-	134.21	114.38	19.83	80.75	40.42	40.33	0.49	0.39	19.32	-	19.32	19.85	-	19.85	-	78.39	-	0.44	-	6.22
13.01.25	24.00	-	130.27	111.65	18.62	80.89	39.25	41.64	0.49	0.39	17.96	-	17.96	18.45	-	18.45	-	78.46	-	0.44	-	6.16
14.01.25	24.00	-	140.10	123.37	16.73	80.39	41.12	39.27	0.49	0.39	16.17	-	16.17	16.62	-	16.62	-	78.52	-	0.44	-	6.19
15.01.25	24.00	-	157.68	139.88	17.80	79.56	43.55	36.01	0.49	0.39	15.89	-	15.89	16.33	-	16.33	-	78.65	-	0.44	-	6.46
16.01.25	24.00	-	159.81	140.91	18.90	79.02	43.72	35.30	0.49	0.39	17.01	-	17.01	17.47	-	17.47	-	77.70	-	0.44	-	6.47
17.01.25	24.00	-	157.56	139.80	17.76	77.15	43.12	34.04	0.49	0.39	15.87	-	15.87	16.29	-	16.29	-	76.06	-	0.44	-	6.13
18.01.25	24.00	-	159.28	139.32	19.96	76.66	42.94	33.71	0.49	0.39	18.14	-	18.14	18.60	-	18.60	-	75.06	-	0.44	-	6.23
19.01.25	24.00	-	158.48	135.45	23.03	76.68	42.26	34.42	0.49	0.39	21.28	-	21.28	21.81	-	21.81	-	74.16	-	0.44	-	6.43
20.01.25	24.00	-	156.36	136.48	19.88	77.49	42.40	35.09	0.49	0.39	18.19	-	18.19	18.67	-	18.67	-	76.40	-	0.44	-	6.33
21.01.25	24.00	-	151.05	132.37	18.68	79.67	41.92	37.75	0.49	0.39	17.07	-	17.07	17.54	-	17.54	-	78.24	-	0.44	-	6.49
22.01.25	24.00	-	153.16	134.19	18.97	79.85	42.06	37.79	0.49	0.39	17.21	-	17.21	17.69	-	17.69	-	78.55	-	0.44	-	6.59
Среднее	24.00	-	142.77	124.08	18.69	79.76	41.39	38.38	0.49	0.39	17.46	-	17.46	17.94	-	17.94	-	78.14	-	0.44	0.00	6.24
Итого	744.00	-	4425.76	3846.44	579.32	-	-	-	-	-	541.36	-	541.36	556.26	-	556.26	-	-	-	-	-	193.45

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C 0.19 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 193.26 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 556.26 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.