Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207725 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	260.82	253.95	6.87	79.76	63.23	16.53	0.69	0.49	126.78	-	126.78	130.39	-	130.39	-	79.63	-	-	-	4.76
24.12.24	24.00	-	254.24	247.87	6.37	77.53	61.20	16.33	0.69	0.49	123.54	-	123.54	126.88	-	126.88	-	77.42	-	-	-	4.55
25.12.24	24.00	-	261.32	253.59	7.73	78.02	61.81	16.21	0.69	0.49	127.40	-	127.40	130.91	-	130.91	-	77.91	-	-	-	4.72
26.12.24	24.00	-	266.93	260.53	6.40	78.67	62.65	16.02	0.69	0.49	129.61	-	129.61	133.18	-	133.18	-	78.56	-	-	-	4.69
27.12.24	24.00	-	261.58	254.60	6.98	77.80	61.77	16.03	0.69	0.49	127.21	-	127.21	130.69	-	130.69	-	77.69	-	-	-	4.64
28.12.24	24.00	-	257.86	251.46	6.40	78.40	61.97	16.43	0.69	0.49	125.17	-	125.17	128.62	-	128.62	-	78.29	-	-	-	4.65
29.12.24	24.00	-	260.80	253.50	7.30	78.17	61.94	16.23	0.69	0.49	126.97	-	126.97	130.46	-	130.46	-	78.05	-	-	-	4.70
30.12.24	24.00	-	264.98	256.57	8.41	78.69	62.48	16.21	0.69	0.49	129.49	-	129.49	133.08	-	133.08	-	78.58	-	-	-	4.83
31.12.24	24.00	-	256.57	247.06	9.51	79.88	62.76	17.12	0.69	0.49	125.84	-	125.84	129.45	-	129.45	-	79.77	-	-	-	5.00
01.01.25	24.00	-	258.34	253.26	5.08	81.90	64.39	17.51	0.69	0.49	124.85	-	124.85	128.60	-	128.60	-	81.78	-	-	-	4.87
02.01.25	24.00	-	253.89	247.83	6.06	82.99	64.90	18.09	0.69	0.49	123.12	-	123.12	126.88	-	126.88	-	82.87	-	-	-	5.00
03.01.25	24.00	-	253.85	246.76	7.09	82.63	64.58	18.05	0.69	0.49	123.52	-	123.52	127.29	-	127.29	-	82.49	-	-	-	5.05
04.01.25	24.00	-	248.25	241.59	6.66	83.07	64.43	18.64	0.69	0.49	120.66	-	120.66	124.37	-	124.37	-	82.95	-	-	-	5.07
05.01.25	24.00	-	246.93	240.70	6.23	85.18	65.71	19.47	0.69	0.49	119.87	-	119.87	123.73	-	123.73	-	85.05	-	-	-	5.23
06.01.25	24.00	-	249.28	242.68	6.60	87.18	67.03	20.15	0.69	0.49	121.14	-	121.14	125.17	-	125.17	-	87.05	-	-	-	5.49
07.01.25	24.00	-	254.18	247.41	6.77	86.21	66.74	19.47	0.69	0.49	123.59	-	123.59	127.66	-	127.66	-	86.07	-	-	-	5.42
08.01.25	24.00	-	262.99	255.13	7.86	85.29	66.79	18.50	0.69	0.49	128.31	-	128.31	132.46	-	132.46	-	85.15	-	-	-	5.41
09.01.25	24.00	-	261.63	256.13	5.50	82.91	65.32	17.59	0.69	0.49	126.85	-	126.85	130.71	-	130.71	-	82.78	-	-	-	4.98
10.01.25	24.00	-	259.68	252.80	6.88	81.74	64.31	17.43	0.69	0.49	126.50	-	126.50	130.29	-	130.29	-	81.62	-	-	-	4.98
11.01.25	24.00	-	260.63	254.33	6.30	81.62	64.43	17.19	0.69	0.49	126.78	-	126.78	130.58	-	130.58	-	81.49	-	-	-	4.90
12.01.25	24.00	-	253.71	245.87	7.84	82.02	64.05	17.97	0.69	0.49	124.18	-	124.18	127.87	-	127.87	-	81.89	-	-	-	5.07
13.01.25	24.00	-	246.81	241.15	5.66	82.21	63.58	18.63	0.69	0.49	119.79	-	119.79	123.42	-	123.42	-	82.09	-	-	-	4.97
14.01.25	24.00	-	261.86	255.19	6.67	81.43	64.02	17.41	0.69	0.49	127.44	-	127.44	131.23	-	131.23	-	81.30	-	-	-	5.00
15.01.25	24.00	-	259.49	253.41	6.08	80.48	63.44	17.04	0.69	0.49	126.12	-	126.12	129.75	-	129.75	-	80.36	-	-	-	4.82
16.01.25	24.00	-	263.30	257.36	5.94	79.81	63.20	16.61	0.69	0.49	127.81	-	127.81	131.45	-	131.45	-	79.68	-	-	-	4.77
17.01.25	24.00	-	263.09	256.14	6.95	78.07	61.98	16.09	0.69	0.49	128.12	-	128.12	131.66	-	131.66	-	77.95	-	-	-	4.68
18.01.25	24.00	-	263.06	254.84	8.22	77.51	61.45	16.06	0.69	0.49	128.75	-	128.75	132.20	-	132.20	-	77.40	-	-	-	4.74
19.01.25	24.00	-	257.02	248.45	8.57	77.68	61.09	16.59	0.69	0.49	125.94	-	125.94	129.39	-	129.39	-	77.57	-	-	-	4.80
20.01.25	24.00	-	252.40	246.96	5.44	78.58	61.64	16.94	0.69	0.49	122.42	-	122.42	125.82	-	125.82	-	78.47	-	-	-	4.62
21.01.25	24.00	-	243.88	237.55	6.33	80.87	62.45	18.42	0.69	0.49	118.77	-	118.77	122.23	-	122.23	-	80.75	-	-	-	4.90
22.01.25	24.00	-	249.81	242.93	6.88	80.81	62.71	18.10	0.69	0.49	121.80	-	121.80	125.34	-	125.34	-	80.68	-	-	-	4.97
Среднее	24.00	-	257.07	250.25	6.83	80.87	63.49	17.39	0.69	0.49	125.11	-	125.11	128.77	-	128.77	-	80.75	-	-	0.00	4.91
Итого	744.00	-	7969.18	7757.60	211.58	-	-	-	-	-	3878.34	-	3878.34	3991.76	-	3991.76	-	-	-	-	-	152.26

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	196568.960	187636.210	94594.110		97053.270		-	7133.866	28515.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.08	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			152.19	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			215.90	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов П.А. 26 01 2025 г.