Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207735 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№ 519379	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515627	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 517016	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	147.29	137.40	9.89	80.67	51.84	28.83	0.69	0.49	88.20	-	88.20	90.80	-	90.80	-	80.52	-	-	-	4.76
24.12.24	24.00	-	144.59	134.23	10.36	78.46	49.99	28.47	0.69	0.49	86.80	-	86.80	89.20	-	89.20	-	78.35	-	-	-	4.64
25.12.24	24.00	-	146.90	136.39	10.51	78.94	50.71	28.23	0.69	0.49	88.28	-	88.28	90.73	-	90.73	-	78.83	-	-	-	4.69
26.12.24	24.00	-	149.77	139.59	10.18	79.59	51.71	27.88	0.69	0.49	89.75	-	89.75	92.31	-	92.31	-	79.47	-	-	-	4.71
27.12.24	24.00	-	148.09	137.00	11.09	78.71	50.88	27.83	0.69	0.49	89.01	-	89.01	91.49	-	91.49	-	78.59	-	-	-	4.69
28.12.24	24.00	-	146.97	135.96	11.01	79.33	50.73	28.60	0.69	0.49	88.33	-	88.33	90.84	-	90.84	-	79.20	-	-	-	4.77
29.12.24	24.00	-	147.49	136.83	10.66	79.06	50.82	28.24	0.69	0.49	88.69	-	88.69	91.17	-	91.17	-	78.95	-	-	-	4.71
30.12.24	24.00	-	150.25	137.61	12.64	79.60	51.32	28.28	0.69	0.49	91.32	-	91.32	93.91	-	93.91	-	79.51	-	-	-	4.90
31.12.24	24.00	-	147.23	133.70	13.53	80.85	51.16	29.69	0.69	0.49	90.03	-	90.03	92.66	-	92.66	-	80.76	-	-	-	5.07
01.01.25	24.00	-	145.29	136.75	8.54	82.91	52.13	30.78	0.69	0.49	87.00	-	87.00	89.66	-	89.66	-	82.80	-	-	-	4.92
02.01.25	24.00	-	143.90	134.91	8.99	84.01	52.42	31.59	0.69	0.49	85.57	-	85.57	88.25	-	88.25	-	83.89	-	-	-	5.02
03.01.25	24.00	-	143.41	134.16	9.25	83.64	51.99	31.65	0.69	0.49	85.38	-	85.38	88.05	-	88.05	-	83.50	-	-	-	5.03
04.01.25	24.00	-	141.28	131.60	9.68	84.14	51.36	32.78	0.69	0.49	84.23	-	84.23	86.88	-	86.88	-	84.02	-	-	-	5.13
05.01.25	24.00	-	141.44	131.05	10.39	86.30	51.97	34.33	0.69	0.49	84.48	-	84.48	87.29	-	87.29	-	86.18	-	-	-	5.40
06.01.25	24.00	-	140.62	131.76	8.86	88.36	52.62	35.74	0.69	0.49	83.56	-	83.56	86.41	-	86.41	-	88.19	-	-	-	5.50
07.01.25	24.00	-	143.29	133.14	10.15	87.33	53.08	34.25	0.69	0.49	85.50	-	85.50	88.36	-	88.36	-	87.10	-	-	-	5.46
08.01.25	24.00	-	148.00	136.82	11.18	86.35	53.94	32.41	0.69	0.49	88.83	-	88.83	91.75	-	91.75	-	86.19	-	-	-	5.41
09.01.25	24.00	-	147.30	137.56	9.74	83.92	53.15	30.77	0.69	0.49	88.01	-	88.01	90.76	-	90.76	-	83.78	-	-	-	5.06
10.01.25	24.00	-	145.80	136.81	8.99	82.75	52.32	30.43	0.69	0.49	86.97	-	86.97	89.59	-	89.59	-	82.63	-	-	-	4.91
11.01.25	24.00	-	147.37	138.54	8.83	82.62	52.40	30.22	0.69	0.49	88.32	-	88.32	91.00	-	91.00	-	82.49	-	-	-	4.92
12.01.25	24.00	-	145.34	134.80	10.54	83.06	51.74	31.32	0.69	0.49	87.85	-	87.85	90.55	-	90.55	-	82.92	-	-	-	5.10
13.01.25	24.00	-	141.84	132.20	9.64	83.28	50.90	32.38	0.69	0.49	85.65	-	85.65	88.28	-	88.28	-	83.16	-	-	-	5.09
14.01.25	24.00	-	147.11	138.03	9.08	82.42	52.11	30.31	0.69	0.49	88.55	-	88.55	91.23	-	91.23	-	82.24	-	-	-	4.94
15.01.25	24.00	-	147.60	136.91	10.69	81.48	51.73	29.75	0.69	0.49	89.14	-	89.14	91.78	-	91.78	-	81.35	-	-	-	4.95
16.01.25	24.00	-	149.15	138.64	10.51	80.74	51.76	28.98	0.69	0.49	89.87	-	89.87	92.48	-	92.48	-	80.57	-	-	-	4.87
17.01.25	24.00	-	148.69	138.01	10.68	79.00	50.95	28.05	0.69	0.49	89.59	-	89.59	92.10	-	92.10	-	78.83	-	-	-	4.72
18.01.25	24.00	-	147.12	136.23	10.89	78.41	50.48	27.93	0.69	0.49	88.36	-	88.36	90.79	-	90.79	-	78.16	-	-	-	4.67
19.01.25	24.00	-	145.13	133.16	11.97	78.61	49.82	28.79	0.69	0.49	87.40	-	87.40	89.80	-	89.80	-	78.36	-	-	-	4.78
20.01.25	24.00	-	143.39	132.59	10.80	79.55	50.00	29.55	0.69	0.49	86.00	-	86.00	88.44	-	88.44	-	79.47	-	-	-	4.78
21.01.25	24.00	-	139.64	128.17	11.47	81.91	49.61	32.30	0.69	0.49	83.96	-	83.96	86.48	-	86.48	-	81.80	-	-	-	5.08
22.01.25	24.00	-	141.04	130.27	10.77	81.83	49.76	32.07	0.69	0.49	84.66	-	84.66	87.19	-	87.19	-	81.71	-	-	-	5.07
Среднее	24.00	-	145.56	135.19	10.37	81.87	51.46	30.40	0.69	0.49	87.40	-	87.40	90.01	-	90.01	-	81.73	-	-	0.00	4.96
Итого	744.00	-	4512.33	4190.82	321.51	-	-	-	-	-	2709.29	-	2709.29	2790.23	-	2790.23	-	-	-	-	-	153.76

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	127168.810	114854.470	71335.990		73209.910		-	5409.160	26181.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.11	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			153.65	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			328.07	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.