Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207928 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№ 517953	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515770	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 252419	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3998	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	100.19	87.75	12.44	80.30	46.54	33.76	0.69	0.49	27.91	-	27.91	28.69	-	28.69	-	80.11	-	-	-	3.96
24.12.24	24.00	-	99.02	85.90	13.12	78.19	44.89	33.30	0.69	0.49	28.27	-	28.27	29.05	-	29.05	-	78.22	-	-	-	3.89
25.12.24	24.00	-	100.73	87.32	13.41	78.62	45.55	33.07	0.69	0.49	28.81	-	28.81	29.62	-	29.62	-	78.60	-	-	-	3.95
26.12.24	24.00	-	102.01	89.29	12.72	79.28	46.52	32.76	0.69	0.49	28.44	-	28.44	29.25	-	29.25	-	79.24	-	-	-	3.94
27.12.24	24.00	-	100.94	87.57	13.37	78.39	45.74	32.65	0.69	0.49	28.71	-	28.71	29.50	-	29.50	-	78.33	-	-	-	3.91
28.12.24	24.00	-	99.60	86.83	12.77	79.00	45.70	33.30	0.69	0.49	27.93	-	27.93	28.70	-	28.70	-	78.88	-	-	-	3.90
29.12.24	24.00	-	101.74	87.26	14.48	78.75	45.86	32.89	0.69	0.49	29.74	-	29.74	30.57	-	30.57	-	78.64	-	-	-	4.01
30.12.24	24.00	-	101.43	87.93	13.50	79.28	46.12	33.16	0.69	0.49	28.88	-	28.88	29.70	-	29.70	-	79.21	-	-	-	3.99
31.12.24	24.00	-	102.35	85.48	16.87	80.53	45.75	34.78	0.69	0.49	31.82	-	31.82	32.71	-	32.71	-	80.50	-	-	-	4.34
01.01.25	24.00	-	98.20	87.12	11.08	82.57	46.71	35.86	0.69	0.49	26.36	-	26.36	27.16	-	27.16	-	82.50	-	-	-	4.04
02.01.25	24.00	-	97.58	85.81	11.77	83.66	47.06	36.60	0.69	0.49	26.66	-	26.66	27.49	-	27.49	-	83.56	-	-	-	4.12
03.01.25	24.00	-	96.39	85.46	10.93	83.26	46.49	36.77	0.69	0.49	25.74	-	25.74	26.54	-	26.54	-	83.08	-	-	-	4.06
04.01.25	24.00	-	95.86	83.92	11.94	83.80	46.08	37.72	0.69	0.49	26.54	-	26.54	27.37	-	27.37	-	83.67	-	-	-	4.17
05.01.25	24.00	-	94.42	83.74	10.68	85.96	46.51	39.45	0.69	0.49	25.26	-	25.26	26.08	-	26.08	-	85.81	-	-	-	4.23
06.01.25	24.00	-	96.00	83.86	12.14	87.98	47.02	40.96	0.69	0.49	26.55	-	26.55	27.45	-	27.45	-	87.79	-	-	-	4.51
07.01.25	24.00	-	96.35	85.24	11.11	86.94	47.34	39.60	0.69	0.49	26.02	-	26.02	26.91	-	26.91	-	86.72	-	-	-	4.35
08.01.25	24.00	-	100.91	87.46	13.45	85.93	48.16	37.77	0.69	0.49	28.66	-	28.66	29.60	-	29.60	-	85.71	-	-	-	4.46
09.01.25	24.00	-	98.98	87.65	11.33	83.56	47.54	36.02	0.69	0.49	26.56	-	26.56	27.40	-	27.40	-	83.39	-	-	-	4.11
10.01.25	24.00	-	98.86	86.86	12.00	82.44	46.90	35.54	0.69	0.49	27.17	-	27.17	28.01	-	28.01	-	82.35	-	-	-	4.08
11.01.25	24.00	-	98.40	87.20	11.20	82.27	46.85	35.42	0.69	0.49	26.47	-	26.47	27.28	-	27.28	-	82.10	-	-	-	4.01
12.01.25	24.00	-	98.17	84.93	13.24	82.71	46.30	36.41	0.69	0.49	28.01	-	28.01	28.86	-	28.86	-	82.59	-	-	-	4.19
13.01.25	24.00	-	95.06	83.56	11.50	82.92	45.28	37.64	0.69	0.49	26.10	-	26.10	26.92	-	26.92	-	82.75	-	-	-	4.10
14.01.25	24.00	-	98.35	86.96	11.39	82.05	46.04	36.01	0.69	0.49	26.60	-	26.60	27.39	-	27.39	-	81.87	-	-	-	4.07
15.01.25	24.00	-	97.82	86.58	11.24	81.15	46.00	35.15	0.69	0.49	26.46	-	26.46	27.25	-	27.25	-	81.02	-	-	-	3.96
16.01.25	24.00	-	99.49	87.68	11.81	80.36	46.04	34.32	0.69	0.49	27.25	-	27.25	28.03	-	28.03	-	80.11	-	-	-	3.96
17.01.25	24.00	-	99.66	87.34	12.32	78.68	45.49	33.19	0.69	0.49	27.70	-	27.70	28.49	-	28.49	-	78.58	-	-	-	3.87
18.01.25	24.00	-	97.87	86.97	10.90	78.06	45.17	32.89	0.69	0.49	26.31	-	26.31	27.03	-	27.03	-	77.95	-	-	-	3.72
19.01.25	24.00	-	98.34	85.51	12.83	78.30	44.66	33.64	0.69	0.49	27.86	-	27.86	28.64	-	28.64	-	78.22	-	-	-	3.88
20.01.25	24.00	-	96.01	84.97	11.04	79.28	44.81	34.47	0.69	0.49	25.99	-	25.99	26.72	-	26.72	-	79.28	-	-	-	3.81
21.01.25	24.00	-	94.89	82.24	12.65	81.62	44.40	37.22	0.69	0.49	26.80	-	26.80	27.59	-	27.59	-	81.56	-	-	-	4.10
22.01.25	24.00	-	95.53	83.72	11.81	81.49	44.63	36.86	0.69	0.49	26.04	-	26.04	26.82	-	26.82	-	81.34	-	-	-	4.05
Среднее	24.00	-	98.42	86.13	12.29	81.53	46.07	35.46	0.69	0.49	27.34	-	27.34	28.16	-	28.16	-	81.41	-	-	0.00	4.06
Итого	744.00	-	3051.15	2670.11	381.04	-	-	-	-	-	847.62	-	847.62	872.82	-	872.82	-	-	-	-	-	125.72

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	107842.470	94611.370	31630.690		32454.830		-	2387.677	25393.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.14	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			125.58	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			388.82	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2025 г.