Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №219419				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35	
Подающ.тр.(М1):	№ 550672	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18185Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 550670	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18185Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 529321	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4299	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	114.05	98.17	15.88	80.28	54.47	25.81	0.69	0.49	21.00	-	21.00	21.61	-	21.61	-	80.31	-	-	-	3.81
24.12.24	24.00	-	111.94	96.20	15.74	78.10	52.73	25.37	0.69	0.49	20.82	-	20.82	21.41	-	21.41	-	78.37	-	-	-	3.67
25.12.24	24.00	-	112.88	97.95	14.93	78.55	53.44	25.11	0.69	0.49	20.02	-	20.02	20.58	-	20.58	-	78.73	-	-	-	3.64
26.12.24	24.00	-	115.05	99.96	15.09	79.21	54.30	24.91	0.69	0.49	20.22	-	20.22	20.80	-	20.80	-	79.38	-	-	-	3.69
27.12.24	24.00	-	112.98	98.20	14.78	78.33	53.45	24.88	0.69	0.49	19.90	-	19.90	20.44	-	20.44	-	78.49	-	-	-	3.61
28.12.24	24.00	-	112.92	97.32	15.60	78.96	53.44	25.52	0.69	0.49	20.66	-	20.66	21.26	-	21.26	-	79.10	-	-	-	3.72
29.12.24	24.00	-	114.13	97.80	16.33	78.71	53.64	25.07	0.69	0.49	21.31	-	21.31	21.92	-	21.92	-	78.84	-	-	-	3.74
30.12.24	24.00	-	115.55	98.54	17.01	79.26	54.11	25.15	0.69	0.49	21.96	-	21.96	22.61	-	22.61	-	79.46	-	-	-	3.83
31.12.24	24.00	-	114.26	96.04	18.22	80.49	54.07	26.42	0.69	0.49	23.06	-	23.06	23.74	-	23.74	-	80.67	-	-	-	4.01
01.01.25	24.00	-	111.11	97.76	13.35	82.49	55.17	27.32	0.69	0.49	18.54	-	18.54	19.10	-	19.10	-	82.75	-	-	-	3.78
02.01.25	24.00	-	110.02	96.36	13.66	83.59	55.64	27.95	0.69	0.49	18.77	-	18.77	19.40	-	19.40	-	83.81	-	-	-	3.84
03.01.25	24.00	-	109.78	95.97	13.81	83.21	55.31	27.90	0.69	0.49	18.93	-	18.93	19.52	-	19.52	-	83.36	-	-	-	3.83
04.01.25	24.00	-	109.99	94.13	15.86	83.73	54.95	28.78	0.69	0.49	20.63	-	20.63	21.27	-	21.27	-	83.93	-	-	-	4.04
05.01.25	24.00	-	108.32	93.83	14.49	85.84	55.70	30.14	0.69	0.49	19.20	-	19.20	19.82	-	19.82	-	86.05	-	-	-	4.08
06.01.25	24.00	-	109.24	94.06	15.18	87.88	56.56	31.32	0.69	0.49	19.80	-	19.80	20.48	-	20.48	-	88.06	-	-	-	4.29
07.01.25	24.00	-	109.35	95.49	13.86	86.86	56.68	30.18	0.69	0.49	18.74	-	18.74	19.37	-	19.37	-	86.99	-	-	-	4.09
08.01.25	24.00	-	113.54	97.91	15.63	85.91	57.21	28.70	0.69	0.49	20.66	-	20.66	21.35	-	21.35	-	86.00	-	-	-	4.16
09.01.25	24.00	-	113.21	97.99	15.22	83.50	56.11	27.39	0.69	0.49	20.38	-	20.38	21.02	-	21.02	-	83.58	-	-	-	3.96
10.01.25	24.00	-	112.19	97.07	15.12	82.33	55.20	27.13	0.69	0.49	20.10	-	20.10	20.73	-	20.73	-	82.47	-	-	-	3.88
11.01.25	24.00	-	112.53	97.44	15.09	82.22	55.32	26.90	0.69	0.49	20.09	-	20.09	20.72	-	20.72	-	82.35	-	-	-	3.87
12.01.25	24.00	-	110.86	95.13	15.73	82.64	54.93	27.71	0.69	0.49	20.57	-	20.57	21.19	-	21.19	-	82.82	-	-	-	3.94
13.01.25	24.00	-	109.12	93.32	15.80	82.86	54.18	28.68	0.69	0.49	20.50	-	20.50	21.14	-	21.14	-	83.03	-	-	-	3.99
14.01.25	24.00	-	111.68	97.41	14.27	82.03	54.99	27.04	0.69	0.49	19.19	-	19.19	19.77	-	19.77	-	82.18	-	-	-	3.81
15.01.25	24.00	-	111.84	96.84	15.00	81.12	54.53	26.59	0.69	0.49	19.87	-	19.87	20.45	-	20.45	-	81.27	-	-	-	3.80
16.01.25	24.00	-	112.65	98.06	14.59	80.39	54.43	25.96	0.69	0.49	19.58	-	19.58	20.18	-	20.18	-	80.42	-	-	-	3.72
17.01.25	24.00	-	113.18	97.66	15.52	78.69	53.58	25.11	0.69	0.49	20.48	-	20.48	21.07	-	21.07	-	78.82	-	-	-	3.68
18.01.25	24.00	-	114.03	97.07	16.96	78.11	53.32	24.79	0.69	0.49	21.74	-	21.74	22.35	-	22.35	-	78.25	-	-	-	3.74
19.01.25	24.00	-	110.99	95.56	15.43	78.29	52.78	25.51	0.69	0.49	20.15	-	20.15	20.70	-	20.70	-	78.49	-	-	-	3.65
20.01.25	24.00	-	111.14	94.74	16.40	79.24	53.05	26.19	0.69	0.49	21.04	-	21.04	21.65	-	21.65	-	79.52	-	-	-	3.79
21.01.25	24.00	-	107.65	92.72	14.93	81.54	53.18	28.36	0.69	0.49	20.09	-	20.09	20.69	-	20.69	-	81.77	-	-	-	3.85
22.01.25	24.00	-	108.80	94.84	13.96	81.45	53.53	27.92	0.69	0.49	19.80	-	19.80	20.38	-	20.38	-	81.64	-	-	-	3.79
Среднее	24.00	-	111.77	96.50	15.27	81.48	54.52	26.96	0.69	0.49	20.25	-	20.25	20.86	-	20.86	-	81.64	-	-	0.00	3.85
Итого	744.00	-	3464.98	2991.54	473.44	-	-	-	-	-	627.80	-	627.80	646.72	-	646.72	-	-	-	-	-	119.31

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	87787.430	76789.780	21823.040		22386.360		-	1640.358	27782.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.17	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			119.14	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			483.10	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.