

Порядбегель: ЖКС №2 Неваского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1  
Обслуживающая организация:

Источники:  
Установленные приборы:  
Вычислитель: ВК7-7 №207788

Подготовил: (М1): № 534679  
Обработал: (М2): № 508772  
Тр. ГПС(М3): № 526818  
Тр. Цирк. ГПС(М4): №  
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tвв)\*M2\*(t2-tвв)

Готовые данные: (Кал/час): Qт=  
Готовые данные: (гр.час): (Кал/час): Qот=  
Готовые данные: (гр.сут.): (Кал/сут.): Qот.гр.=

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2025  
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Договор: 9969 038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1

Схема подключения: СО-НПБ-2 - грубая. СО открытая. ГПС-трликовое  
Часовые и суток: архив в файлах:  
Режим (схема):  
Гмак= 45  
Гмак= 45  
Гмак= 30  
Гмак=

Qт.гр.=  
Qот.гр.=  
Qт.гр.=  
Qот.гр.=

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Тех. гр. С= 1,95  
Преобр. давления: КТСП-Н № 4046-Г  
Преобр. давления: КТСП-Н № 4046-ИХ  
Преобр. давления: ТСП-Н № 3855  
Преобр. давления: Преобр. давления: №

Qт.гр.=  
Qот.гр.=  
Qт.гр.=  
Qот.гр.=

Детальное потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025											Общие теплотрассы										
Дата	Тн	НС	Учет ГВС (Тв-1)								Контроль ГВС (Тв-2)								Qобщ Гкал		
			Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	Т10	Т11	Т12	Т13	Т14	Т15	Т16		Т17	Т18
23.12.24	24.00	-	130.01	117.98	12.03	80.52	48.64	31.88	0.69	0.49	45.44	-	45.44	46.74	-	46.74	-	80.46	-	4.73	
24.12.24	24.00	-	129.55	115.38	14.17	78.29	47.28	31.01	0.69	0.49	46.78	-	46.78	48.07	-	48.07	-	78.34	-	4.69	
25.12.24	24.00	-	130.19	117.74	12.45	78.77	47.65	31.12	0.69	0.49	45.84	-	45.84	47.12	-	47.12	-	78.76	-	4.65	
26.12.24	24.00	-	132.50	120.15	12.35	79.43	48.59	30.84	0.69	0.49	46.44	-	46.44	47.77	-	47.77	-	79.45	-	4.69	
27.12.24	24.00	-	130.58	117.90	12.68	78.50	48.09	30.41	0.69	0.49	46.14	-	46.14	47.42	-	47.42	-	78.51	-	4.59	
28.12.24	24.00	-	130.16	116.80	13.36	79.14	47.98	31.16	0.69	0.49	46.41	-	46.41	47.71	-	47.71	-	79.14	-	4.70	
29.12.24	24.00	-	131.53	117.51	14.02	78.93	47.92	31.01	0.69	0.49	47.34	-	47.34	48.68	-	48.68	-	78.91	-	4.76	
30.12.24	24.00	-	133.49	118.91	15.12	79.49	48.33	31.14	0.69	0.49	48.67	-	48.67	50.05	-	50.05	-	79.48	-	4.89	
31.12.24	24.00	-	131.29	115.46	17.13	80.70	48.13	32.57	0.69	0.49	49.67	-	49.67	51.12	-	51.12	-	80.73	-	5.15	
01.01.25	24.00	-	127.20	117.64	9.56	82.76	48.99	33.77	0.69	0.49	42.81	-	42.81	44.15	-	44.15	-	82.77	-	4.77	
02.01.25	24.00	-	127.34	115.85	11.49	83.67	49.31	34.56	0.69	0.49	44.19	-	44.19	45.55	-	45.55	-	83.85	-	4.97	
03.01.25	24.00	-	126.11	115.66	10.45	83.51	48.83	34.68	0.69	0.49	43.15	-	43.15	44.49	-	44.49	-	83.46	-	4.89	
04.01.25	24.00	-	124.51	113.86	10.65	84.02	48.49	35.53	0.69	0.49	42.76	-	42.76	44.12	-	44.12	-	84.01	-	4.85	
05.01.25	24.00	-	127.13	113.15	13.98	86.20	49.03	37.17	0.69	0.49	45.64	-	45.64	47.16	-	47.16	-	86.19	-	5.42	
06.01.25	24.00	-	126.87	113.63	13.24	88.28	49.61	38.67	0.69	0.49	45.14	-	45.14	46.68	-	46.68	-	88.23	-	5.57	
07.01.25	24.00	-	128.94	118.11	14.83	87.29	50.01	37.28	0.69	0.49	46.11	-	46.11	47.68	-	47.68	-	87.23	-	5.44	
08.01.25	24.00	-	132.46	118.21	14.45	86.31	50.89	35.42	0.69	0.49	47.79	-	47.79	49.37	-	49.37	-	86.26	-	5.51	
09.01.25	24.00	-	132.09	118.21	13.88	83.85	50.17	33.68	0.69	0.49	47.33	-	47.33	48.79	-	48.79	-	83.78	-	5.15	
10.01.25	24.00	-	129.02	117.38	11.64	82.65	49.33	33.32	0.69	0.49	44.92	-	44.92	46.29	-	46.29	-	82.43	-	4.88	
11.01.25	24.00	-	129.80	117.60	12.20	82.48	49.39	33.09	0.69	0.49	45.42	-	45.42	46.80	-	46.80	-	82.43	-	4.90	
12.01.25	24.00	-	128.84	114.69	14.15	82.88	48.74	34.14	0.69	0.49	46.25	-	46.25	47.67	-	47.67	-	82.86	-	5.09	
13.01.25	24.00	-	126.66	112.89	13.77	83.09	47.85	35.24	0.69	0.49	45.38	-	45.38	46.81	-	46.81	-	83.07	-	5.13	
14.01.25	24.00	-	130.04	117.68	12.36	82.30	48.81	33.49	0.69	0.49	45.58	-	45.58	46.95	-	46.95	-	82.26	-	4.96	
15.01.25	24.00	-	128.89	117.40	11.49	81.19	48.74	32.45	0.69	0.49	44.92	-	44.92	46.23	-	46.23	-	81.17	-	4.75	
16.01.25	24.00	-	130.02	119.14	10.88	80.47	48.61	31.86	0.69	0.49	44.89	-	44.89	46.20	-	46.20	-	80.39	-	4.67	
17.01.25	24.00	-	132.11	118.61	13.50	78.66	48.16	30.50	0.69	0.49	47.39	-	47.39	48.72	-	48.72	-	78.64	-	4.69	
18.01.25	24.00	-	129.99	118.27	11.72	78.10	47.56	30.54	0.69	0.49	45.57	-	45.57	46.80	-	46.80	-	78.08	-	4.53	
19.01.25	24.00	-	130.96	115.99	14.97	78.33	47.05	31.28	0.69	0.49	48.00	-	48.00	49.30	-	49.30	-	78.35	-	4.80	
20.01.25	24.00	-	128.49	115.59	12.90	79.31	47.29	32.02	0.69	0.49	45.88	-	45.88	47.15	-	47.15	-	79.38	-	4.73	
21.01.25	24.00	-	127.51	112.23	15.28	81.67	47.11	34.56	0.69	0.49	47.09	-	47.09	48.48	-	48.48	-	81.70	-	5.13	
22.01.25	24.00	-	128.34	114.19	14.15	81.64	47.28	34.36	0.69	0.49	46.51	-	46.51	47.91	-	47.91	-	81.61	-	5.08	
Среднее	24.00	-	129.48	116.45	13.03	81.70	48.51	33.19	0.69	0.49	45.98	-	45.98	47.35	-	47.35	-	81.68	-	4.93	
Итого	744.00	-	4013.86	3610.01	403.85	-	-	-	-	-	1425.45	-	1425.45	1467.98	-	1467.98	-	-	-	152.84	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время				М1 (Г)	М2 (Г)	М3 (Г)	М4 (Г)	V3 (М3)	V4 (М3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тн (Г)
	22.12.24	22.01.25											

Количество тепловой энергии Фейд, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Умил, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения Т2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Увс изл:

1,95 °С  
-0,80 Гкал  
152,03 М3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
Представитель теплопоставляющей организации



ГУП «ТЭК СПб»  
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЮЖНЫЙ РАЙОН  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26 01 2025 Г.  
Соколов Д.А.