Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 2.50

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	151.78	132.83	18.95	78.61	46.78	31.82	0.60	0.39	16.11	-	16.11	16.55	-	16.55	-	78.11	-	0.44	-	5.72
24.12.24	24.00	-	149.55	131.97	17.58	77.15	45.88	31.27	0.60	0.39	14.74	-	14.74	15.13	-	15.13	-	77.06	-	0.44	-	5.49
25.12.24	24.00	-	151.30	132.28	19.01	77.15	46.09	31.07	0.60	0.39	16.07	-	16.07	16.50	-	16.50	-	77.02	-	0.44	-	5.58
26.12.24	24.00	-	154.83	134.43	20.40	77.62	46.81	30.81	0.60	0.39	17.34	-	17.34	17.81	-	17.81	-	77.40	-	0.44	-	5.73
27.12.24	24.00	-	151.39	133.77	17.62	77.14	46.59	30.56	0.60	0.39	14.60	-	14.60	15.00	-	15.00	-	77.05	-	0.44	-	5.45
28.12.24	24.00	-	151.13	132.62	18.51	77.07	46.42	30.65	0.60	0.39	15.53	-	15.53	15.95	-	15.95	-	76.68	-	0.44	-	5.50
29.12.24	24.00	-	154.90	132.23	22.67	76.70	46.21	30.49	0.60	0.39	19.75	-	19.75	20.28	-	20.28	-	76.52	-	0.44	-	5.78
30.12.24	24.00	-	154.30	133.36	20.94	76.84	46.54	30.30	0.60	0.39	17.94	-	17.94	18.42	-	18.42	-	76.41	-	0.44	-	5.66
31.12.24	24.00	-	153.90	129.69	24.21	77.90	46.09	31.81	0.60	0.39	21.19	-	21.19	21.78	-	21.78	-	78.17	-	0.44	-	6.02
01.01.25	24.00	-	149.74	133.82	15.92	80.89	47.64	33.25	0.60	0.39	12.85	-	12.85	13.23	-	13.23	-	80.56	-	0.44	-	5.75
02.01.25	24.00	-	149.88	132.99	16.89	82.36	48.07	34.29	0.60	0.39	13.87	-	13.87	14.29	-	14.29	-	82.18	-	0.44	-	5.96
03.01.25	24.00	-	149.36	132.50	16.86	82.38	47.94	34.44	0.60	0.39	13.85	-	13.85	14.27	-	14.27	-	81.94	-	0.44	-	5.96
04.01.25	24.00	-	148.22	130.98	17.24	83.28	47.74	35.54	0.60	0.39	14.25	-	14.25	14.69	-	14.69	-	83.15	-	0.44	-	6.10
05.01.25	24.00	-	148.69	131.90	16.79	86.48	48.85	37.62	0.60	0.39	13.66	-	13.66	14.11	-	14.11	-	86.27	-	0.44	-	6.43
06.01.25	24.00	-	149.81	131.36	18.45	87.67	48.90	38.77	0.60	0.39	15.26	-	15.26	15.78	-	15.78	-	87.45	-	0.44	-	6.72
07.01.25	24.00	-	149.85	132.82	17.03	88.16	49.59	38.57	0.60	0.39	13.80	-	13.80	14.27	-	14.27	-	87.71	-	0.44	-	6.64
08.01.25	24.00	-	152.50	133.72	18.79	86.89	49.91	36.98	0.60	0.39	15.53	-	15.53	16.03	-	16.03	-	85.62	-	0.44	-	6.59
09.01.25	24.00	-	150.69	133.54	17.15	84.76	49.16	35.61	0.60	0.39	13.89	-	13.89	14.34	-	14.34	-	84.45	-	0.44	-	6.22
10.01.25	24.00	-	151.49	132.68	18.81	82.97	48.37	34.60	0.60	0.39	15.69	-	15.69	16.17	-	16.17	-	82.63	-	0.44	-	6.16
11.01.25	24.00	-	151.23	133.05	18.18	83.07	48.57	34.50	0.60	0.39	15.01	-	15.01	15.47	-	15.47	-	82.71	-	0.44	-	6.11
12.01.25	24.00	-	150.06	131.18	18.88	82.58	47.87	34.71	0.60	0.39	15.81	-	15.81	16.29	-	16.29	-	82.11	-	0.44	-	6.12
13.01.25	24.00	-	147.72	129.74	17.98	82.89	47.16	35.73	0.60	0.39	14.95	-	14.95	15.41	-	15.41	-	82.73	-	0.44	-	6.13
14.01.25	24.00	-	150.57	132.30	18.27	82.26	47.86	34.40	0.60	0.39	15.24	-	15.24	15.70	-	15.70	-	81.91	-	0.44	-	6.06
15.01.25	24.00	-	150.24	131.68	18.55	80.03	47.11	32.93	0.60	0.39	15.48	-	15.48	15.92	-	15.92	-	79.66	-	0.44	-	5.83
16.01.25	24.00	-	150.32	131.85	18.47	79.06	46.85	32.21	0.60	0.39	15.41	-	15.41	15.84	-	15.84	-	78.48	-	0.44	-	5.72
17.01.25	24.00	-	150.72	131.17	19.55	77.23	46.19	31.04	0.60	0.39	16.50	-	16.50	16.95	-	16.95	-	77.17	-	0.44	-	5.59
18.01.25	24.00	-	150.89	130.37	20.52	76.16	45.83	30.34	0.60	0.39	17.53	-	17.53	17.98	-	17.98	-	75.38	-	0.44	-	5.53
19.01.25	24.00	-	150.77	129.13	21.64	76.91	45.60	31.31	0.60	0.39	18.52	-	18.52	19.01	-	19.01	-	76.58	-	0.44	-	5.71
20.01.25	24.00	-	149.50	129.01	20.49	78.60	46.00	32.60	0.60	0.39	17.20	-	17.20	17.68	-	17.68	-	78.67	-	0.44	-	5.82
21.01.25	24.00	-	146.57	127.06	19.51	81.02	46.12	34.90	0.60	0.39	16.17	-	16.17	16.64	-	16.64	-	81.17	-	0.44	-	6.02
22.01.25	24.00	-	147.97	128.61	19.36	83.03	46.92	36.12	0.60	0.39	15.91	-	15.91	16.40	-	16.40	-	82.81	-	0.44	-	6.26
Среднее	24.00	-	150.64	131.76	18.88	80.80	47.28	33.52	0.60	0.39	15.80	-	15.80	16.25	-	16.25	-	80.51	-	0.44	0.00	5.95
Итого	744.00	-	4669.86	4084.65	585.21	-	-	-	-	-	489.67	-	489.67	503.89	-	503.89	-	-	-	-	-	184.37

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	2.50	°C	1.22	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			183.15	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			503.89	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.