

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 24, лит. А
Адрес: Ивановская ул, д. 24, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 38081.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 132593
График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2025 Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208787 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-D 0,3 45 КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-D 0,3 45 КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,3221 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.= 0 Qвент.ср.= 0 Qтех.ср.= 0 Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 96,63 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | Qобщ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|---------|------|-----------------|----|----|----|----|----|------------|------|---------|----|------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 |
| | | т | | °C | | °C | | кгс/см2 | | т | | м3 | | м3 | | °C | | кгс/см2 | | Гкал | | |
| 23.12.2024 | 24,00 | | 201,89 | 201,89 | 0,00 | 80,13 | 56,66 | 23,47 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,75 | |
| 24.12.2024 | 24,00 | | 196,57 | 196,57 | 0,00 | 77,75 | 54,66 | 23,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,54 | |
| 25.12.2024 | 24,00 | | 201,91 | 201,91 | 0,00 | 78,33 | 55,59 | 22,74 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,60 | |
| 26.12.2024 | 24,00 | | 207,69 | 207,69 | 0,00 | 78,96 | 56,71 | 22,25 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,63 | |
| 27.12.2024 | 24,00 | | 203,29 | 203,29 | 0,00 | 78,06 | 55,86 | 22,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,52 | |
| 28.12.2024 | 24,00 | | 200,81 | 200,81 | 0,00 | 78,66 | 55,91 | 22,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,58 | |
| 29.12.2024 | 24,00 | | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 78,49 | 56,05 | 22,44 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,54 | |
| 30.12.2024 | 24,00 | | 207,25 | 207,25 | 0,00 | 78,93 | 56,74 | 22,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,61 | |
| 31.12.2024 | 24,00 | | 199,30 | 199,30 | 0,00 | 80,09 | 56,68 | 23,41 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,68 | |
| 01.01.2025 | 24,00 | | 200,60 | 200,60 | 0,00 | 82,16 | 57,78 | 24,38 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,90 | |
| 02.01.2025 | 24,00 | | 197,54 | 197,54 | 0,00 | 83,29 | 58,19 | 25,10 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,97 | |
| 03.01.2025 | 24,00 | | 195,85 | 195,85 | 0,00 | 82,98 | 57,68 | 25,30 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,96 | |
| 04.01.2025 | 24,00 | | 191,58 | 191,58 | 0,00 | 83,34 | 57,07 | 26,27 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 5,04 | |
| 05.01.2025 | 24,00 | | 191,01 | 191,01 | 0,00 | 85,45 | 57,96 | 27,49 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 5,26 | |
| 06.01.2025 | 24,00 | | 191,76 | 191,76 | 0,00 | 87,55 | 58,75 | 28,80 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 5,54 | |
| 07.01.2025 | 24,00 | | 195,71 | 195,71 | 0,00 | 86,64 | 58,88 | 27,76 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 5,45 | |
| 08.01.2025 | 24,00 | | 202,91 | 202,91 | 0,00 | 85,70 | 59,65 | 26,05 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 5,30 | |
| 09.01.2025 | 24,00 | * | 150,93 | 149,99 | 0,94 | 82,38 | 56,99 | 25,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 3,89 | |
| 10.01.2025 | 24,00 | | 201,26 | 201,26 | 0,00 | 82,03 | 57,37 | 24,66 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,97 | |
| 11.01.2025 | 24,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81,98 | 57,34 | 24,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,94 | |
| 12.01.2025 | 24,00 | | 195,55 | 195,55 | 0,00 | 82,32 | 57,04 | 25,28 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,95 | |
| 13.01.2025 | 24,00 | | 194,52 | 194,52 | 0,00 | 82,55 | 56,69 | 25,86 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 5,04 | |
| 14.01.2025 | 24,00 | | 203,66 | 203,66 | 0,00 | 81,87 | 57,51 | 24,36 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,97 | |
| 15.01.2025 | 24,00 | | 200,59 | 200,59 | 0,00 | 80,89 | 56,88 | 24,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,83 | |
| 16.01.2025 | 24,00 | | 203,29 | 203,29 | 0,00 | 80,27 | 56,97 | 23,30 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,75 | |
| 17.01.2025 | 24,00 | | 202,73 | 202,73 | 0,00 | 78,46 | 56,02 | 22,44 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,56 | |
| 18.01.2025 | 24,00 | | 202,57 | 202,57 | 0,00 | 77,91 | 55,63 | 22,28 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,52 | |
| 19.01.2025 | 24,00 | | 198,30 | 198,30 | 0,00 | 78,00 | 55,15 | 22,85 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,54 | |
| 20.01.2025 | 24,00 | | 195,85 | 195,85 | 0,00 | 78,87 | 55,22 | 23,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,64 | |
| 21.01.2025 | 24,00 | | 187,36 | 187,36 | 0,00 | 81,17 | 55,14 | 26,03 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,88 | |
| 22.01.2025 | 24,00 | | 191,46 | 191,46 | 0,00 | 81,21 | 55,43 | 25,78 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,94 | |
| Среднее | 24,00 | | 197,28 | 197,25 | 0,03 | 81,17 | 56,78 | 24,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | 4,82 | |
| Итого | 744,00 | | 6115,74 | 6114,80 | 0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,29 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.12.2024 | 123245 | 123258,00 | | | | | | 3013,47 | 25761,00 |
| 23.01.2025 | 129562 | 129574,00 | | | | | | 3167,58 | 26529,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,35 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 149,29 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Фкал
Договор подписан ЭП

ОТВЕРЖЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за отчет ЭП
Идентификатор: 28ef8962-2525-4e20-9d56-4dc129aea54c
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D