

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 33, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **37264.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **126854**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):		
Вычислитель: СПТ940 № 2113	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,17	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 163,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.12.2024	24,00		514,58	510,30	4,28	55,51	51,66	3,85	4,50	3,40															2,21	
24.12.2024	24,00		516,34	512,08	4,26	55,02	51,21	3,81	4,50	3,30																2,19
25.12.2024	24,00		515,07	510,82	4,25	55,27	51,45	3,82	4,50	3,30																2,20
26.12.2024	24,00		512,08	507,85	4,23	55,04	51,29	3,75	4,50	3,40																2,15
27.12.2024	24,00		511,64	507,40	4,24	55,17	51,40	3,77	4,50	3,40																2,15
28.12.2024	24,00		512,87	508,62	4,25	54,97	51,21	3,76	4,50	3,40																2,15
29.12.2024	24,00	*	510,90	506,65	4,25	54,66	50,95	3,71	4,50	3,40																2,12
30.12.2024	24,00		510,15	505,92	4,23	55,03	51,29	3,74	4,50	3,40																2,13
31.12.2024	24,00		513,62	509,36	4,26	55,72	51,84	3,88	4,50	3,40																2,22
01.01.2025	24,00		514,17	509,94	4,23	56,75	52,72	4,03	4,50	3,40																2,30
02.01.2025	24,00		512,18	507,95	4,23	57,64	53,47	4,17	4,50	3,40																2,37
03.01.2025	24,00		516,32	512,04	4,28	58,25	53,99	4,26	4,50	3,30																2,44
04.01.2025	24,00		518,55	514,28	4,27	59,21	54,77	4,44	4,50	3,30																2,55
05.01.2025	24,00		516,45	512,19	4,26	60,85	56,16	4,69	4,50	3,30																2,67
06.01.2025	24,00		516,15	511,89	4,26	61,32	56,53	4,79	4,50	3,40																2,73
07.01.2025	24,00		514,27	510,09	4,18	61,02	56,31	4,71	4,50	3,40																2,67
08.01.2025	24,00		510,92	506,69	4,23	60,62	56,06	4,56	4,50	3,40																2,57
09.01.2025	24,00		509,02	504,75	4,27	59,04	54,70	4,34	4,50	3,40																2,45
10.01.2025	24,00		507,89	503,71	4,18	57,89	53,69	4,20	4,50	3,40																2,37
11.01.2025	24,00		510,20	506,03	4,17	58,10	53,87	4,23	4,50	3,40																2,39
12.01.2025	24,00		514,68	510,53	4,15	58,17	53,92	4,25	4,50	3,40																2,42
13.01.2025	24,00		516,72	512,55	4,17	58,19	53,88	4,31	4,50	3,40																2,46
14.01.2025	24,00	*	508,09	503,97	4,12	57,11	52,96	4,15	4,50	3,40																2,33
15.01.2025	24,00	*	510,07	505,95	4,12	56,18	52,21	3,97	4,50	3,40																2,25
16.01.2025	24,00		507,78	503,69	4,09	55,49	51,60	3,89	4,50	3,40																2,19
17.01.2025	24,00		508,29	504,19	4,10	55,07	51,27	3,80	4,50	3,40																2,15
18.01.2025	24,00		508,26	504,18	4,08	55,19	51,35	3,84	4,50	3,40																2,17
19.01.2025	24,00		512,62	508,50	4,12	55,16	51,31	3,85	4,50	3,40																2,19
20.01.2025	24,00		512,01	507,87	4,14	55,56	51,61	3,95	4,50	3,40																2,24
21.01.2025	24,00		515,97	511,96	4,01	56,93	52,67	4,26	4,50	3,40																2,42
22.01.2025	24,00		515,98	512,03	3,95	58,02	53,63	4,39	4,50	3,40																2,49
Среднее	24,00		512,70	508,52	4,19	57,04	52,93	4,10	4,50	3,38																2,33
Итого	744,00		15893,80	15764,00	129,86																					72,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	37856,4	29928,70						494,61	1521,84
23.01.2025	54267,9	46206,10						569,20	2287,98

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **72,34** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 0 ккал
 0 куб.м
 0 Гкал
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕРЖДЕНО
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
27.01.25 14:30 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Представитель теплоснабжающей организации
28.01.25 10:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D