

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 2, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 33, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **37266.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **126856**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 1793	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,14	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот. = 134,4	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал			
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.12.2024	24,00	*	504,54	501,81	2,73	55,62	52,65	2,97	4,40	3,30													1,65
24.12.2024	24,00	*	506,31	503,57	2,74	55,12	52,18	2,94	4,40	3,30													1,64
25.12.2024	24,00	*	505,66	502,92	2,74	55,37	52,41	2,96	4,40	3,30													1,65
26.12.2024	24,00	*	502,75	499,97	2,78	55,14	52,23	2,91	4,40	3,30													1,61
27.12.2024	24,00	*	502,34	499,61	2,73	55,26	52,35	2,91	4,40	3,30													1,61
28.12.2024	24,00	*	503,56	500,83	2,73	55,06	52,15	2,91	4,40	3,30													1,62
29.12.2024	24,00	*	501,62	498,88	2,74	54,75	51,87	2,88	4,40	3,40													1,60
30.12.2024	24,00	*	500,99	498,23	2,76	55,13	52,23	2,90	4,40	3,40													1,60
31.12.2024	24,00	*	503,91	501,15	2,76	55,82	52,81	3,01	4,40	3,30													1,67
01.01.2025	24,00	*	504,61	501,84	2,77	56,88	53,75	3,13	4,40	3,30													1,74
02.01.2025	24,00	*	502,70	499,93	2,77	57,76	54,56	3,20	4,40	3,30													1,77
03.01.2025	24,00	*	507,00	504,19	2,81	58,38	55,10	3,28	4,40	3,30													1,83
04.01.2025	24,00	*	509,45	506,62	2,83	59,36	55,96	3,40	4,40	3,30													1,90
05.01.2025	24,00	*	507,21	504,37	2,84	60,99	57,39	3,60	4,40	3,30													2,00
06.01.2025	24,00	*	507,10	504,29	2,81	61,47	57,77	3,70	4,40	3,30													2,05
07.01.2025	24,00	*	505,60	502,80	2,80	61,18	57,55	3,63	4,40	3,30													2,00
08.01.2025	24,00	*	501,94	499,14	2,80	60,75	57,21	3,54	4,40	3,30													1,94
09.01.2025	24,00	*	499,63	496,86	2,77	59,17	55,82	3,35	4,50	3,40													1,84
10.01.2025	24,00	*	499,04	496,22	2,82	58,03	54,78	3,25	4,50	3,40													1,79
11.01.2025	24,00	*	500,98	498,19	2,79	58,25	54,99	3,26	4,50	3,40													1,79
12.01.2025	24,00	*	505,21	502,39	2,82	58,32	55,07	3,25	4,40	3,30													1,81
13.01.2025	24,00	*	507,45	504,66	2,79	58,34	55,02	3,32	4,40	3,30													1,85
14.01.2025	24,00	*	498,92	496,21	2,71	57,23	54,03	3,20	4,50	3,40													1,75
15.01.2025	24,00	*	500,84	498,09	2,75	56,31	53,25	3,06	4,50	3,40													1,69
16.01.2025	24,00	*	498,47	495,78	2,69	55,60	52,61	2,99	4,50	3,40													1,64
17.01.2025	24,00	*	498,83	496,15	2,68	55,17	52,24	2,93	4,50	3,40													1,61
18.01.2025	24,00	*	498,55	495,87	2,68	55,29	52,34	2,95	4,50	3,40													1,62
19.01.2025	24,00	*	502,87	500,16	2,71	55,27	52,33	2,94	4,50	3,40													1,63
20.01.2025	24,00	*	501,92	499,21	2,71	55,69	52,67	3,02	4,50	3,40													1,67
21.01.2025	24,00	*	506,02	503,26	2,76	57,09	53,85	3,24	4,50	3,30													1,80
22.01.2025	24,00	*	506,09	503,35	2,74	58,18	54,82	3,36	4,50	3,30													1,86
Среднее	24,00		503,29	500,53	2,76	57,16	54,00	3,16	4,44	3,34													1,75
Итого	744,00		15602,10	15516,50	85,56																		54,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	37105,7	36909,00						111,26	976,93
23.01.2025	53215,5	52930,50						167,17	1471,89

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **54,23** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный оператор ЭД: **Игорь Иванович Короткий** (от Абонента)
 Идентификатор: 28ef8962-2525-4e20-9d56-4dc129aea54c

0 час
0 Гкал
0 куб.м

0 час
0 Гкал

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.25 14:30 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.01.25 10:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации